

分部分项工程量清单

专业：电气设备安装

工程

第 1 页 共 5 页

工程名称：兴平市城北公园春节亮化项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030213003001	方形柱灯 [项目特征] 1. 名称：方形柱灯 2. 规格：300*300*50000 3. 法兰板：400*400 4. 材质：四根主筋、箍筋≥10mm钢筋，支撑 力度安全要求 5. 配置：内配灯具质量、亮度，满足验收要 求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输	套	6
2	030213003002	星球灯 [项目特征] 1. 名称：星球灯（1.5米） 2. 直径：1.5米 3. 材质：PE聚乙烯 5. 配置：内配灯具质量、亮度，满足验收要 求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 基础浇筑	套	1
3	030213003003	星球灯 [项目特征] 1. 名称：星球灯（2.0米） 2. 直径：1.5米 3. 材质：PE聚乙烯 5. 配置：内配灯具质量、亮度，满足验收要 求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 基础浇筑	套	1
4	030213003004	蘑菇形灯具 [项目特征] 1. 名称：蘑菇形灯具 2. 规格：五头，最高的6米 3. 要求： (1) 灯具主材部位：采用优质镀锌板+亚克 力+RGB光源。 (2) LED光源，各接线端子采用优质元件。 (3) 工艺：切割+焊接+打磨+抛光。 (4) 表面处理：全灯表面静电、光滑、抗 酸碱、防老化。 [工作内容] 1. 制作 2. 运输	项	1

分部分项工程量清单

专业：电气设备安装

工程

第 2 页 共 5 页

工程名称：兴平市城北公园春节亮化项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 基础浇筑 4. 安装		
5	CB001	LED外漏发光字 [项目特征] 1. 名称：LED外漏发光字 2. 规格：1.5米*1.5米 3. 要求：质量、亮度，满足验收要求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 基础浇筑 4. 支架制安 5. 本体安装	个	10
6	CB002	LED灯带 [项目特征] 1. 名称：LED灯带 (35*20*1000MM) 2. 规格：35*20*1000MM 3. 技术要求： (1) 工作电压：DC24V、功率：18W (2) 控制方式：单色 (3) 颜 色：暖白光 3000K (4) 外壳材料：拉伸铝 外壳 (5) 发光角度：10*60° (6) 防护等级：IP65 4. 要求：质量、亮度，满足验收要求 [工作内容] 1. 支架制安 2. 本体安装	m	160
7	CB003	烟花灯 [项目特征] 1. 名称：烟花灯 (4米) 2. 规格：4米 3. 要求：质量、亮度，满足验收要求 [工作内容] 1. 支架制安 2. 本体安装	根	30
8	CB004	烟花灯 [项目特征] 1. 名称：烟花灯 (3米) 2. 规格：3米 3. 要求：质量、亮度，满足验收要求 [工作内容] 1. 支架制安 2. 本体安装	根	30
9	CB005	LED灯带 [项目特征] 1. 名称：LED灯带 (35*20*1000MM) 2. 规格：35*20*1000MM 3. 技术要求：	m	20

分部分项工程量清单

专业：电气设备安装

工程

第 3 页 共 5 页

工程名称：兴平市城北公园春节亮化项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		<p>(1) 工作电压: DC24V、功率: 18W</p> <p>(2) 控制方式: 单色</p> <p>(3) 颜 色: 暖白光 3000K</p> <p>(4) 外壳材料: 拉伸铝 外壳</p> <p>(5) 发光角度: 10*60°</p> <p>(6) 防护等级: IP65"</p> <p>4. 要求: 质量、亮度, 满足验收要求</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 支架制安</p> <p>2. 本体安装</p>		
10	CB006	<p>LED灯带</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称: LED灯带 (35*20*1000MM/IP65)</p> <p>2. 规格: 35*20*1000MM</p> <p>3. 技术要求:</p> <p>(1) 工作电压: DC24V、功率: 18W</p> <p>(2) 控制方式: 单色</p> <p>(3) 颜 色: 暖白光 3000K</p> <p>(4) 外壳材料: 拉伸铝 外壳</p> <p>(5) 发光角度: 10*60°</p> <p>(6) 防护等级: IP65</p> <p>4. 要求: 质量、亮度, 满足验收要求</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 支架制安</p> <p>2. 本体安装</p>	m	20
11	CB007	<p>LED灯带</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称: LED灯带 (35*20*1000MM/IP65)</p> <p>2. 规格: 35*20*1000MM</p> <p>3. 技术要求:</p> <p>(1) 工作电压: DC24V、功率: 18W</p> <p>(2) 控制方式: 单色</p> <p>(3) 颜 色: 暖白光 3000K</p> <p>(4) 外壳材料: 拉伸铝 外壳</p> <p>(5) 发光角度: 10*60°</p> <p>(6) 防护等级: IP66</p> <p>4. 要求: 质量、亮度, 满足验收要求</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 支架制安</p> <p>2. 本体安装</p>	m	30
12	CB008	<p>LED灯带</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称: LED灯带 (Φ 120*120MM)</p> <p>2. 规格: Φ 120*120MM</p> <p>3. 技术要求:</p> <p>(1) 工作电压: DC12V、功率: 6W</p> <p>(2) 控制方式: 单色</p> <p>(3) 颜 色: 暖白光 3000K</p> <p>(4) 外壳材料: 铝本色外壳</p> <p>(5) 发光角度: 10*60°</p>	个	4

分部分项工程量清单

专业：电气设备安装

工程

第 4 页 共 5 页

工程名称：兴平市城北公园春节亮化项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		(6) 防护等级: IP65 4. 要求: 质量、亮度, 满足验收要求 [工作内容] 1. 支架制安 2. 本体安装		
13	CB009	LED灯带 [项目特征] 1. 名称: LED灯带 (DC12V) 2. 规格: $\phi 120*120MM$ 3. 技术要求: (1) 工作电压DC2V (2) 控制方式: 单色 (3) 颜色: 暖白光 3000K 4. 要求: 质量、亮度, 满足验收要求 [工作内容] 1. 支架制安 2. 本体安装	m	2000
14	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*16 3. 敷设方式: 满足现场施工要求 [工作内容] 1. 电缆沟开挖、回填 2. 电缆保护管安装 3. 电缆敷设 4. 电缆头制作、安装	m	500
15	030208002001	电力电缆 [项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: KVVR-2*4 3. 敷设方式: 满足现场施工要求 [工作内容] 1. 电缆沟开挖、回填 2. 电缆保护管安装 3. 电缆敷设 4. 电缆头制作、安装	m	1000
16	030208002002	电力电缆 [项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: KVVR-2*2.5 3. 敷设方式: 满足现场施工要求 [工作内容] 1. 电缆沟开挖、回填 2. 电缆保护管安装 3. 电缆敷设 4. 电缆头制作、安装	m	1800
17	030204018001	配电箱 [项目特征]	台	1

分部分项工程量清单

专业：电气设备安装

工程

第 5 页 共 5 页

工程名称：兴平市城北公园春节亮化项目