

延安市机关事务服务中心为民服务中心换热站维修项目中标（成交）明细

受延安市机关事务服务中心委托，采用进行采购为民服务中心换热站维修项目（项目编号：**YAZCJC2023-12**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（延安市机关事务服务中心为民服务中心换热站维修）

1.1、 中标（成交）供应商：延安弘昌建筑工程有限公司

1.2、 中标（成交）总价：**455000.00** 元

1.3、 中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	其他维修和保养服务	为民服务中心换热站维修项目	为民服务中心换热站维修	换热片采购数量及技术指标要求，换热量，3300KW，共计数量512片，换热面积488m ² ，设计温度不低于150℃，设计压力不低于1.6MPa，实验压力不低于2.08MPa，流程组合热侧不低于1x244、冷侧不低于1x244，材质不锈钢304，框架形式为双支撑；换热量，2500KW，共计数量402片，换热面积368m ² ，设计温度不低于150℃，设计压力不低于1.6MPa，实验压力不低于2.08MPa，流程组流程组合热侧不低于1x184，冷侧不低于1x184，材质不锈钢304，框架形式为双支撑。换热量，2500KW，共计数量402片，换热面积368m ² ，设计温度不低于150℃，设计压力不低于1.6MPa，实验压力不低于2.08MPa，流程组流程组合热侧不低于1x184，冷侧不低于1x184，材质216L，框架形式为双支撑。	合同签订之日起30个日历日	所供应的换热片必须与我中心为民服务中心换热站设备整体匹配，且必须是全新的、符合国家标准的热片。	1.00	项	455,000.00	455,000.00