

3、分项报价表

投标人名称：佳县野狐岭设备销售有限公司

采购项目编号：XYL2023-019、合同包1(燃气锅炉)

序号	品目名称	标的名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价	总价
1	低氮冷凝炉 1	佳县医养服务中心建设项目合同包1(燃气锅炉)	红日牌 1400 KW	1. Q=1400KW 2. 燃气压力 5000-3000 Pa 3. 铸铝铝 换热器 4. NOX排放 <30mg/m ³ 5. 功率 1400KW 6. 燃料耗 量 140m ³ /h 7. 额定电 压 380V/50HZ 8. 输入功 率 2500W 9. 输入电 压 380V	2	台	298000	596000
2	膨胀水箱	佳县医养服务中心建设项目合同包1(燃气锅炉)	/	1. 现场制 作 2. 水容量 1m ³	1	套	4850	4850
3	一次4KW循环 泵	佳县医养服务中心建设项目合同包1(燃气锅炉)	上海 万科	1. 流量 L=70m ³ /h 2. 扬程 H=13m 3. 功率 N=4KW	2	台	5500	11000

4	板式换热器	佳县医养服务中心建设项目合同包1(燃气锅炉)	通源	1.70平方	1	台	78980	78980
5	二次15KW循环泵	佳县医养服务中心建设项目合同包1(燃气锅炉)	上海万科	1. 流量 L=140m ³ /h 2. 扬程 H=24m 3. 功率 N=15KW	2	台	28500	57000
6	2吨软水器	佳县医养服务中心建设项目合同包1(燃气锅炉)	润新	1.2t/h	1	台	4680	4680
7	生活用水补水系统	佳县医养服务中心建设项目合同包1(燃气锅炉)	/	1. 自动补水 2. 自动控制	1	套	28650	28650
8	生活用水循环系统	佳县医养服务中心建设项目合同包1(燃气锅炉)	/	1. 全自动	1	套	32500	32500
9	容积换热水箱系统	佳县医养服务中心建设项目合同包1(燃气锅炉)	/	1. 含容积水箱 2. 液位和温度控制	1	套	46258	46258
10	控制箱	佳县医养服务中心建设项目合同包1(燃气锅炉)	正泰	1. 集中控制箱 2. 控制循环泵自动化	1	台	26800	26800
11	管件及辅材	佳县医养服务中心建设项目合同包1(燃气锅炉)	玛钢	国标配件	1	套	33000	33000
12	仪表仪器	佳县医养服务中心建设项目合同包1(燃气锅炉)	天津	国标配件	1	套	6138	6138
13	线缆	佳县医养服务中心建设项目合同包1(燃气锅炉)	津城	国标配件	1	套	5650	5650
14	锅炉安装	佳县医养服务中心建设项目合同包1(燃气锅炉)	/	安装工时 包含吊装	1	项	34500	34500
15	合计：小写金额： <u>968006.00</u> 元；大写金额： <u>玖拾陆万陆仟零陆元整</u>							

注：1. 投标人须按照招标文件第四部分“采购内容及要求”中涉及的采购清单进行报价（投标单位在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标单位认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待）。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
3. 上述投标总报价包含了投标人为此项目所支付的其它一切费用，在整个合同期内不做调整。

法人代表（单位负责人或被授权代表）签字： 刘金龙

投 标 人 公 司： 佳野塔瓦设备销售有限公司

日 期： 2022年12月30日

