

采购清单

| 采购单位 | 清涧县发展改革局 | 备案函号 | ZCSP-清涧县-2023-00069 | | | | |
|--------|------------------------|-------------|---------------------|----|----|--------------|---|
| 项目名称 | 清涧县2023年冬季清洁取暖采暖设备采购项目 | | | | | | |
| 财政拨款 | ¥ 0.00 | 财政专户管理资金 | ¥ 0.00 | | | | |
| 其他财政资金 | ¥ 0.00 | 保障性资金 | ¥ 15,199,200.00 | | | | |
| 序号 | 品名 | 采购标的 | 单价 | 数量 | 单位 | 总价 | 技术参数 |
| 1 | 取暖器 | 20KW燃气采暖壁挂炉 | 1,768,000.00 | 1 | 批 | 1,768,000.00 | <p>煤改气设备：产品应由同一厂家整体装配，不接受贴牌、OEM产品、工程机。提供所供产品的有效责任险保单。供应商所供产品须达到《燃气燃烧器具安全技术条件》（GB16914-2012）、《燃气采暖热水炉》（GB25034-2010）、《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB2066-2015）等国家标准。鼓励投标人所供产品指标高于国家标准，以下指标（参数）应高于国家标准或达到国家机械行业标准（GB 25034-2020）。（1）产品的额定热效率不低于《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB2066-2015）中燃气采暖热水炉二级及以上能效等级。（2）氮氧化物排放量达到国家三级及以上标准。（3）满足用户实际情况的取暖供应的需求，应选用密闭式且具有负荷自动调节功能，调节范围为30%-100%，工作噪音低于60dB。（4）产品炉内主要换热器和主管道材质需为全铜质或更高耐腐蚀材料。</p> |
| | | | | | | | <p>产品应由同一厂家整体装配，不接受贴牌、OEM产品、工程机。提供所供产品的有效责任险保单。供应商所供产品须达到《燃气燃烧器具安全技术条件》（GB16914-2012）、《燃气采暖热水炉》（GB25034-2010）、《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》</p> |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------------|--------------|---|---|--------------|--|
| 2 | 取暖器 | 20KW燃气采暖壁挂炉 | 3,324,000.00 | 1 | 批 | 3,324,000.00 | <p>(GB2066-2015)等国家标准。鼓励投标人所供产品指标高于国家标准,以下指标(参数)应高于国家标准或达到国家机械行业标准(GB 25034-2020)。</p> <p>(1)产品的额定热效率不低于《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB2066-2015)中燃气采暖热水炉二级及以上能效等级。(2)氮氧化物排放量达到国家三级及以上标准。(3)满足用户实际情况的取暖供应的需求,应选用密闭式且具有负荷自动调节功能,调节范围为30%-100%,工作噪音低于60dB。(4)产品炉内主要换热器和主管道材质需为全铜质或更高耐腐蚀材料。</p> |
| 3 | 取暖器 | 20KW燃气采暖壁挂炉 | 1,328,000.00 | 1 | 批 | 1,328,000.00 | <p>产品应由同一厂家整体装配,不接受贴牌、OEM产品、工程机。提供所供产品的有效责任保险保单。供应商所供产品须达到《燃气燃烧器具安全技术条件》(GB16914-2012)、《燃气采暖热水炉》(GB25034-2010)、《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB2066-2015)等国家标准。鼓励投标人所供产品指标高于国家标准,以下指标(参数)应高于国家标准或达到国家机械行业标准(GB 25034-2020)。</p> <p>(1)产品的额定热效率不低于《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB2066-2015)中燃气采暖热水炉二级及以上能效等级。(2)氮氧化物排放量达到国家三级及以上标准。(3)满足用户实际情况的取暖供应的需求,应选用密闭式且具有负荷自动调节功能,调节范围为30%-100%,工作噪音低于60dB。(4)产品炉内主要换热器和主管道材质需为全铜质或更高耐腐蚀材料。</p> <p>产品应由同一厂家整体</p> |

| | | | | | | | |
|---|-----|--------------|--------------|---|---|--------------|---|
| 4 | 取暖器 | 20KW燃气采暖壁挂炉 | 1,464,000.00 | 1 | 批 | 1,464,000.00 | <p>装配, 不接受贴牌、OEM产品、工程机。提供所供产品的有效责任保险保单。供应商所供产品须达到《燃气燃烧器具安全技术条件》(GB16914-2012)、《燃气采暖热水炉》(GB25034-2010)、《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB2066-2015)等国家标准。鼓励投标人所供产品指标高于国家标准, 以下指标(参数)应高于国家标准或达到国家机械行业标准(GB 25034-2020)。</p> <p>(1) 产品的额定热效率不低于《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB2066-2015)中燃气采暖热水炉二级及以上能效等级。(2) 氮氧化物排放量达到国家三级及以上标准。(3) 满足用户实际情况的取暖供应的需求, 应选用密闭式且具有负荷自动调节功能, 调节范围为30%-100%, 工作噪音低于60dB。(4) 产品炉内主要换热器和主管道材质需为全铜质或更高耐腐蚀材料。</p> |
| 5 | 取暖器 | 2P超低温空气源热泵风机 | 7,315,200.00 | 1 | 批 | 7,315,200.00 | <p>产品应由同一厂家整体装配, 不接受贴牌、OEM产品。提供所供产品的有效责任保险保单。供应商所供产品须达到《房间空气调节器》(GB/T7725-2004)、《家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求》(GB4706.32-2012)《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)等国家标准要求。鼓励投标人所供产品指标高于国家标准, 以下指标(参数)应高于国家标准或达到国家机械行业标准(JB/T13573-2018)。(1) 能效等级达到《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB21455-2019规定的二级及以上。(2) 制热量、制热消耗总电功率额定值均优于国家标准。(3) 名义制热</p> |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | 性能系数COP-12℃和低温制热性能系数COP-20℃达到或优于国家机械行业标准(JB/T13573-2018)。 (4) 环境温度在-25℃时, 应能无电辅热正常启动。 |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |