

招标内容及要求

医用气体采购内容及要求							
序号	名称	规格	纯度	压力	质量标准	备注	单价最高 限价(含 运费)
1	医用液氧 (核心产品)	175L/ 罐	≥99.5%	/	《中国药典》2020年 版二部	提供周转气 瓶	380元/ 罐
2	医用 氧气	40L/瓶	≥99.5%	12.5±0.5Mpa	《中国药典》2020年 版二部	提供周转气 瓶	27元/ 瓶
3		3L、5L 或10L/ 瓶	≥99.5%	/		提供周转气 瓶	10元/瓶
4	氮气	40L/瓶	N≥99.99%	12.5±0.5Mpa	GB/T8979-2008	露点: ≤ -60℃; 提供周转气 瓶	60元/瓶
5	二氧化碳 (普通)	40L/瓶	≥99.98%	/	GB10621-2006	提供周转气 瓶	60元/瓶
6	二氧化碳 (高纯)	40L/瓶	≥99.999%	/	GB10621-2006	提供周转气 瓶	260元/瓶
7	液氮	L	≥99.999%	/	GB/T8979-2008		6元/升

8	高纯乙炔	40L/瓶	≥99.9%	/	GB/T6819-2004	实验压力 3mpa; 限定 充装压力: 15℃时 =1.56mpa	450 元/瓶
9	高纯氩气	40L/瓶	≥99.999%	/	GB/T10624-1995	提供周转气 瓶	80 元/瓶
10	气瓶 监测	瓶	/	/	/		0 元

一、质量保证

医用液氧、氧气及其他医用气体，必须符合《中华人民共和国药典》最新规定及国家医疗气体质量标准，氧气纯度≥99.5%，其他气体质量标准详见招标内容，供货前应对产品质量、规格和数量作全面检查，出具相应批次的《产品合格证》，产品的保质期为12个月，并且具有药品生产许可证及相应质检部门的检验报告书及医院要求的其它资料。医用气体来源、运输、储存、包装、标签、说明书等必须符合国家相关规定。

二、供货时间和地点

医院每日12:00前电话/微信通知中标方各种气体用气量，中标方在接到电话/微信通知后当日按通知的时间、地点、数量，负责将医用液氧、氧气等医用气体送至采购人指定地点。

三、其他

1、医院气瓶不够周转时中标方应按照国家需求提供各种气瓶，其中文理医院及南院门病区所有气瓶均由中标方提供。以上服务所产生相关费用包含在中标价中。

2、中标方应负责医院两个中心供氧站设施的安全检测及维修，每日液氧送达指定位置负责连接管路，保证安全使用。维护和维修免费，维修所产生的材料费按实际发生数（需出具相应记录）由医院支付。中标方提供给采购人的杜瓦罐、气瓶等产生的维修费、检测费等由中标方负责。

3、货款结算

双方每月 26 日按订购收货数量对账后（当月订货数量为上月 26 至本月 25 日），中标方按合同单价及当月实际订购数量计算结算价款开具本月供货税务发票，并提供相对应的结算明细清单。医院应在收到发票后，次月支付货款。

4、运输方式及费用

中标方必须按照危险品道路运输和《安全生产法》的有关规定运送，应配有专门的运输车辆及人员，气瓶应轻装、轻放，以保证产品的质量及安全，运输费用由中标方承担。产品质量安全责任及运输过程中的一切责任，以及停放的安全责任由中标方全权负责，货物送到收货地点、验收合格之前的安全由中标方负责，中标方应确保送货人员及货物的安全。