

采购清单

采购单位	安康市人民医院		备案函号	ZCSP-安康市-2023-02434			
项目名称	高低压配电设施及发电机年度维保项目						
财政拨款	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
其他财政资金	¥ 0.00		保障性资金	¥ 350,000.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他维修和保养服务	高低压配电设施及发电机年度维保	350,000.00	1	年	350,000.00	负责医院电力系统及设备的日常维护保养检测工作，保证设备正常运行，并做好电力应急抢修工作。对医技住院大楼高低压配电设施的直流屏柜组进行更换。、变压器维保内容包括：负责监测医院配变主要内容：包括配变油位监测，绝缘强度监测，继电保护装置监测，负荷监测，设备连接紧固监测，本体开关监测，动作跳闸试验监测，吸湿器监测等内容，保持电力系统及设备正常运行。并负责现场设备灰尘、配电室积水等隐患因素的排查处理工作。以上工作内容每月进行一次。四、低压配电柜维保内容包括：共 41 台设备,设备分布地点为：医技住院楼变配电室：GCS 配电柜 21 台；门诊楼变配电室：GCS 配电柜 20 台，负责设备的定期巡查检测，高低压开关监测，继电保护检测，低压配电柜的日常维护检测，无功补偿管理，对设备进行巡检维护、试验、清洁等并及时处理设备隐患，确保设备性能，保证安全运行。电缆通过巡视检查试验及时发现自身缺陷，外界破坏等不利因素，以便采取相应防范措施，保障线路的安全运行。对上述工作进行记录留档。安排专人对发电机组每月进行一次检修维护，每次工作内容为检查油料存储情况；启动发电机运行 15 分钟，检测是否有异常，并做好相关记录，如发现问题，及时处理。
2							

3							
4							
5							