

设备配置表及技术参数

丹凤县综合档案馆多联机空调配置表

房间名称	房间面积	室内机型号	室内机参数			实际冷指标	室内机总制冷量	外机配置			
	m²		台数	制冷量 KW	制热量 KW	W/m²	KW	外机型号	制冷量/KW	数量/台	配比率
二层库房	220		4	14.2	16.3	258	56.8		50.0	1.0	1.12
三层库房	220		4	14.2	16.3	258	56.8		50.0	1.0	1.12
四层库房	280		6	12.5	14	268	75.0		67.0	1.0	1.12
五层库房	280		6	12.5	14	268	75.0		67.0	1.0	1.12
合计	1000		20				263.6		234		

丹凤县综合档案馆多联机空调项目清单

序号	设备名称	规格参数	单位	数量	单价	合计	备注
1	多联机四面出风室内机	额定制冷量：12.5kW； 额定制热量：14kW； 额定输入功率：0.13kW； 设备尺寸（高×宽×厚）：288×840×840 净重：26kg 冷媒：R410a	台	12			
2	多联机四面出风室内机	额定制冷量：14kW； 额定制热量：16kW； 额定输入功率：0.13kW； 设备尺寸（高×宽×厚）：288×840×840 净重：26kg 冷媒：R410a	台	8			
3	变频多联机室外机	额定制冷量：56kW； 额定制热量：63kW； 额定制冷输入功率：16.7kW； 额定制热输入功率：16.5kW； 设备尺寸（高×宽×厚）：1730×1350×750 冷媒：R410a 单模块	台	2			
4	变频多联机室外机	额定制冷量：73.5kW； 额定制热量：82.5kW； 额定制冷输入功率：22.3kW； 额定制热输入功率：21.63kW； 设备尺寸（高×宽×厚）：1730×1600×750 冷媒：R410a 单模块	台	2			
5	多联机室内机线控器	-	个	20			
6	铜管	Ø9.53	米	161			
7	铜管	Ø12.7	米	42			
5	铜管	Ø15.9	米	193			

9	铜管	Ø19.05	米	50			
10	铜管	Ø22.2	米	34			
11	铜管	Ø25.4	米	7			
12	铜管	Ø28.88	米	80			
13	铜管	Ø31.75	米	50			
14	铜管保温	/	米	1			
15	分歧管	/	米	37			
16	冷凝水(含保温)	DE25/DE32/DE40/DE50	项	1			
17	信号线	0.75	个	385			
18	PVC 穿线管	Ø20	米	385			
19	冷媒	R410A	Kg	40			
20	辅材	/		1			
21	安装及调试		项	1			