

安康市中心医院北院区净化空调维保服务采购项目中标（成交）明细

受安康市中心医院委托，采用进行采购北院区净化空调维保服务采购项目（项目编码：**XSCG-AK2024027**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（安康市中心医院北院区净化空调维保服务采购项目）

1.1、中标（成交）供应商：陕西胜邦凯建筑工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：239900.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	净化空调维保和保养服务	1、北院所有受控科室净化空调总配电箱、新风机组配电箱、加湿器配电箱，机房照明灯具、开关定期检修及维护。2、北院所有的环境受控科室室内新风过滤网和回风过滤网清洗，净化机组内初、中效过滤器定期更换及消毒清洗。3、北院所有的环境受控科室的净化机组加湿器加湿桶定期清洁及维护。4、北院所有的环境受控科室的空调模块机组、冷凝器物理清洗、控制器、电路板、交流接触器检查，热继电器调节等进行检查，制冷系统阀门检查泄漏情况。交换季时模块机组高压、低压、压力，缺氟及时补充，对压缩机、换热器、电路板、四通阀、膨胀阀、空调水系统、等定期检查维护维修。5、北院所有的环境受控科室的新风空气处理机组仓、及各循环机组仓维保维修与清洁。6、北院所有的环境受控科室净化系统机房卫生的定期打扫与清洁。7、北院所有的环境受控科室室内情报面板定期检查维护保养。8、手术室内的电动门定期维护保养及维修。9、手术室内气体面板定期维护保养及维修。10、手术室内水电路检修维护保养及维修。11、手术室内的地面塑胶地板维护与保养及维修。手术室室内的门禁系统维护与保养及维修。成交方需派遣有熟练处理各种故障能力的维修工程师，要求24小时有维保人员，如有洁净空调设备故障时应在10分钟内到达现场并及时排除故障保障设备正常运行。如医院有重大手术或重大医疗活动时，应根据甲方要求加大现场的监护力度。必须配备有专业工具和检测仪器：清洗机、尘埃粒子计数仪、温湿度仪、风速仪、压差仪等。	乙方按合同约定完成所有服务内容，服从甲方的管理	1年	符合采购人要求	1.00	年	239,900.00	239,900.00