

陕西省人民医院全院净化系统过滤网采购更换及附属机组维修保养项目中标（成交）明细

陕西省采购招标有限责任公司受陕西省人民医院委托，采用公开招标进行采购全院净化系统过滤网采购更换及附属机组维修保养项目（项目编号：SCZD2024-ZB-2115-001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（标段一友谊院区）

1.1、中标（成交）供应商：陕西盛润捷建设工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：748,913.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他维修和保养服务	全院净化系统过滤网采购更换及附属机组维修保养	陕西省人民医院主院区（标段一）76台净化机组和净化新风机组及附属配电柜、41台超洁净工作台及生物安全柜、39台新风机组和39台排风机组及附属配电柜、57套自动滑轮门和52套手术室控制面板、冷热水机组及所有净化附属机组（含配电柜）；所有区域的初中效亚高效高效过滤器及回风过滤网、回风过滤器的定期更换清洗以及所有机组设备的维修保养和运行。	完全响应招标文件的所有服务要求	本合同周期为3年，第一期各指达标，可续签第二年合同。	1、维保标的：甲方委托乙方对全院净化系统过滤网采购更换及附属机组维修保养。2、维保技术标准：乙方应按国家及所在地的法律、法规、规章、规范性文件、行业技术标准对甲方全院的净化系统过滤网采购更换及附属机组维修保养。	748,913.00	1.00	项	748,913.00

二、合同包2（标段二西咸院区）

1.1、中标（成交）供应商：陕西北方人居环境科技有限公司

1.2、中标（成交）总价：491,290.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
			1、西咸院区（标段二）净化区域设备、净化机组、新（排）风机组、生物柜及超净工作台的维修保养费，包括但不限于完成所有项目技术要求产生的人工费、净化区及生物柜和超净工作台等费用，标段一第	一、基本要求 维护管理：维修所用主要配件必须是国家标准优质产品。（1）运行管						

品目号	品目名称	服务名称	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	
2-1	其他维修和保养服务	<p>三方检测单位检测费包含主院区和服务范围所有洁净区域的检测（检测费在标段二维保费投标报价总价中不体现检测费报价，但第三方检测因维保方维保不当等原因造成的不合格由本标段维保方负责，甲方视情予以相应维保费扣除1-10%）、500元以内易损件材料费、办公设施、环境改造及装修费、机组设备群控平台通讯费及维护费、人员保险、税金等；（投标总报价中不含过滤器采购更换、500元以上易损件材料费用，过滤器采购更换与500元以上易损件材料的费用按照实际产生数量和投标报价单价据实结算），合同价格为含税价，供应商提供产品发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中，合同总价固定一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响，风险自担。西咸院区（标段二）维修保养费投标报价总价最高不得超过35万元/年。</p> <p>2、乙方须在甲方西咸院区（标段二）设立常驻维保站，专业人员配备方案必须齐全，人数至少四人（管理负责人1名，电工1名，维修工2人）各项制度流程齐全，标志明显，记录完善。</p> <p>3、过滤器以实际需要型号为标准，易损件如不能涵盖可能产生的易损件内容，供应商可自行补充添加，中标方中标后按磋商文件过滤器及易损</p>	<p>理：巡查规范，洁净区域微环境符合相应国家及行业规范，设备、设施要求状态正常。</p> <p>（2）档案管理：定期监测，记录完整，维保记录、维修记录等一应维保文件都应按要求进行归档管理，中标方每年度必须向甲方提交完整维保档案复印件壹份。</p> <p>（3）质量管理：层流效果检查，每天通过净化自控系统进行机组巡查并记录，发现问题及时解决；每半月对洁净手术部的正负压力进行监测并记录；每月对各级别洁净手术部手术室至少进行1间静态空气净化效果的监测并记录；每半年对洁净手术部进行一次尘埃粒子的监测，监控高效过滤器的使用状况并记录；</p> <p>（4）所有维保都应符合但不限于如下洁净室国家标准。《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333—2013《洁净室施工与验收规范》GB50591—2010《医院空气净化管理规范》WS/T368—2012《医院中央空调运行管理规范》WS/T488—2016《医院洁净室及相关受控环境应用规范》GB/T33556.1-2017《手术部医院感染预防与控制技术规范》具备保证院感要求条件，接受医院院感办监督，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力；</p> <p>（5）乙方须在甲方指定地点设立常驻维保站，专业人员配备，方案必须齐全，各项制度流程齐全，标志明显，记录完善。</p> <p>（6）须每月对净化机组进行保养工作及每日提供24小时热线维修服务以保证机组正常运行及安全，10分钟内达到现场，进行排除故障工作，直至恢复正常运行（设备部件损坏，需加工或更换视情况而定）。每次到达现场均须告知甲方相关使用科室，科室确认机组达到正常运行。</p> <p>（7）根据合同及附件要求，负责对甲方净化设备进行认真到位的维护、保养，确保机组长期处于良好的运行状态。乙方在机组故障排除维修中，自修复后15日内同一个机组再出现二次相同故障应扣乙方维保款总额的1%；同一机组出现三次相同故障应扣维保款总额的3%；出现四次相同故障甲方有权解除合同。</p> <p>（8）每季度未提交本季度设备安全评估报告及下季度维保计划；乙方向甲方呈交维修保养合格验收单，并提出维修意见及更换零件要求，系统改善建议等。</p> <p>（9）乙方工作人员须遵守甲方有关管理规定，从业人员须持证上岗、着装整齐、文明用语、文明操作、做到工完场</p>	<p>本项目有效期三年。逐年签订合同。每年合同签订前，采购人有权组织相关部门，对中标人提供的年度服务进行综合考核，并打分。考核内容包括全年服务内容（包括月度报表、季度报表、年度报表、服务态度、响应时间、产品质量等因素），如综合考核在85分以上（含），经院长办公会研究后，合同可续签；低于85分（不含），每少一分，扣除据实结算总额的1%，以此类推。如综合考核低于75分，采购人不再续签合同。</p>	<p>所有维保都应符合但不限于如下洁净室国家标准。《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333—2013《洁净室施工与验收规范》GB50591—2010《医院空气净化管理规范》WS/T368—2012《医院中央空调运行管理规范》WS/T488—2016《医院洁净室及相关受控环境应用规范》GB/T33556.1-2017《手术部医院感染预防与控制技术规范》具备保证院感要求条件，接受医院院感办监督，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力；</p>	491,290.00	1.00	项	491,290.00

品目号	品目名称	服务名称	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
		件清单据实结算，如响应文件过滤器及易损件清单未涵盖实际产生的过滤器型号和易损件名单，甲方不负责费用结算，由乙方自行承担。过滤器及易损件清单内容注明品牌和单价，单价在500元以内（含500元）的易损件由乙方免费更换（过滤器除外），500元以上及500元以内（含500元）需批量更换5个以上（不含5个）的易损件由甲方负责结算。500元以上和500元以下易损件清单需按种类单独列表报价：（供应商须按格式要求进行报价）	清。（10）工作期间发生的安全事故及工作期间因与患者、职工发生纠纷给甲方造成的损失均由乙方承担其全部责任。（11）乙方在工作过程中因自身失误导致设备配件损坏或设备停运，为甲方造成的直接或间接损失,由乙方负责承担赔偿责任。（12）甲方设备在合同执行期间发生故障或零部件损坏，乙方应尽可能维修,无法修复的经甲方确认予以更换。（13）所有维保作业在完成后都须详细填写相关记录，注明维保设备编号、放置地点、具体维保内容、维保结果、维保人、维保时间、监督管理人员签字。每个季度有设备安全评估报告。						

陕西省采购招标有限责任公司
2024年10月14日