

陕西省交通医院医院污水处理运维服务中标（成交）明细

华春建设工程项目管理有限责任公司受陕西省交通医院委托，采用竞争性磋商进行采购医院污水处理运维服务（项目编号：HCKPZY-ZB-2025031）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（医院污水处理运维服务）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西轩昂智能科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：589,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他污水处理	医院其他污水处理运维服务	一、服务内容：污水处理站废水的正常稳定处理，达标排放。1.包括污水站范围内的设施设备、辅助设备及功能性污水处理装置的维护保养；2.电气自控、仪器仪表的维护保养；3.水质化验（有相关检测资质的第三方检测公司对水质周、月、季度的检测）；4.药剂（每日水处理药剂、PH值每日化验药剂及每周在线药洗MBR膜药剂、离线药洗MBR膜药剂、PCR实验室水处理药剂、感染性疾病门诊水处理药剂）的购置、保管看护和运输；5.化粪池清掏；6.污泥清理；7.污水管道及单向阀清洗；8.菌种的培养；9.MBR膜的维护及清理；10.监测平台填报监测、检测数据；11.活性泥的购买；12.管道、污水井、调节池、化粪池、生化池等清掏；13.365天每天24小时在岗，每日3班，每班至少2人，共6人。完全响应竞争性磋商文件要求。	处理后出水达到国家相关要求及《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）预处理标准、氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，同时符合渭河水系（陕西段）污水综合排放标准及本院环评排放标准的相关要求，必须满足在线监测要求。完全响应竞争性磋商文件要求。	完全响应竞争性磋商文件要求，合同签订后一年	完全响应竞争性磋商文件要求，处理后出水达到国家相关要求及《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）预处理标准、氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，同时符合渭河水系（陕西段）污水综合排放标准及本院环评排放标准的相关要求，必须满足在线监测要求。	589,000.00	1.00	项	589,000.00

华春建设工程项目管理有限责任公司
2025年06月27日