

陕西职业技术学院电力增容项目中标（成交）明细

开瑞项目管理有限公司受陕西职业技术学院委托，采用公开招标进行采购电力增容项目（项目编号：【KRDL】K5-2506059）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（白鹿原校区电力增容改造项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：西安亮丽电力集团有限责任公司
- 1.2、中标（成交）总价： 13,609,730.51 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	长距离电力线路（电缆）铺设	白鹿原校区电力增容改造项目	电源容量为：6115KVA，其中原有容量3315KVA，新增容量2800KVA。供电电源点：塘村变174 塘四线92#杆延伸一档杆，从本次新立杆下电缆新设环网单元，本项目由新设环网单元21 间隔供电。改造后新装供电时需拆除该用电地址 原有两路供电电源。	75日历天	刘鹤	陕261181907389	13,609,730.51	1.00	项	13,609,730.51

二、合同包2（长安校区电力增容改造项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：中铁十四局集团西北工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：8,880,888.88 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	项目经理 施工工期	项目 要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	--------------	----------	--------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	项目经理要求	施工工期	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	长安区电力增容改造（电缆）铺设	长安校区电力增容改造项目	长安校区：本项目新建户外箱式开闭所1座，新建2000KVA终端型箱式变电站1台。变电站至户外箱式开闭所、户外箱式开闭所至箱式变电站全套设备、高低压电缆的采购及施工、正式供电手续办理和通电，并办理学校用电停电手续和拉闸。1.变电站至10KV户外箱式开闭所，10KV户外箱式开闭所分别至箱式变电站的高压进线电缆、顶管、排管、直埋管、电缆井的采购及施工；箱变至宿舍楼空调配电的低压电缆采购及施工，校区内土方开挖、顶管施工；开关站、箱变、设备基础及围栏的采购及施工；2.高低压配电室及箱式变电站内的高压柜、低压柜、变压器、直流屏、信号屏及设备连接的母线桥、电缆等的采购及施工开闭所所二次系统安装调试、柜体上端进线、压线；箱式变电站到每栋楼的一级配电柜，一级配电柜到楼层配电箱，楼层配电箱到层间表箱，表箱至宿舍内空调插座间的全部配电箱柜、桥架、电缆、电气配管、电气配线、插座的采购、施工及调试。3.箱变至电表之间的能耗管理系统间的数据采集器、数据线缆的采购及施工；数据采集器至能耗监测平台之间的光纤敷设及测试；协助原能耗管理系统负责部门完成联动及调试；4.户外箱式开闭所及箱变的相关供电附属配置的采购及施工，如：防鼠板、橡胶绝缘地垫、工器具、警示牌、标示牌等辅助设施需满足配电验收需要；5.系统调试，协助工程竣工验收及相关专业的验收等；6.协助办理本项目涉及的建设单位预缴电费的工作事项；7.协调供电局为甲方办理相关用电手续的完善工作、确保后期通电验收合格及正式送电；8.本合同所列成套高低压配电系统涉及的所有设备材料均包含在本次报价中；9.投标人负责办理设备检测（包括取得西安供电局用电答复单和10KV供电方案，以及专变部分用电审批申报及通过）；10.投标人负责办理停、送电、封表验收手续，并保证供电局验收一次性通过，同时也要符合甲方通电时间节点；11.投标人应全面负责甲方与供电局及相关政府部门办理供电所需的一切手续，费用含在合同报价中；12.协调场地红线内建环网柜，10KV开闭所的问题，费用含在合同报价中；13.投标人负责垃圾清运、绿植恢复工作。	55日	马会军	机电工程专业注册建造师一级：陕1612005200801374；安全生产考核合格B证：陕建安B（2019）0034041	8,880,888.88	1.00	项	8,880,888.88