





合作單位
COOPERATION



注：排烟垂壁手动开启装置根据厂家要求确认后施工。

四层自然排烟

参数/设备编号	4F-FY1	4F-FY2	4F-FY3	4F-FY4	4F-FY5	4F-FY6	4F-FY7	4F-FY8	4F-FY9	4F-FY10
面积 (m ²)	412	289	413	363	454	434	292	411	364	357
空调功率 (kW)	4.3	4.3	4.3	4.3	4.5	4.3	2.82	4.3	4.3	4.3
冷冻水流量 (m ³ /h)	概算	概算	概算	概算	概算	概算	概算	概算	概算	概算
冷冻水流量 (m ³)	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
冷却水流量 (m ³)	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
开管类型					开管类型					
管道长度开管面积 (m ²)	8.24	5.78	8.26	7.26	9.08	9.08	5.84	8.22	7.28	7.14
实际开管面积 (m ²)	12.90	6.02	9.87	7.32	10.2	10.2	6.22	12.90	8.22	9.87

注：1. 自然排管管径按子母管直径量，见附：3-1.5m
 2. 实际开管面积按子母管开管量计算。

补风面积：自然补风	补风面积：1.95m ²	补风面积：2.16m ²	补风面积：2.52m ²	补风面积：1.95m ²	补风面积：2.00m ²
补风口高度(m)	补风口高度<2.2m				

出图专用章

注册执业人
B0037363 501CT00463

注册证书号

注册印章号

注册执业章

建设单位
CLIENT

设计号	
-----	--

西安石油大学鄠邑校区图书馆装修设计项目

	子项名称
--	------

四层消防平面图

项目经理人 PROJECT LEADER	姓名	陈永
	电话	13825012222
审定 APPROVED BY	陈永	陈永
审核 CHECKED BY	王洋	王洋
专业负责人 DIVISION CHIEF	陈永	陈永
校对 CHECKED BY	陈永	陈永
统计 DESIGNED BY	陈永	陈永
制图 DRAWING BY	陈永	陈永
图别 DWG. TYPE	设备	图号 DWG. NO.
图号 VER. NO.	01	日期 DATE
长永 编码		07
		2025.0