

总图
建筑
结构
给排水



合作單位
COOPERATION



排烟分区	中庭
房间功能	中庭
排烟分区面积(m^2)	316
房间净高(m)	41.2
设计排烟量(m^3/h)	4.5
设计排烟高度(m)	24.0
烟层厚度 δ_b (m)	17.2
计算排烟量(m^3/h)	107000
排烟口高度(m)	39.7
排烟口个数	2
单个排烟口排烟量(m^3/h)	53500
单个排烟口最大允许排烟量(m^3/h)	87738
排烟形式	排烟
排烟方式	—
排烟口高度(m)	—

注册执业人 REGISTERED PRACTITIONER	
注册证书号 REGISTERED CERTIFICATE NO.	
注册印章号 REGISTERED SIGNET NO.	
注册执业章 REGISTERED PRACTICE SIGNET	

建设单位 CLIENT	西安石油大学
----------------	--------

设计号 PROJECT NO.	24-137
工程名称 PROJECT NAME	西安石油大学鄠邑校区图书馆装修设计项目

子项名称 SUB PROJECT	
图名 TITLE	

机房层消防平面图

项目总负责人 PROJECT LEADER	胡 滨	胡滨
	冯 瑾	冯瑾
审 定 APPROVED BY	陈婉屏	陈婉屏
审 核 CHECKED BY	王 坤	王坤
	邓 萱	邓萱

校 对 PROCESSOR BY	尹 莹		邵 岩	
设 计 DESIGNED BY	尹 莹		平 倩	
制 图 DRAWING BY	尹 莹		平 倩	
图 号 DWG. NO.	设施		图 号 DWG. NO.	12
版本号 VER. NO.	01		日期 DATE	2025.02

