

陕西省交通运输厅机关动力机房更新改造项目(二次)中标（成交）明细

陕西中睿弘项目管理有限公司受陕西省交通运输厅机关委托，采用公开招标进行采购动力机房更新改造项目(二次)（项目编码：ZRHZB2025-1-101-2）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（动力机房更新改造项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：西安新玖大建设工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 4,189,166.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	动力机房更新改造	拆除动力机房内2台原有的旧直燃机组，拆除动力机房内原有的各系统泵组、管道、支架、旧设备基础及新设计图中要求拆除的墙体等（不含入户内施工）。清理所有拆除件及垃圾，方便机房重新布置安装施工。拆除2台1旧直燃机组。新置2台全预混超低氮真空热水锅炉机组，额定功率≥2095KW，额定负载热效率≥94，换热器承压1.6Mpa,额定出入口水温度60/50℃，满足多层住宅17690㎡、办公区9924㎡采暖及334户卫生热水服务。2台全预混超低氮真空热水锅炉机组，额定功率≥1400KW，额定负载热效率≥94，换热器承压1.6Mpa,额定出入口水温度80/60℃，满足高层住宅33633㎡采暖服务。1台变频螺杆式冷水机组及动力电改造安装，制冷量1450KW，功率≤285kw，冷水出入口温度12℃/7℃，冷却水出入口温度：37℃/32℃，节能一级能效产品，满足办公区9924㎡空调制冷服务。设备要求具备高度自动化的控制系统，可实现远程监控和操作，通过先进传感器实时监测温度、压力等参数，并自动调节燃料器的运行。供应商需提供设备详细技术资料，包括产品说明、图纸、性能测试报告等，设备安装中派遣专业的技术人员进行安装，确保安装质量。设备在质保期内，免费提供维修保养服务，同时提供操作和维护培训服务，确保用户的工作人员能够熟练掌握设备的操作和维护技能。供应商需在验收时提交产品质量证明文件、安装调试记录、产品合格证、质量保证书、操作维护手册等技术资料。新置2台（3吨）超低氮真空热水锅炉机组和2台（2吨）超低氮真空热水锅炉机组，更换多层采暖系统、高层采暖系统；制冷系统；热水系统在动力机房区域内的泵组、管道及重新预制设备基础等。满足院内采暖及卫生热水服务。更换1台变频螺杆式冷水机组及冷冻系统，冷却系统满足办公楼区域、裙楼区域的夏天制冷。动力电改造安装，满足小高层住户的夏季空调制冷用电安全服务。所有工程及设备验收必须符合国家标准及达到节能和设计要求。	2025年10月21日前完成。	乔敏敏	陕261121341025	4,189,166.00	1.00	项	4,189,166.00

