



一层平面防火分区示意图
本次改造范围均在第二防火分区内，防火分区不做调整

图例说明：

- 50mm手工玻镁中空净化彩钢板（基板厚度0.5mm，内衬双层5mm玻镁板，要求耐火极限不应低于 1h）吊顶、层高设计2.6m
- 本层楼板上铺设2mm厚铅板，50mm手工玻镁中空净化彩钢板（基板厚度0.5mm，内衬双层5mm玻镁板，要求耐火极限不应低于 1h；）吊顶、层高设计3.0m
- 50mm手工玻镁岩棉净化彩钢板（基板厚度0.5mm，内衬双层5mm玻镁板，岩棉容重90kg/m³，要求耐火极限不应低于 1h；）吊顶、层高设计2.6m
- 100mm厚聚氨酯冷库专用板顶面、层高设计2.6m
- 300×300×0.8mm铝扣板顶面、层高设计2.6m

东楼一层动物实验室改造吊顶材料平面图 1:100
(普通级动物)

审 定		李强	李强
审 核		杨建伟	杨建伟
项目负责人		段建强	段建强
专业负责人		李玉龙	李玉龙
校 对		段建强	段建强
设 计		段建强	段建强
制 图		段建强	段建强
设计阶段		装修设计	比例 1:100
图 别		建筑	图号 建筑-09
版 次		第 1 版	日期 2021.4

工程名称	东楼一层动物实验室改造
子项名称	实验室工艺改造及装修设计
图纸名称	吊顶材料平面图

设计单位	中建七局第四建设有限公司
建设单位	河南省疾病预防控制中心
执业资格	注册建筑师
出图资格	注册建筑师
出图专用章	无章

地址：郑州市郑东新区CBD商务区	电话：0371-63666666
网址：http://www.cba.com.cn	传真：0371-63666667
邮编：450000	E-mail: jiaji@ba.com.cn