

西安市第三医院石材翻新打磨结晶抛光和pvc塑胶地板打蜡项目中标（成交）明细

陕西立信工程项目管理有限公司受西安市第三医院委托，采用竞争性磋商进行采购石材翻新打磨结晶抛光和pvc塑胶地板打蜡项目（项目编码：SXLXFW-2025-040）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（石材翻新打磨结晶抛光和pvc塑胶地板打蜡）

- 1.1、中标（成交）供应商：西安森百生态科技有限公司
- 1.2、中标（成交）单价：95.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	综合医院服务	石材翻新打磨结晶抛光和pvc塑胶地板打蜡项目	院内公共区域的部分石材翻新打磨结晶抛光，病区及门诊部分区域的部分pvc塑胶地板打蜡。	1、人员与管理要求： 1.1施工团队：必须指派经验丰富的项目经理现场负责。 1.2 现场管理：制定详细的《施工组织方案》，包括进度计划、人员安排、设备清单、安全保障措施等。 1.3安全文明施工：（1）遵守医院所有规章制度，办理进场施工许可。（2）施工人员需统一着装，佩戴工牌，行为规范。（3）设置明显的安全警示标志和隔离带。（4）工完场清，每日施工结束后必须将所产生的垃圾全部清运出医院指定区域，保持现场整洁。（5）确保用电、设备操作安全，杜绝安全事故。 2、材料与设备要求： 2.1、石材翻新打磨结晶抛光：（一）材料要求：（1）结晶剂/粉：verdi 晶-高强度水晶釉（膏剂）。（2）磨片：优质金刚石磨片，规格齐全，数量需满足全程研磨需求。（3）防护剂：（如需）应使用渗透性氟素类或有机硅类防护剂，具有良好的耐化学性。（二）设备要求：（1）提供重型石材翻新机（多台）、手提抛光机、大功率工业吸尘器、吸水机、研磨机、红色百洁垫、白色百洁垫等全套专业设备。（2）所有设备需运行良好，状况整洁。 2.2、PVC塑胶地板打蜡：（一）材料要求：（1）蜡水：3M的PVC地板专用蜡。（2）清洁剂与起蜡水：必须为中性pH值，对PVC地板无腐蚀性，且与所使用蜡水兼容的原品牌或推荐品牌配套产品。（二）设备要求：（1）多功能洗地机（可进行刷洗和吸水）（2）大功率吸水机（3）高速抛光机（转速不低于1000转/分钟）（4）吹风机/地面风干机（5）蜡拖、榨水车、水桶（6）全套磨片/垫（包括黑、白、红等不同颜色，用于起蜡、清洗、抛光等不同工序）（7）警示牌、隔离带、防护膜等辅助工具。 3、验收标准与方法： 3.1、石材翻新打磨结晶抛光：（1）视觉外观：地面整体平整，无肉眼可见的打磨痕迹、波浪、孔洞、裂纹。镜面效果清晰，无遗漏区域。（2）光泽度：使用经校准的光泽度测量仪，随机抽取不少于总面积的5%进行测量，取平均值，≥85度。（3）防滑性：使用便携式防滑测试仪测量，静摩擦系数（COF）≥0.5（干态）。（4）防水性（简易测试）：在地面洒水，水应呈珠状滚落，或渗透速度极慢。（5）边角处理：所有墙边、角落的光泽度与平整度应与大面区域一致。 3.2、PVC塑胶地板打蜡：（1）视觉标准：地面整体色泽均匀、光亮一致，无漏涂、无气泡、无拖痕、无“云朵”状痕迹。表面无灰尘、无污渍、无胶印、无旧蜡残留。边角、踢脚线、家具下方等死角区域与大面积区域效果一致，处理到位。（2）物理标准：蜡层与地板结合牢固，用胶带粘贴撕裂后无脱落。蜡层干透后具有一定的硬度，不易被指甲或硬物划伤。地面湿水后仍具备必要的防滑性能，符合安全标准（动摩擦系数≥0.5）。使用光泽度计测量，60°角光泽度应达到招标要求的统一标准（如80 GU以上）。	根据合同磋商文件要求及合同约定执行，满足采购人使用要求。	95.00	1.00	项	95.00	