

西安市第九医院污水处理站托管运营服务项目中标（成交）明细

陕西笃信招标有限公司受西安市第九医院委托，采用竞争性磋商进行采购污水处理站托管运营服务项目（项目编号：DX2025-233）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（污水处理站托管运营服务项目）

1.1、中标（成交）供应商：陕西康得新路环保科技有限公司

1.2、中标（成交）总价：818,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	污水处理站运营服务	包含但不限于污水处理站的系统调试、安全管理、药剂采购使用、设备维修维护、水质检测、污水井栅渣清掏处置、运行记录档案、排污许可证后管理及危废上报系统平台维护等内容（包括院本部及医院下属四所沿线卫生所的维护、检测）。	<p>1、技术参数要求：（1）项目负责人具有环保类工程师资格证书，拟投入本项目团队不少于6人，除项目负责人外至少包含1名专业环保类工程师，1名专业机电类工程师。（2）污水处理设施的运行与维护，包括：污水站必须配备3名专职人员值守，项目负责人需持有环保工程师证书，达到医院的排水要求,及符合环保要求。（3）负责污水站的设备设施污泥清掏、日常管理、管理、维护、维修、检测和记录等工作，要符合国家相关标准，达到三甲医院评审要求，保证污水站正常运行。出水水质必须达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005及《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015中预处理排放标准限值，同时负责在线设备的日常维护、加药、数据校准工作。（4）维护包括：易损配件、机油、黄油、润滑油、污水处理药剂等购买与更换，设施设备损坏维修费单台/次在1000元以内由乙方负责，超出1000元由甲方负责。（5）维修包括：所有设备的损坏需要及时修理或更换并确保稳定运行达标排放。管理包括：人员的安排、制度的制定及台账的管理。供应商未遵守国家法律法规及安全条例，造成重大人员伤亡和重大设备损失的，采购人有权终止合同。一切责任后果由成交供应商承担。（6）提供全方位的环保技术咨询与管理服务，包括：完成在线设备的比对验收并完成与管理部门并网。完成服务期内的已建成项目竣工环保验收工作。（7）完成服务期内排污许可的变更（重新申领）等工作。完成服务期内医院的排污许可证证后管理工作：①制定规范的自行监测方案，严格按照国家法律法规及排污许可证要求的所有监测内容（包括监测指标、频次）并出具规范的例行监测报告，同时负责自行监测数据整理的上传；②完成排污许可证要求的季报、年报、固废信息等各项填报工作。（8）协助完善污染治理设施运行管理台账等相关记录。配备至少2名专业环保工程师，提供全方位的环保技术咨询服务，全方位的环保预查和技术诊断服务，针对相关管理部门甲方现场问题提出整改建议，并做好解释沟通工作，以满足排污许可证现场核查要求。2、质量要求：保证医院污水处理设备全年365天达标运行，在国家、省、市、区环保部门检查中能够达到环保要求。如在检查及抽样检测中发现有不达标的排放行为，服务商承担由此而造成的一切经济损失及法律责任。3、零配件及耗材要求：委托运营服务单位需配备相应的设备维护零配件及耗材，例如：机械密封、轴承、密封圈、空滤、三角带、耐高温润滑脂、耐磨机油、劳保用品、余氯分析仪试剂等。4、安装环境与场地要求：现场24小时执勤，全面负责污水处理站运维管理，按期向甲方报告污水处理站运维、管理情况，办理有关环保工作的例行管理手续，向环保部门报送运行记录资料，接受环保管理部门、卫生部门和市政等部门的日常检查工作。5、配合前后单位进退场交接验收。</p>	自合同签订之日起1年（365天）	1.污水处理后最低应达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005及《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015相关要求。2、服务内容完成后先由乙方进行自检，自检合格后邀请甲方进行验收。甲方确认后，组织乙方进行最终验收，验收时乙方应派员参加，共同对验收结果进行确认。3、乙方向甲方提交服务实施过程中的所有资料，包含：运行管理台账、维修记录、水质检测报告、执行报告、自行监测方案等。4、验收依据：①合同及附件文本；②国家相应的标准、规范《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）相关要求。	818,000.00	1.00	年	818,000.00

