

西安市城市照明管护中心

西安市城市照明管护中心 关于“照明设施抢修及维护”政府采购项目 采购包 4 申请终止采购并重新招标的报告

西安市财政局：

我中心委托中谷（陕西）咨询有限公司组织的“照明设施抢修及维护”政府采购项目（采购项目编号：ZGZX-2604-01），已于 2026 年 4 月 24 日完成公开招标，2026 年 4 月 27 日在陕西省政府采购网发布中标（成交）结果公告。截至本报告提交之日，《中标通知书》尚未发出。

一、基本情况

中标（成交）结果公告发布后，我中心在复核中发现采购包 4（变压器预防性实验）招标文件存在资格条件设置错误，导致不符合法定资格条件的供应商进入评审环节并被推荐为中标候选人，违反政府采购公开、公平、公正原则，可能影响采购结果的合法性与公正性。

具体问题：根据项目实际需求及行业管理要求，合同包 4 的供应商应具备“有效期内的承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质”作为必须资格条件。但招标文件将该项资质表述为“供应商须具备有效期内的电力工程施工总承包三级及以上资质，或有效期内的承装（修、试）电力设施

许可证四级及以上资质；且具有有效的安全生产许可证”，将必须条件错误设置为可选择条件，属于招标文件实质性条款设置错误。

二、法律依据与定性

法律依据：《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第二十五条规定，招标文件内容不得违反法律、行政法规、强制性标准及公平、公正原则，否则应修改文件后重新招标。

问题定性：上述错误违反强制性标准原则，导致不符合条件的供应商进入评审并影响结果公正性，符合重新招标的法定情形。

特殊说明：因尚未发出《中标通知书》且未签订采购合同，我中心无权自行宣布中标无效或终止采购活动，需报请贵局审查批准后依法整改。

三、请求事项

恳请贵局对采购包4上述问题予以审查，并依法批准我中心照明设施抢修及维护招标代理机构陕西（中谷）咨询有限公司代发终止公告、终止本次采购活动、重新开展采购工作。

四、后续安排

贵局批准后，我中心将依法在原公告媒体发布终止公告，并尽快组织重新招标，确保采购工作合法合规、公开透明。

特此报告，恳请审查批准为盼。

西安市城市照明管护中心

2026年4月27日



变压器预防性试验供应商资质要求

Q 已阅读 10 个网页 

必须条件

变压器预防性试验属于对电力设施的“试验”活动，供应商须依法取得《承装（修、试）电力设施许可证》（含“承试类”）。资质等级要求取决于变压器电压等级：

变压器电压等级	所需最低资质等级	依据法规
35千伏以下	三级 或以上	2025版《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》第七 条 2 9
110千伏	二级 或以上	2025版《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》第七 条 2 9
330千伏及以上	一级	2025版《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》第七 条 2 9

注意：新规自2025年7月1日起施行，改革后许可证分为一级、二级、三级三个等级 2 9。

本项目通过政府采购电子化交易平台实施

西安市城市照明管护中心照明设施抢修及维护中标（成交）结果公告

【采购来源：中岳（陕西）咨询有限公司】 【发布时间：2026-04-27 16:16:09】 【字号大中小】 【打印】 【关闭】

一、项目编号：ZGZX-2604-01

二、项目名称：照明设施抢修及维护

三、采购结果

合同包1(高压抢修)

供应商名称	供应商地址	评审方法	是否价格扣除	中标（成交）金额	评审总得分
陕西高新电力工程有限公司	陕西省西安市高新丈八六路锦城东苑A座1404室	综合评分法	否	1,850,000.00元	85.00

合同包2(低压抢修)

供应商名称	供应商地址	评审方法	是否价格扣除	中标（成交）金额	评审总得分
西安新合电箱设备有限公司	西安市碑林区南大街111号	综合评分法	否	2,606,000.00元	83.15

合同包3(照明设施保洁)

供应商名称	供应商地址	评审方法	是否价格扣除	中标（成交）金额	评审总得分
西安市城市运营管理有限公司	陕西省西安市高新区丈八一路111号1111室	综合评分法	否	831,800.00元	81.87

合同包4(照明设施功能性试验)

供应商名称	供应商地址	评审方法	是否价格扣除	中标（成交）金额	评审总得分
陕西德能照明工程有限公司	陕西省西安市雁塔区人民西路第一小区一单元1005	综合评分法	否	1,706,380.00元	81.00

中标单位不具备能源局颁发的承装（修、试）电力设施许可证