

室外地面铺装平面图 1:200

绿化及绿地（按现状）

50mm草丝加筋人工草

13mm透气混凝胶跑道（篮球场地）

13mm透气混凝胶跑道（运动场地）

铺砖石材（用于领奖台）

1.本图中除未注明者外做法均按13mm透气混凝胶地面；
2.其他按照规范除原有塑胶地面面层，落层处现后施工塑胶地面等面层，有关做法参本图节点。塑胶跑道划线，篮球场，足球场线等做法根据个体育有关要求，场馆区使用运动标线200km，依照形式现场确定。
3.混凝土垫层做法：1）铺除现状塑胶跑道；2）铺除原200厚混凝土垫层；3）铺除砖砂灰土垫层300厚；4）按现场实际做300厚灰土垫层+150厚C20混凝土垫层，面层按本图要求。
4.原排水沟做法见本图。
5.足球场做法：铺除现状50厚足球草坪，老旧导将铺除现状篮球场塑胶地面。重新铺贴人工加筋足球草，足球草坪具体参数如下：人工草坪主要技术参数：缝线密度为14500针/M²，草纤维宽度1.5mm，底涂足抗紫外线。阻燃性。阻燃性
带宽不得低于8000Dtex等主要性能要求。人工草坪工艺：铺地前期，包括，先做发泡材料缓冲垫，再铺设无填充人工草坪
32厚。草坪下缓冲垫厚度10厚，足球草坪质保年限6年。设计面积：1793.38 平方米。
6.塑胶跑道。人造草坪。外围石材等施工做法：1）人工铺筑面层（塑胶跑道。草皮。石材），重新铺装面层。设计面积：6510.99平方米。

工程号	2025-09
比例	1:200
日期	2025.09
专业	景观
图号	JG-07
版本	施工图