

西安市临潼区水务局2025年第一批市级水利发展建设专项资金西安市临潼区渭河支流河道堤防维修养护项目中标（成交）明细

丰汇国际项目管理有限公司受西安市临潼区水务局委托，采用竞争性磋商进行采购2025年第一批市级水利发展建设专项资金西安市临潼区渭河支流河道堤防维修养护项目（项目编码：FHGJ-ZZ-2025-069）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（2025年第一批市级水利发展建设专项资金西安市临潼区渭河支流河道堤防维修养护项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西昌沛建设工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 552,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1		西安市临潼区渭河支流河道堤防维修养护项目	石川河堤防维修养护段为已治理段 0.65km，起始于石川河高油路交口桥，至渭河河堤路处结束。零河堤防维修养护段为零口重点示范镇段 3km。	采购包 1: 标的名称:西安市临潼区渭河支流河道堤防维修养护项目 一、项目概况 2025 年第一批市级水利发展建设专项资金项目西安市临潼区渭河支流 河道堤防维修养护项目，该工程主要为石川河、零河堤防维修养护，包 括土体养护、杂草清理、堤坡绿化植物维护、行道林栽植、行道林养护、日常巡查、摄像头、垃圾桶、标志牌、防溺水救生设施、日常保洁等内 容，以保障堤防安全完整、正常运行。 二、维修养护内容 1、实施范围 石川河堤防维修养护段为已治理段 0.65km，起始于石川河高油路交口 桥，至渭河河堤路处结束。 零河堤防维修养护段为零口重点示范镇段 3km。 2、维修养护内容 (1)养护土方 100m3。内容包括填垫陷坑、雨淋沟、残缺土方补充、建筑 及生活垃圾清理等。(2)绿化植物清理。共割草机割草 4 次，每次清理面积 45600m2。完全 响应 (3)绿化植物维护。维护内容包括浇水、施肥、喷药，维护 2 次，每次植 物维护面积 45600m2。(4)行道林补植及养护，补植女贞 600 株，养护 620 株。养护内容包括浇 水、喷药、刷白、施肥、修剪等。(5)日常巡查。对石川河堤防左右岸各 0.65km 和零河堤防左右岸 3.00km 堤顶道路进行日常巡查，确保堤顶工程设施安全、正常运行，无缺损、 破坏等现象，无扰乱河道秩序的行为发生。(6)安装摄像头 2 个。 高清网络摄像机，主码流帧率分辨率:【全景】50Hz:25fps(2560×1440);60Hz:30fps(2560×1440); 【细节】50Hz:25fps(1920×1080);60Hz:30fps(1920×1080); 太阳能供电设备,输出功 率 250W，开路电压 36.8V；蓄电 池，DC12V，100AH 蓄电池；电池箱采 用耐高温、耐腐蚀、防水地理电池箱； 监控立杆，加厚底板，底法兰尺 寸 300mm*300mm，厚度 10mm，加标准检修孔。立杆采用 Q235 普通碳 素结构热镀锌钢管，品质质保；立杆基础及电池箱基础，基础开挖、混 凝土浇筑、预埋留管路等，基础开挖规格 0.8*0.8*1.0（长*宽*深，单位 米）。(7)配套野外垃圾桶 10 个。规格为：长*宽*高：710*570*1070（mm）整体重量：≥16kg，负重：240kg，容量：240 升桶壁厚度≥4mm、桶底厚 度 ≥5mm、桶盖厚度≥3mm (8)安装宣传牌 2 个。钢架宣传牌，尺寸为：3500*5000（mm）(9)防溺水救生设施 2 套。每套包括警示牌 1 个（尺寸 3*0.8*0.6m），救 生物资存放箱 1 个（尺寸 0.8*0.8*0.2m）、救生杆 3 个（不 锈钢伸缩杆 4m）、救生衣 8 件、救生圈 8 个 (10)日常卫生打扫。保持堤防干净卫生。 三、养护标准 1、行道林、草皮养护 养护标准 堤顶栽植的行道林生长旺盛、整体美观，无枯死、无缺损。堤坡草皮生 长良好、无杂草。 养护方法对堤顶栽植的乔木行道林在干旱季节进行浇水；在春季对堤顶 树木进行施肥；对部分生长凌乱的树木进行修剪整形；在冬季对堤顶乔 木进行刷白保温；对堤坡草皮进行适时修剪除杂草、浇水、喷药等养护。 2、管理设施养护 标志牌文字清晰、完整。摄像头完好运转。 3、堤防日常巡查对左右岸各 3.65 公里堤防工程进行日常巡查、检查，并对发现的安全隐 患等进行及时记录、上报、处置。 4、堤顶保洁 对左右岸各 3.65 公里堤防工程堤顶的垃圾、杂物进行四、质量验收标准 或规范 1、中标单位所提供的项目成果必须经采购人审核验收，符合采购人要求， 并达到技术指标先进、质量可靠、配置合理的要求，满足磋商文件要求。 2、服务的质量必须符合国家标准和有关规范，符合市水发【2015】579 号文件《渭河西安段堤顶工程维修养护暂 行管理办法》、《渭河西安段 堤顶工程维修养护标准》的要求。	150 日 历 天	服务的质量必须符合国家标准和有关规范，符合市水发【2015】579 号文件《渭河西安段堤顶工程维修养护暂 行管理办法》、《渭河西安段堤顶工程维修养护标准》的要求。	552,000.00	1.00	批	552,000

丰汇国际项目管理有限公司

2025年10月15日