

西安市临潼区水务局临潼区农村生活污水处理站运维（20座）项目中标（成交）明细

西安梓搏咨询管理有限公司受西安市临潼区水务局委托，采用竞争性磋商进行采购临潼区农村生活污水处理站运维（20座）项目（项目编码：ZB2026-ZB013（CGQ））项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（临潼区农村生活污水处理站运维（20座）项目）

1.1、中标（成交）供应商：西安汇泉环保科技有限公司

1.2、中标（成交）总价：989,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-1	污水治理及其再生利用服务	临潼区农村生活污水处理站运维(20座)项目	对临潼区相桥街办贵刘组(30t/d)、神西组(15t/d)、神东组(15t/d)、北王组(30t/d)、柳南组(10t/d)、柳东组(30t/d)、田市村2号(60t/d);仁宗街办仁宗村1号(20t/d)、仁宗村2号(20t/d);小金街办小金村(50t/d)、砲岭村(30t/d)、毛湾村(30t/d)、欠湾村(15t/d);相桥街办田市村1#(50t/d)、斜口街办高沟村(100t/d)、行者街办行南村1号(50t/d)、行南村2号(200t/d)、行北村1号(50t/d)、行北村2号(50t/d)、船王村(15t/d)生活污水处理站进行运维,主要内容为:1、主体工艺设备运维:包括格栅机、污水提升泵、罗茨/离心鼓风机、一体化生物处理设备、加药装置、二氧化氯/紫外线消毒设备等,负责日常巡检、保养、易损件更换、故障维修。(单次/单个零配件费用≥2000元,由西安市临潼区水务局申请专项资金解决。)2、电气与自控系统运维:配电柜、电缆、照明、仪表、PLC控制系统、在线监测设备、阀门、流量计等,负责维护、校准、故障处理、消耗品更换。3、能耗与耗材承担:承担污水处理站内所有设备运行水电费、常规运维药剂费、检测耗材、劳保用品、工具损耗。4、管网与构筑物维护:站内进水管网、出水管网、连接管网、检查井、提升井、调节池、生化池、沉淀池等,负责巡检、清淤、疏通、堵漏、结构完好性检查。5、运行管理全流程:日常操作、水质采样检测、药剂精准投加、污泥抽吸/脱水/转运处置、现场卫生、安全管理、台账记录、迎检配合。	1、日常运行管理(1)每日巡检:24小时不间断值守/定时巡检,记录设备电流、电压、声音、温度、压力、液位、流量。(2)设备保养:每周清洁、每月润滑、每季度紧固调试、每年全面保养。(3)水质检测:每月采样检测,重点监测CODcr、SS、氨氮、总磷、pH、动植物油,建立数据曲线。(4)药剂管理:按进水浓度精准投加,规范储存、分类摆放、双人领用、台账可查。(5)污泥处置:定期抽吸、密闭转运、合规处置,严禁随意倾倒,建立处置联单。(6)站区环境:每日清扫、定期除草、保持设施干净整洁。2、设备故障处理流程(1)上报:发现故障立即停机,10分钟内上报组长与技术负责人。(2)派工:运维组1.5小时内到达现场,技术组同步提供方案。(3)维修:一般故障24小时内修复;重大故障72小时内完成维修并试运行。(4)验收:修复后连续运行8小时合格,填写维修记录,归档备查。3、水质异常处理流程(1)预警:检测超标立即复测,确认后30分钟内上报项目经理。(2)排查:逐项核查进水水质、设备状态、工艺参数、药剂投加量、污泥浓度。(3)处置:调整风量、回流比、加药量;必要时启动限流、预处理、应急消毒。(4)跟踪:加密监测至连续2次达标,形成异常处置报告。4、应急处置管理(1)预案覆盖:暴雨洪水、停电停机、设备损毁、水质突发超标、安全事故。(2)应急演练:每半年1次,演练后评估修订预案。(3)应急物资:储备沙袋、水泵、电缆、药剂、抢修工具、应急照明。(4)上报机制:重大突发事件1小时内上报水务局与生态环境部门。	1年	1、设备设施稳定运行,设备完好率≥96%,关键设备无带病运行。2、出水水质达标率≥99%,全年无环保通报、无超标处罚。3、故障响应时间≤1.5小时,一般故障24小时内修复,重大故障72小时内处置完毕。4、运维档案完整率100%,实现电子化、可追溯、可核查。5、安全运行零事故,无人员伤亡、无设备重大损坏、无环境次生污染。6、药剂、水电、污泥处置规范合规,运行成本可控、节能降耗。	989,000.00	1.00	项	989,000.00