

西安市长安区供水管理中心西安市长安区2025年中央水利发展资金农村

饮水工程维修养护项目中标（成交）明细

陕西龙泽项目咨询管理有限公司受西安市长安区供水管理中心委托，采用竞争性磋商进行采购西安市长安区2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目（项目编码：SXLZ-2025-137）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（西安市长安区2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西建广工程建设有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 878,188.56 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	项目经理要求	施工工期	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
			一、主主要要建建设设内内容容 1、香香积积寺寺村村集集中中供供水水站站 拆除原泵房内1台加压泵，新安装1台加压泵(Q=25m³/h,H=60m,功率7.5KW)，维修漏水轴承异响 两台水泵；站内新砌筑阀门井一座，安装DN80垂直螺翼水表（电动阀控无磁采样，蓝牙采集，4G上传）2块，计量出水厂供水量。 2、仁仁村村集集中中供供水水站站 仁村集中供水站拆除原泵房内变频控制柜2台、软启动柜2台、总电源柜1台；新安装变频控制柜2台（功率11KW），软启动柜2台（22KW），电源柜1台（50KW）,保障供水工程运行安全。 3、黄黄良良集集中中供供水水站站 拆除原泵房内2台加压泵，新安装2台加压泵(Q=25m³/h,H=60m,功率7.5KW)；拆除原泵房内变频 控制柜2台，新安装变频控制柜2台（功率11KW）保障供水工程运行安全。 4、鸣鸣犇犇集集中中供供水水站站 拆除原泵房内1台加压泵，新安装1台加压泵(Q=25m³/h,H=60m,功率7.5KW)；拆除原DN200闸阀，新安装DN200闸阀1个；拆除原DN80水表，新安装DN80水表1个，新安装DN80闸阀1个；消毒设备维 修和保养，保障消毒设备运行安全。 5、四四坡坡集集中中供供水水站站 拆除原DN200闸阀、DN75闸阀，新安装DN200闸阀、DN75闸阀各一个；消毒设备维修和保养，保 障消毒设备运行安全。 6、五五台台街街办办沿沿山山村村庄庄供供水水站站 拆除一体净化设备的DN200蝶阀，新安装DN200蝶阀；从水站大门口消防栓铺设输水管道至院内管 理房西侧的水龙头相连接，解决院内生活用水，由于院内已硬化，管道铺设采用水钻，挖工作坑3个，尺寸为（长*宽*深=2m*1m*1m）,铺设DN32PE(1.25MPa) 40米，在消防栓旁设闸阀井一座，并安装减压阀 一个，降低院内生活用水水压，管道选用HDPE100，管材执行标准：GB/T13663-2020,管道安装时应做水压试验；在水厂外管道下沉处设排水检查井一座（做法详见图集04S531-5，P10)，检查井后铺设HDPE 500波纹管（SN12.5），管道36米至天然沟道，管沟开挖断面0.8m*1.2m，管沟底部应平整并铺设15cm厚3：7灰土，压实系数0.97，管底以下0.1米及							

品目号	品目名称	工程名称	管顶以上0.5米范围内的回填土，应除去碎砖、石块等坚 硬物并夯实。 7、 、大大兆兆街街办办倪倪孟孟新新村村供供水水工工程程 倪家滩供水站内安装ZTL-50次氯酸钠（电解盐）发生器；拆除原加压泵，新安装加压泵1台(Q=25 m 3 /h,H=32m,功率4KW)，保证饮水安全。 孟家岩供水站内消毒设备维修，保障设备正常运行；拆除原有的软启动柜，新安装软启动柜1台（22 KW）。 8、 、大大兆兆街街办办庞庞留留留留供供水水站站 拆除原加压泵，新安装加压泵1台(Q=25m 3 /h,H=32m,功率4KW)，保证饮水安全。 9、 、杨杨庄庄街街办办库库峪峪河河村村供供水水工工程程 该水源水质清澈且无污染，为避免因降雨等原因使水质浑浊，在取水口处设计拦水坝1座，沉淀过滤 池1座，铺设引水管20米DN50PE（1.25MPa）管；对水源进入蓄水池前进行沉淀过滤，并铺设500米DN50PE（1.25MPa）管与原拦水坝后闸阀井管道相接将水输送到原蓄水池，保障该村群众的生活用水需求 。管沟开挖土石比为5:5，开挖断面0.6m*0.8m，管沟底部应平整，并拣去石块、碎砖及其他坚硬物，管 底以下0.1米及管顶以上0.5米范围内的回填土，应除去碎砖、石块等坚硬物并夯实，供水管道选用HDPE1 00，管材执行标准：GB/T13663-2020,管道安装时应做水压试验。 拦水坝采用M7.5浆砌石砌筑，长度4.5米，顶宽0.6米，底宽1.6米，高度1米；沉淀过滤池采用M7. 5浆砌石砌筑，沉底过滤池内部尺寸为长×宽×高（4.48m×1.2m×1m），其中沉淀池长1米；过滤池长2. 48米，两侧分别砌0.24米厚砖花墙，中间分别填入粗、中、细滤料；清水池长1米。 10、 、王王莽莽街街办办韦韦兆兆东东村村（（韦韦一一供供水水工工程程）） 拔出原潜水泵，新安装潜水泵1台，保证饮水安全。加压泵2台(Q=25m 3 /h,H=32m,功率4KW)，拔 出原潜水泵，新安装潜水泵1台（200QJ32-130-18.5KW），保证饮水安全。 11、 、砲砲里里街街办办谢谢家家岭岭（（东东岭岭）） 供供水水工工程程 拔出原潜水泵，新安装潜水泵1台（200QJ20-175-18.5KW），保证饮水安全。 12、 、砲砲里里街街办办西西凹凹村村（（寨寨子子）） 供供水水工工程程 在原蓄水池旁的管理房内安装15方不锈钢（304）水箱1座，水箱内安装液位控制器一套，安装DN8 0钢管40米，阀门井1座。 13、 、王王曲曲街街办办藏藏龙龙寨寨（（北北堡堡寨寨）） 供供水水工工程程 拆除原泵房内2台加压泵，新安装2台加压泵(Q=25m 3 /h,H=32m,功率4KW)；拆除原泵房内变频控 制柜1台，新安装变频控制柜1台（功率11KW），拔出原水泵，新安装型号为200QJ25-154-18.5Kw（流量Q=25m 3 / h,扬程H=154m，电机功率18.5Kw）水泵1台，消毒设备进行维修，保障供水工程运行安 全。 14、 、太太乙乙街街办办四四皓皓村村（（六六组组）） 供供水水工工程程 四皓村（六组）供水站内无消毒设备，为了保障供水安全，安装ZTL-50次氯酸钠（电解盐）发生器 一台。 15、 、太太乙乙街街办办太太乙乙村村（（水水湫湫池池）） 供供水水工工程程 太乙村（水湫池）供水站内无消毒设备，为了保障供水安全，安装ZTL-50次氯酸钠（电解盐）发生器一台，安装DN65逆止阀一个。 16、杜曲街办彰仪村供水工程 拆除原泵房内软启动柜1台，新安装软启动柜1台（功率22KW），拔出原水泵，新安装型号为200QJ3 2-130-18.5KW水泵1台；安装ZTL-50次氯酸钠（电解盐）发生器一台，保障供水工程运行安全。 17、杜曲街办西江波供水工程 拆除原泵房内2台加压泵，新安装2台加压泵(Q=25m 3 /h,H=32m,功率4KW)；拆除原泵房内变频控 制柜	项目经理要求	施工作业期	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1-1	其他专业施工	2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目	60	王军锋	陕261222262978	878,188.56	1.00	项	878,188.56	

品目号	品目名称	工程名称	1台，新安装变频控制柜1台（功率11KW），拔出原水泵，新安装型号为200QJ32-130-18.5KW水泵1台；安装ZTL-50次氯酸钠（电解盐）发生器一台，保障供水工程运行安全。	工程范围	18、杜曲街办杨万村（东杨万）供水工程 拔出原水泵，新安装型号为200QJ25-154-18.5Kw（流量Q=25m ³ /h,扬程H=154m，电机功率18.5Kw）水泵1台；安装ZTL-50次氯酸钠（电解盐）发生器一台，保障供水工程运行安全。	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
			ZTL-50次氯酸钠（电解盐）发生器一台，保障供水工程运行安全。	19、杜曲街办杜曲村（杜西、杜北）供水工程 拔出杜西、杜北两处供水工程水源井内的水泵，杜西供水站新安装型号为200QJ25-154-18.5Kw（流量Q=25m ³ /h,扬程H=154m，电机功率18.5Kw）水泵1台，安装ZTL-50次氯酸钠（电解盐）发生器一台；杜北供水站新安装型号为200QJ32-156-25Kw（流量Q=32m ³ /h,扬程H=156m，电机功率25Kw）水泵1台，安装ZTL-50次氯酸钠（电解盐）发生器一台。	20、大兆街办大兆村供水工程 拆除原水箱，在管理房内安装12方不锈钢（304）水箱1座，DN80钢管20米，水箱内安装液位控制器一套。	21、太乙街办东升村供水工程 为保障供水安全，安装ZTL-50次氯酸钠（电解盐）发生器一台。	22、百塔寺村（天子峪）供水工程 天子峪东岭拦水坝清淤2处，更换DN63PE(1.25MPa)主管道330米,管沟开挖土石比为5:5，开挖断面0.6m*0.8m，管沟底部应平整，并拣去石块、碎砖及其他坚硬物，管底以下0.1米及管顶以上0.5米范围内的回填土，应除去碎砖、石块等坚硬物并夯实，供水管道选用HDPE100，管材执行标准：GB/T13663- 2020,管道安装时应做水压试验。					

陕西龙泽项目咨询管理有限公司
2025年07月01日