

## 蓝田县畜禽粪污资源化利用整县推进项目（2025 年）施工

### 图纸问题答疑

1. 图纸底板明确 70mm 厚建筑防水层，防水层是否为 4.0 厚弹性体改性沥青（SBS）防水卷材（II 型）+3.0 厚弹性体改性沥青（SBS）防水卷材（II 型）+细石混凝土+找平，若是，请明确具体的材质、厚度等。

答：50mm 厚细石混凝土保护层+20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层。

2. 新建堆粪棚在平面图上未见具体位置？请设计明确新建堆粪棚在总平面图中的位置。


答：腾飞



黑沟村



乐鑫



锦悦荟





中铭工程设计咨询有限公司

2025年12月15日

