室内装修设计工程施工图总说明(二)

建筑 结构 电气 给排水 暖通 工艺 自控

7.5室内防水

1、防水工作年限：不应低于25年；工程防水类别：甲类；防水使用环境：Ⅱ类；防水等级：一级

2、有水房间楼、地面应设置防水层，墙根部应现浇C20混凝土条基，高出面层不低于250mm，标高应比同层楼地面标高低15mm，坡度不小于1%坡向排水口，以斜坡过渡高差。

3、淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm，且不低于淋雨喷淋口高度，水平方向延展宽度为喷头两侧各500mm。

4、盥洗池盆等用水处墙面防水翻起高度不应小于1200mm，水平方向延展宽度为水龙头两侧各500mm。

5、有水房间墙面和顶棚应设置防潮层。

8、门窗

1、全玻璃门应选用安全玻璃，并应设防撞提示标识,建筑物需要以玻璃作为建筑材料的下列部位必须使用安全玻璃：

(1)公共建筑物的出入口、门厅等部位；

(2)易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位,《建筑玻璃应用技术规程》JGJU3和《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102所称的部位；

2、病房门尺寸规范主要参考《医院建设计规范》(GB 51000-2017)及《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)；病房门宽度不少于900mm，高度不低于2100mm，按照建筑设计规范要求门及门窗，门框，门芯均满足建筑防火性能及隔音需求。

3、住院部室内门整体要求材质具有耐用性及易清洁性，建议采用环保、防水、防火、抗菌材料以确保其长期使用。

9、室内防滑

1、依据《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T-2014条文3.06的规定:建筑地面防滑工程材料的产品性能,应符合设计要求和国家现行有关产品标准的规定。地面防滑材料进场时供方应提供产品合格证,包括防滑性能的检验报告。上述技术要求,请在材料采购及材料进场时严格把控。且防滑材料检验报告应予以存档。

2、室内潮湿地面和室内干态地面防滑性能应符合《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331-2014 第4.2.1和4.2.2条的规定。

四.电气要求:

1. 强、弱电管线需JDG管敷设，强、弱电管线间距不小于200mm。
2. 热水器、浴霸等大功率用电器电线不小于4.0mm² (或按电器要求),具体配电详专业电气施工图。
3. 强弱电线管严禁从厨、卫门槛下穿过，可穿墙“几”型安装。
   注：强弱电点位为精装设计建议点位。
4. 室外插座及潮湿区域插座防水等级不应低于1P54。
5. 1.8m以下插座均采用安全型插座。

五.给排水要求:

1. 入户给水管不小于DN25，逐渐减小到最末端给水点DN15。
2. 给排水管严禁从厨、卫门槛下穿过，可穿墙“几”型安装。
3. 具体管线安装要求详专业给排水施工图。
4. 墙面给水管内丝接头必须冒出装饰面(瓷砖面)2mm左右（以装饰盖能严密吻合为原则）。
5. 墙面给水管内丝接头必须冒出装饰面(瓷砖面)2mm左右（以装饰盖能严密吻合为原则）。
   注：给排水点位为精装设计建议点位。

六.图纸说明:

1. 本施工图所标注尺寸单位为毫米;
2. 本图所示尺寸为控制性尺寸,具体尺寸依现场放样而定.天花标高为从本楼层精装地面完成面算起的相对标高.若图中有关尺寸与现场不符,应及时通知设计单位协商解决.
3. 如因现场或业主原因出现方案变动，以正式的变更图纸为准.
4. 墙体及门窗洞口尺寸定位,除标注之外,均同原建筑设计.
5. 图中所示的灯具,活动家具,艺术品,挂画,花盆等仅作示意,是本此设计的延续.最终应根据本装饰设计由施工单位或业主委托的单位所提供的成品资料或设计样品,应得到设计人员确认.
6. 本施工图包含室内装饰施工的所有图纸,但不包含需专业厂家配合设计的部分.
7. 本工程其他相关专业施工,以设计单位提供的二次装修相应的水,电,空调等配套专业图纸为准.
8. 本工程室内外及墙顶面腻子根据现场实际情况局部修补，暂定量约：乳胶漆1260平方米；真石漆1235.4平方米

本图不盖出图专用章和注册专用章视为无效

附 注
DESCRIPTIONS

图审公司章

修改原因
REVISION REASON

注册专用章：LOGIN SPECIAL SEAL

出图专用章：MAP OUT SPECIAL SEAL

审 定 APPROVED BY	马创立	
审 核 EXAMINED BY	姜友坚	
项目负责人 DESIGN DIRECTOR	姜友坚	
专业负责人 CHIEF ENGI.	蓝易硕	
校 对 CHECKED BY	蓝易硕	
设 计 DESIGNED BY	周浩	
制 图 DRAWN BY	周浩	

建设单位 CLIENT
周至县马召中心卫生院

项目名称 PROJECT
周至县马召镇中心卫生院建设项目

子项名称 SUB-PROJECT 住院部提升改造

图 名 TITLE **设计说明（二）**

工程编号 PROJECT NO.	HZ2022-SX-017	设计阶段 DESIGN STAGE	施工图
版次 EDITION No.	1	专业 DRAWING TYPE	建筑·装饰
日期 DATE	2025.09	图号 DRAWING No.	SS-02

禾泽都林 HESOMS International Design Institute

禾泽都林设计集团有限公司
HESOMS DESIGN GROUP COMPANY.LTD

国家甲级工程设计证书编号：A233012588
NATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN LICENSE No.A233012588