

设备表

序号	系统编号	名称	型号及规格	单位	数量	备注
1	R-1	采暖型壁挂炉	MYNUTEN 20 CSL	台	1	热效率≥90%
			制热量:21.2kW			
			供回水温度: 75/50℃			
			功率:0.116kW-220V			
2	N-01	防爆型轴流风机	DWEX-250-EX	台	1	二级能效
			风量: 1260m³/h			
			全压: 99Pa 噪声: 56dB			
			功率:0.12kW-380V			

一层采暖平面图 1:100

附注
DESCRIPTIONS

图审公司章

修改原因
REVISION REASON

注册专用章: LOGIN SPECIAL SEAL

出图专用章: MAP OUT SPECIAL SEAL

审定 APPROVED BY	马创立	马创立
审核 EXAMINED BY	袁建勤	袁建勤
项目负责人 DESIGN DIRECTOR:	姜友坚	姜友坚
专业负责人 CHIEF ENGL.	丁海斌	丁海斌
校对 CHECKED BY	高建根	高建根
设计 DESIGNED BY	丁海斌	丁海斌
制图 DRAWN BY	丁海斌	丁海斌

建设单位
CLIENT

周至县马召中心卫生院

项目名称
PROJECT

周至县马召镇中心卫生院建设项目

子项名称
SUB-PROJECT

住院部提升改造

图名
TITLE

一层采暖平面图

工程编号
PROJECT NO.

设计阶段
DESIGN STAGE

施工图

版次
EDITION No.

1

专业
DRAWING TYPE

暖通


日期
DATE

2025.09

图号
DRAWING No.

暖施-03

禾澤都林
HESOMS



International Design Institute

禾泽都林设计集团有限公司

HESOMS DESIGN GROUP COMPANY.LTD

国家甲级工程设计证书编号: A233012588

NATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN LICENSE No. A233012588

本图不盖出图专用章和注册专用章视为无效