西安经开第八小学消防设施整改项目中标（成交）明细

陕西泽航项目管理有限公司受西安经开第八小学委托，采用竞争性磋商进行采购消防设施整改项目（项目编号：SXZH2025-CS244）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（消防设施整改）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西晶锐创新安全技术有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：410,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他建筑工程	消防设施整改	西安经开第八小学消防设施整改（消防设施）项目，电气火灾监控系统、防火门监控系统、消防电源监控系统、应急照明系统、液位显示系统、防火分隔系统等相关施工，具体详见工程量清单。	50日历天	邵波	二级注册建造师 陕 261131448503	410,000.00	1.00	项	410,000.00

二、合同包2（供配电设施整改）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西吉驰电力工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：1,978,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	其他建筑工程	供配电设施整改	1、西安经开第八小学供配电设施整改项目，高压进线柜拆除4台、高压进线柜利旧4台、ZC-YJV22-8.7/15kV-3*120 电缆敷设 1089.5m、ZC-YJV-8.7/15kV-3*70 电缆敷设 2 5m、BTTZ-YJV-0.6/1kV-4*240+1*120 电缆敷设186m、WDZC-YJV-0.6/1kV-4*240+1*120 电缆敷设 357m、KVVP22-10*4电缆敷设25m、电缆井安装4座、MPP 顶管敷设440m、低压柜安装2台、高压真空断路器安装2台、直流屏安装1台、后台监控系统1套、多功能数显表31台、柜体返厂试验6台、变压器返厂试验1台等，具体详见工程量清单。	50日历天	赵青青	陕 261212142855	1,978,000.00	1.00	项	1,978,000.00

三、合同包3（市政自来水管道接驳）

1.1、中标（成交）供应商：西安誉腾建筑安装有限公司

1.2、中标（成交）总价：103,700.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
3-1	其他建筑工程	市政自来水管道路接驳	招标清单内所有内容	20天	张民杰	陕 261142251499	103,700.00	1.00	项	103,700.00

陕西泽航项目管理有限公司

2025年07月22日