

# 铜川市耀州区人民医院净化空气、“三气”及电动气密门等设备维护保养服务项目中标（成交）明细

陕西省采购招标有限责任公司受铜川市耀州区人民医院委托，采用竞争性磋商进行采购净化空气、“三气”及电动气密门等设备维护保养服务项目（项目编号：SCZD2024-CS-0150-001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（净化空气、“三气”及电动气密门等设备维护保养服务）

1.1、中标（成交）供应商：陕西西安特防护净化装饰工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：448,000.00元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他医疗卫生服务	见招标文件3.2.2手术室、供应室、负压速房净化层流空调机组维保全院三气（氧气、负压气体、压缩气体）机组及功能带、儿科、产科、影像科、手术室电动门维保	1.1清洗下回风过滤网及回风口 1.2每个月对手术室做沉浮菌检测 1.3每季度对净化空调机组初效、中效过滤网清洗 1.4每季度对手术室温湿度表、照度、噪音、压差、尘埃粒子做一次综合自检 1.5每季度对净化空调机组自动控制及电器元件系统进行维护 1.6每季度对净化空调机组系统的机械运行进行保养、维护 1.7每年更换初效、中效过滤器 1.8每月对于术室各个系统进行一次全面复查，掌握手术室各项设备运行情况。 1.9手术室及供应室每两年更换高效过滤器 全院三气（氧气、负压气体、压缩气体）机组及功能带、儿科、产科、影像科、手术室电动门维保1、公司维修工程师对医院的设备提供维修、保养及协助设备管理服务。 2、每个月巡检各氧气、负压以及空气终端是否漏气及各终端机件的运作情况并做好记录。 3、每个月巡检传呼主机运行状况、各分机有无串号的现象、走廊显示屏所显示是否正确并对有故障的主机、分机进行调试处理。 4、每个月巡检各病房中设备带是否完好（挡板、面板、隔离条等是否有遗失），对设备带所缺失的部分及时恢复。 5、每季度对设备带供电电源插座、附属照明电路、供电系统进行全方位电路检测，及时更换出故障线路，保障设备带供电安全可靠。 6、每个月对开关、插座定期巡查，及时更换出现接触不良或有安全隐患的开关或插座。 7、针对供氧管道、负压管道每年进行两次外观查漏检验。	1年	维保合格	448,000.00	1.00	项	448,000.00

陕西省采购招标有限责任公司

2024年03月10日