

住院部氟系统新增多联机改造项目采购需求

一、基本要求

1、功能要求:

一标段:住院二部心内科加装全直流变频多联机,采用喷气增焓直流变频涡旋压缩机,主机一级能效具备抗风雪功能,且具备室内外机双重自清洁功能,冬季制热, $-30^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$, -15°C 制热不衰减。

二标段:采购急诊医学科南区新风机组和超声诊断科多联机空调机组。

2、采购项目需要落实的政府采购政策:(1)《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库(2004)185号);(2)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发(2007)51号);(3)《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库(2006)90号);(4)《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号);(5)《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库(2014)68号);(6)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号);(7)《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库(2019)9号);(8)《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村振兴的实施意见》(财库(2021)20号)。

3、交货期要求:合同签订生效后 40 天内需要交货完毕、安装调试完成。

4、交货地点:渭南市中心医院

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

满足国家及医院要求

三、采购标的数量和规格

详见功能要求

四、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

详见功能要求

五、服务标准、期限、效率等要求

1、质保期:1年

2、售后服务:乙方任意时间接到医院通知(含节假日),须 15 分钟内响应,4 小时内免费派遣负责人员或技术人员及时到达现场配合甲方工作人员检查维修,更换相匹配的材料。未按要求及时解决相关事宜的,甲方有权终止合同,乙方承担一切违约责任。



3、产品运抵交货地点后甲方应对产品的品名、规格、数量、质量进行检查，乙方应提供产品的采购清单、合格证、检测报告或其他质量证明文件，甲方应签字确认产品是否合格，如乙方不能提供产品质量证明文件视为质量不合格，甲方有权要求乙方立即退货。

4、乙方负责货物的运输、安装、调试等工作，甲方验收签字前造成的丢失损毁、灭失均由乙方负责承担损失。

5、乙方必须按甲方指定的品名、规格、数量等要求及时供货，乙方供货不符合要求的，甲方有权立即退货。所提供产品须由第三方专业检测机构进行检测评价（安装费、检测费由乙方承担），并出具书面检测报告，属于国家强制性认证产品需提供国家强制认证证书。

六、验收标准

按甲方相关流程验收

2025 年 4 月 17 日

