

大荔县水利工作队**2025**中央水利发展资金农村供水水质提升项目**(二**
次)中标（成交）明细

陕西翰元工程咨询有限公司受大荔县水利工作队委托，采用公开招标进行采购**2025**中央水利发展资金农村供水水质提升项目**(二次)**（项目编码：**HY-ZB-028-2025.1B1**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包**1**（**2025**中央水利发展资金农村供水水质提升项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：西安星冉环保科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： **929,588.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
			1.1.1反渗透膜：8040-超低压反渗透膜；OV-U-8040-HR； 1.1.2精密过滤器PP棉滤芯：40寸5um；pp-40； 1.1.3大通量过滤器滤芯：8040-5um；WY-BA-8040-5um； 1.1.4大通量过滤器端盖：8040，ABS材质；WY-BA-8040DG； 1.1.5液位开关：缆式浮球开关，220V，10米线缆；EM15-2； 1.2.1多介质过滤器滤料石英砂抽出：人工清除； 1.2.2多介质过滤器滤料活性炭抽出：人工清除； 1.2.3垃圾外运（10km）：/； 1.2.4反渗透降氟设备原水箱维修（氩弧焊）：不锈钢组合水箱漏水点维修； 1.2.5反渗透膜：8040-超低压反渗透膜；OV-U-8040-HR； 1.2.6精密过滤器PP棉滤芯：40寸5um；pp-40； 1.2.7多介质过滤器滤料石英砂填充：0.9-1.2mm，2-4mm；HZ-SI； 1.2.8多介质过滤器滤料活性炭填充：碘值：1000；CD1000； 2.1.1更新消毒设备（有效氯产量50g/h）：有效氯产量50g/h；HCCL-50； 2.1.1.1次氯酸钠发生器主机：有效氯产量：50g/h，电压：AC220V；HCCL-50； 2.1.1.2高频电源：输入电源：AC220V/50HZ；HC-WZ75A； 2.1.1.3电解槽：材质：UPVC；HC-UPVC-10； 2.1.1.4阴阳极板：电极垫层：PVDF，电极材质：TA2纯钛基材；HC-I-50； 2.1.1.5电极连接线：BV线；BV-16； 2.1.1.6控制单元：电压：AC220V/50HZ，电路保护：输入过压、欠压、缺相、输出过压、过流、短路、整机过热，工作温度：(-20~50)℃，相对湿度：80%(40±2℃)；HC-CL-II； 2.1.1.7盐箱：UPVC(设备主机一体)；HC-UPVC-12； 2.1.1.8液位开关：电压：DC24V，材质：							

品目号	品目名称	货物名称	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）	
1-1	其他机械设	大荔县水利工作队2025中央水利发展资金农村供水水质提升项目	ABS; EP4310; 2.1.1.9流量计: 面板式流量计; LZM-25J; 2.1.1.10存储罐: 材质: PE; 容量: 40L; PE-40L; 2.1.1.11投加计量泵: 额定流量: 3L/h; W-03S; 2.1.1.12电磁阀: 口径: DN15; 2W-15; 2.1.1.13压力表: 量程: 0~1MPa; PT100; 2.1.1.14管件: UPVC; UPVC; 2.2.1更新消毒设备（有效氯产量50g/h）: 有效氯产量50g/h; HCCL-50; 2.2.1.1次氯酸钠发生器主机: 有效氯产量: 50g/h, 电压: AC220V; HCCL-50; 2.2.1.2高频电源: 输入电源: AC220V/50HZ; HC-WZ75A; 2.2.1.3电解槽: 材质: UPVC; HC-UPVC-10; 2.2.1.4阴阳极板: 电极垫层: PVDF, 电极材质: TA2纯钛基材; HC-I-50; 2.2.1.5电极连接线: BV线; BV-16; 2.2.1.6控制单元: 电压: AC220V/50HZ, 电路保护: 输入过压、欠压、缺相、输出过压、过流、短路、整机过热, 工作温度: (-20~50)℃, 相对湿度: 80% (40±2℃); HC-CL-II; 2.2.1.7盐箱: UPVC(设备主机一体); HC-UPVC-12; 2.2.1.8液位开关: 电压: DC24V, 材质: ABS; EP4310; 2.2.1.9流量计: 面板式流量计; LZM-25J; 2.2.1.10存储罐: 材质: PE, 容量: 40L; PE-40L; 2.2.1.11投加计量泵: 额定流量: 3L/h; W-03S; 2.2.1.12电磁阀: 口径: DN15; 2W-15; 2.2.1.13压力表: 量程: 0~1MPa; PT100; 2.2.1.14管件: UPVC; UPVC; 2.3.1更新消毒设备（有效氯产量50g/h）: 有效氯产量50g/h; HCCL-50; 2.3.1.1次氯酸钠发生器主机: 有效氯产量: 50g/h, 电压: AC220V; HCCL-50; 2.3.1.2高频电源: 输入电源: AC220V/50HZ; ; HC-WZ75A; 2.3.1.3电解槽: 材质: UPVC; HC-UPVC-10; 2.3.1.4阴阳极板: 电极垫层: PVDF, 电极材质: TA2纯钛基材; HC-I-50; 2.3.1.5电极连接线: BV线; BV-16; 2.3.1.6控制单元: 电压: AC220V/50HZ, 电路保护: 输入过压、欠压、缺相、输出过压、过流、短路、整机过热, 工作温度: (-20~50)℃, 相对湿度: 80% (40±2℃); HC-CL-II; 2.3.1.7盐箱: UPVC(设备主机一体); HC-UPVC-12; 2.3.1.8液位开关: 电压: DC24V, 材质: ABS; EP4310; 2.3.1.9流量计: 面板式流量计; LZM-25J; 2.3.1.10存储罐: 材质: PE, 容量: 40L; PE-40L; 2.3.1.11投加计量泵: 额定流量: 3L/h; W-03S; 2.3.1.12电磁阀: 口径: DN15;	反渗透膜: 澳维; 精密过滤器PP棉滤芯: 德通; 大通量过滤器滤芯、端盖: 维云; 液位开关: 伊莱科; 多介质过滤器滤料石英砂/活性炭填充: 汇旭栋、鹏兴; 更新消毒设备（有效氯产量50g/h、100g/h）、次氯酸钠发生器主机、高频电源、电解槽、阴阳极板、电极连接线、控制单元、	1.反渗透膜: 湖南澳维科技股份有限公司、2.精密过滤器PP棉滤芯: 郾城德通水处理设备有限公司、3.大通量过滤器滤芯、端盖: 山东维云环保科技有限公司、4.液位开关: 乐清市伊莱科电气有限公司、5.多介质过滤器滤料石英砂/活性炭抽出、垃圾外运（10km）、反渗透降氟设备原水箱维修（氩弧焊）: 西安星冉环保科技有限公司、6.多介质过滤器滤料石英砂填充: 汉中汇旭栋实业有限公司、7.多介质过滤器滤料活性炭填充: 承德鹏兴活性炭制造有限公司、8.更新消毒设备（有效氯产量50g/h、100g/h）、次氯酸钠发	1.反渗透膜: 湖南、2.精密过滤器PP棉滤芯: 山东、3.大通量过滤器滤芯、端盖: 山东、4.液位开关: 浙江、5.多介质过滤器滤料石英砂/活性炭抽出、垃圾外运（10km）、反渗透降氟设备原水箱维修（氩弧焊）: 陕西、6.多介质过滤器滤料石英砂填充: 陕西、7.多介质过滤器滤料活性炭填充: 河北、8.更新消毒设备（有效氯产量50g/h、100g/h）、次氯酸钠发	929,588.00	1.00	批	929,588.00

品目号	品目名称	货物名称	2W-15; 2.3.1.13压力表: 量程: 0~1MPa; PT100; 2.3.1.14管件: UPVC; UPVC; 2.4.1更新消毒设备（有效氯产量50g/h）：有效氯产量50g/h; HCCL-50; 2.4.1.1次氯酸钠发生器主机: 有效氯产量: 50g/h, 电压: AC220V; HCCL-50; 2.4.1.2高频电源: 输入电源: AC220V/50HZ; HC-WZ75A; 2.4.1.3电解槽: 材质: UPVC; HC-UPVC-10; 2.4.1.4阴阳极板: 电极垫层: PVDF, 电极材质: TA2纯钛基材; HC-I-50; 2.4.1.5电极连接线: BV线; BV-16; 2.4.1.6控制单元: 电压: AC220V/50HZ, 电路保护: 输入过压、欠压、缺相、输出过压、过流、短路、整机过热, 工作温度: (-20~50)℃, 相对湿度: 80%(40±2℃); HC-CL-II; 2.4.1.7盐箱: UPVC(设备主机一体); HC-UPVC-12; 2.4.1.8液位开关: 电压: DC24V, 材质: ABS; EP4310; 2.4.1.9流量计: 面板式流量计; LZM-25J; 2.4.1.10存储罐: 材质: PE, 容量: 40L; PE-40L; 2.4.1.11投加计量泵: 额定流量: 3L/h; W-03S; 2.4.1.12电磁阀: 口径: DN15; 2W-15; 2.4.1.13压力表: 量程: 0~1MPa; PT100; 2.4.1.14管件: UPVC; UPVC; 2.5.1更新消毒设备（有效氯产量100g/h）：有效氯产量100g/h; HCCL-100; 2.5.1.1次氯酸钠发生器主机: 有效氯产量: 100g/h, 电压: AC220V; HCCL-100; 2.5.1.2高频电源: 输入电源: AC220V/50HZ; HC-WZ75A; 2.5.1.3电解槽: 材质: UPVC; HC-UPVC-12; 2.5.1.4阴阳极板: 电极垫层: PVDF, 电极材质: TA2纯钛基材; HC-I-100; 2.5.1.5电极连接线: BV线; BV-16; 2.5.1.6控制单元: 电压: AC220V/50HZ, 电路保护: 输入过压、欠压、缺相、输出过压、过流、短路、整机过热, 工作温度: (-20~50)℃, 相对湿度: 80%(40±2℃); HC-CL-II; 2.5.1.7盐箱: UPVC(设备主机一体); HC-UPVC-12; 2.5.1.8液位开关: 电压: DC24V, 材质: ABS; EP4310; 2.5.1.9流量计: 面板式流量计; LZM-25J; 2.5.1.10存储罐: 材质: PE, 容量: 40L; PE-40L; 2.5.1.11投加计量泵: 额定流量: 5L/h; W-05S; 2.5.1.12电磁阀: 口径: DN15; 2W-15; 2.5.1.13压力表: 量程: 0~1MPa; PT100; 2.5.1.14管件: UPVC; UPVC; 2.6.1更新消毒设备（有效氯产量50g/h）：有效氯产量50g/h; HCCL-50; 2.6.1.1次氯酸钠发生	盐箱、存储罐: 和创; 流量: 品牌 金泰; 投加计量泵: 威尔沃夫; 电磁阀: 三叶; 压力表: 华测; 管件: 暴雪.	生器主机、高频电源、电解槽、阴阳极板、电极连接线、控制单元、盐箱、存储罐: 山东和创智云环保装备有限公司、 9.流量计: 余姚市金泰仪表有限公司、 10.投加计量泵: 北京威尔沃夫环保科技有限公司、 11.电磁阀: 余姚市三叶阀门科技有限公司、 12.压力表: 华测科技（北京）有限公司、 13.管件: 甘肃暴雪商贸有限公司.	生器主机、高频电源、电解槽、阴阳极板、电极连接线、控制单元、盐箱、存储罐: 山东、 9.流量计: 浙江、 10.投加计量泵: 北京、 11.电磁阀: 浙江、 12.压力表: 北京、 13.管件: 甘肃.	单价（元）	数量	单位	总价（元）
			HCCL-50; 2.4.1.1次氯酸钠发生器主机: 有效氯产量: 50g/h, 电压: AC220V; HCCL-50; 2.4.1.2高频电源: 输入电源: AC220V/50HZ; HC-WZ75A; 2.4.1.3电解槽: 材质: UPVC; HC-UPVC-10; 2.4.1.4阴阳极板: 电极垫层: PVDF, 电极材质: TA2纯钛基材; HC-I-50; 2.4.1.5电极连接线: BV线; BV-16; 2.4.1.6控制单元: 电压: AC220V/50HZ, 电路保护: 输入过压、欠压、缺相、输出过压、过流、短路、整机过热, 工作温度: (-20~50)℃, 相对湿度: 80%(40±2℃); HC-CL-II; 2.4.1.7盐箱: UPVC(设备主机一体); HC-UPVC-12; 2.4.1.8液位开关: 电压: DC24V, 材质: ABS; EP4310; 2.4.1.9流量计: 面板式流量计; LZM-25J; 2.4.1.10存储罐: 材质: PE, 容量: 40L; PE-40L; 2.4.1.11投加计量泵: 额定流量: 3L/h; W-03S; 2.4.1.12电磁阀: 口径: DN15; 2W-15; 2.4.1.13压力表: 量程: 0~1MPa; PT100; 2.4.1.14管件: UPVC; UPVC; 2.5.1更新消毒设备（有效氯产量100g/h）：有效氯产量100g/h; HCCL-100; 2.5.1.1次氯酸钠发生器主机: 有效氯产量: 100g/h, 电压: AC220V; HCCL-100; 2.5.1.2高频电源: 输入电源: AC220V/50HZ; HC-WZ75A; 2.5.1.3电解槽: 材质: UPVC; HC-UPVC-12; 2.5.1.4阴阳极板: 电极垫层: PVDF, 电极材质: TA2纯钛基材; HC-I-100; 2.5.1.5电极连接线: BV线; BV-16; 2.5.1.6控制单元: 电压: AC220V/50HZ, 电路保护: 输入过压、欠压、缺相、输出过压、过流、短路、整机过热, 工作温度: (-20~50)℃, 相对湿度: 80%(40±2℃); HC-CL-II; 2.5.1.7盐箱: UPVC(设备主机一体); HC-UPVC-12; 2.5.1.8液位开关: 电压: DC24V, 材质: ABS; EP4310; 2.5.1.9流量计: 面板式流量计; LZM-25J; 2.5.1.10存储罐: 材质: PE, 容量: 40L; PE-40L; 2.5.1.11投加计量泵: 额定流量: 5L/h; W-05S; 2.5.1.12电磁阀: 口径: DN15; 2W-15; 2.5.1.13压力表: 量程: 0~1MPa; PT100; 2.5.1.14管件: UPVC; UPVC; 2.6.1更新消毒设备（有效氯产量50g/h）：有效氯产量50g/h; HCCL-50; 2.6.1.1次氯酸钠发生	沃夫; 电磁阀: 三叶; 压力表: 华测; 管件: 暴雪.	控制单元、盐箱、存储罐: 山东和创智云环保装备有限公司、 9.流量计: 余姚市金泰仪表有限公司、 10.投加计量泵: 北京威尔沃夫环保科技有限公司、 11.电磁阀: 余姚市三叶阀门科技有限公司、 12.压力表: 华测科技（北京）有限公司、 13.管件: 甘肃暴雪商贸有限公司.	控制单元、盐箱、存储罐: 山东、 9.流量计: 浙江、 10.投加计量泵: 北京、 11.电磁阀: 浙江、 12.压力表: 北京、 13.管件: 甘肃.				

品目号	品目名称	货物名称	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
		器主机：有效氯产量：50g/h，电压：AC220V；HCCL-50； 2.6.1.2高频电源：输入电源：AC220V/50HZ；HC-WZ75A； 2.6.1.3电解槽：材质：UPVC； HC-UPVC-10； 2.6.1.4阴阳极板：电极垫层：PVDF，电极材质：TA2纯钛基材；HC-I-50； 2.6.1.5电极连接线：BV线；BV-16； 2.6.1.6控制单元：电压：AC220V/50HZ，电路保护：输入过压、欠压、缺相、输出过压、过流、短路、整机过热，工作温度：(-20~50)℃，相对湿度：80% (40±2℃)；HC-CL-II； 2.6.1.7盐箱：UPVC(设备主机一体)；HC-UPVC-12； 2.6.1.8液位开关：电压：DC24V，材质：ABS；EP4310； 2.6.1.9流量计：面板式流量计；LZM-25J； 2.6.1.10存储罐：材质：PE，容量：40L；PE-40L； 2.6.1.11投加计量泵：额定流量：3L/h；W-03S； 2.6.1.12电磁阀：口径：DN15；2W-15； 2.6.1.13压力表：量程：0~1MPa；PT100； 2.6.1.14管件：UPVC；UPVC。							

陕西翰元工程咨询有限公司
2025年11月05日