

汉中市中心医院妇女儿童综合楼中央空调及热水热源供应改造项目中标 (成交) 明细

同正项目管理有限公司受汉中市中心医院委托，采用公开招标进行采购妇女儿童综合楼中央空调及热水热源供应改造项目（项目编号：TZZB-HZ-2025386C）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（妇女儿童综合楼中央空调及热水热源供应改造）

- 1.1、中标（成交）供应商：信邦建设集团有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：2,402,180.61 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	工业锅炉	妇女儿童综合楼中央空调及热水热源供应改造项目	[参数要求] 1.额定输出功率:2800KW ▲2.热效率:108% ▲3.排烟温度:<60°C ▲4.燃烧方式:全预混表面燃烧 5.工作压力 Mpa:常压 ▲6.锅炉调节方式及比例:全自动无极变频调节, 20%-100% 7.额定燃气消耗量:282m³/h 8.额定回/出水温度:60/80 ▲9.锅炉主换热器材质:硅铸铝 ▲10.锅炉控制方式:采用全自动智能控制, 液晶显示屏操作界面, 具有超温、停电、低水位、燃气压力等保护功能 ▲11.烟气排放标准: NOx<30mg/m³ 12.参数:UxN=380V, 8.0KW 13.基础安装、设备调试、设备吊装口拆除及原状恢复 14.锅炉本体安装 15. 附属设备(管道、阀门、表计等) 安装 16.配套软化水装置, 进水硬度0.03mmol/L, 水循环流速0.3m/s。额定工作压力: 常压(0.1MPa, 燃料: 天然气。炉膛容积热负荷 76kw/m³, 电源AC380V	阿吉利斯核心产品为成套整装锅炉	西安	西安阿吉利斯环保设备有限公司	2,402,180.61	1.00	项	2,402,180.61

同正项目管理有限公司
2026年03月18日