

# 汉中市南郑区工业园区管理委员会南郑区绿色食品工业园区污水处理站第 三方运行维护项目中标（成交）明细

陕西汉正项目管理有限公司受汉中市南郑区工业园区管理委员会委托，采用竞争性磋商进行采购南郑区绿色食品工业园区污水处理站第三方运行维护项目（项目编码：HZ-J2025056C）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（南郑区绿色食品工业园区污水处理站第三方运行维护项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西汉环水务环保有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 1,078,700.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

| 品目号   | 品目名称   | 服务名称    | 服务范围                                                                                                                     | 服务要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务期限                                | 服务标准                   | 单价（元）        | 数量   | 单位 | 总价（元）        |
|-------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|------|----|--------------|
| 1-1-1 | 其他运行维护 | 第三方运行维护 | 采购人指定地点。采购内容：汉中市南郑区绿色食品工业集中区污水处理厂项目1座“AAO+纤维滤池”组合工艺的工业园区污水处理厂的运营维护，总处理规模为1000吨/天，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）标准。 | 1、项目基本情况 采购内容：汉中市南郑区绿色食品工业集中区污水处理厂项目1座“AAO+纤维滤池”组合工艺的工业园区污水处理厂的运营维护，总处理规模为1000吨/天，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）标准。 2、服务内容及要求 2.1 采购包主要服务内容 采购包主要服务内容包括：开展污水处理厂的运营维护，主要内容包括：日常运营管理（工艺调控、现场巡查值守）、设备维护保养（工艺设备维护、电气自控设备维护）、水质检测及监测、安全与环保管理、人员档案管理、污水处理厂运维所需电力、药剂等费用、污水处理厂进出口水质的第三方委托检测（每年不低于4次，提供有资质的第三方检测公司出具的检测报告，并根据需要完成上级各主管部门所需的数据填报）。 2.2 采购包绩效目标 绩效目标：完成污水处理厂的运营维护工作，确保设备正常运行、出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）标准。采购包预算包含实现绩效目标及各类检测报告和数据上报所需的一切开支，运维期间不再增加额外费用。 2.3 采购包服务所涉及的标的物清单 序号 位置 规模 处理工艺 1 南郑区绿色食品工业园区 1000m3/d AAO+纤维滤池 2.4 人员配置要求 运维服务所需定员工作人员不少于5人，其中固定值守人员不少于2人，运维人员不少于2人，管理人员不少于1人。 2.5 质量标准： 运行维护应达到的标准为:设备正常稳定运行并达到约定出水标准。 项目 名称 运维 时间 服务内容 备注 污水处理运营维护 1年 日常管理 1.按时缴纳污水处理厂电费; 2.每日检查进出水口情况，有无堵塞及水量情况，及时清理栅渣 3.每日对加药系统进行巡检，检查加药泵是否有堵塞情况、搅拌器是否正常，配置药剂，及时补充药剂桶内消毒液等; 4.每日对风机进行巡视，检查风机出风情况; 5.巡视各水泵工作情况，自动及手动是否灵敏，浮球开 | 采购包1:三年（含同一年一签，本次采购为一年预算，合同期满一个月，采购 | 出水要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 | 1,078,700.00 | 1.00 | 项  | 1,078,700.00 |

| 品目号 | 品目名称 | 服务内容                                                                                                                                                    | 服务要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务期限                    | 服务标准 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价（元） |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------|----|----|-------|
|     |      | 运营管理（工艺调控、现场巡视、设备维护保养（工艺设备维护、电气自控设备维护）、水质检测及监测、安全与环保管理、人员档案管理、污水处理厂运维所需电力、药剂等费用、污水处理厂进出口水质的第三方委托检测（每年不低于4次，提供有资质的第三方检测公司出具的检测报告，并根据需要完成上级各主管部门所需的数据填报）。 | 关是否正常；6.做好台账记录，包括：①污水处理站运行记录信息表、②污染物排放情况手工监测表、③设施故障情况汇总表物资消耗记录表等；7.保持好污水处理站内外环境卫生，及时清理垃圾及卫生死角；8.积极配合上级各部门检查。9.根据工艺情况进行剩余污泥脱水处置。工艺稳定运行维护 1.每日对工艺进行巡视，查看活性污泥状态，做 SV30、溶解氧、PH等工艺监测试验，确保出水达到处理标准，达到环保部门要求；2.定期向生化池投加活性污泥，保证生化系统稳定；3.定期清理池体内污泥。电气机械设备维护（价值在1000 元以上含1000元的由甲方承担，价值在1000 元以内的由运维方承担） 1.定期对风机加注润滑油，对进风滤芯进行清洗更换；2.定期查看站内仪表灵敏度；3.对损坏的水泵及电气开关进行维修或更换；4.定期对配电柜进行清灰，接线进行检查，电气设备电流进行测量，确保正常运转。 5.定期检查各工艺管道，确保管道无堵塞，无地漏，进出水正常。应急处置 1.应急处置，包含年度应急抢险抽水，应急发电、水质应急处置等。绿盾服务 1.建立智能化信息管理平台，24h值守，将污水处理站数据信息反馈至运维指挥部；2.24h在线值守，将故障信息实时上传；3.专业技术团队做支撑，迅速高效解决故障问题，做到 1h 有效控制,3h专业团队到现场，全方位保障污水处理站正常运行。自行 监测 4次/年 检测 每季度对进出水进行监测，出水执行标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 在线设备安装 污水厂 进口 COD、NH3-N、流量计、水质自动采样器、JET型不锈钢喷射式电泵。污水厂 出口 COD、NH3-N、TP、TN、PH、流量计、水质自动采样器、JET型不锈钢喷射式电泵、数采仪。 | 人将根据《GB18918—2002）一级A标准 |      |       |    |    |       |

陕西汉正项目管理有限公司  
2025年11月05日