

安康市中心医院南院区手术室、ICU、供应室及城东院区分子病理科净化机组维保服务采购项目中标（成交）明细

受安康市中心医院委托，采用进行采购南院区手术室、ICU、供应室及城东院区分子病理科净化机组维保服务采购项目（项目编号：XSCG-AK2025048）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（安康市中心医院南院区手术室、ICU、供应室及城东院区分子病理科净化机组维保服务采购项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西胜邦凯净化工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：156900.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	净化空调机组维保服务	安康市中心医院南院区门诊综合楼手术部、供应中心、ICU科室及城东院区分子病理科空调系统进行定期检查调整、维护保养。具体如下：1、对净化区域的所有部分（包括门、传递窗、灯、开关、电源、气道及其附件、插座、壁柜、压力表）进行维修保养更换。2、洁净区域日常温度、湿度、洁净度、送风量、新风量等参数调校。3、及时排查过渡季节风冷热泵机组故障，保证设备正常运行。4、及时排查过渡季节循环水泵故障，保证设备正常运行。5、防火门科室区域内强、弱电系统、给排水系统、卫生间内及净化区域所有地面铺设材料的维修。	1、对手术室、供应中心、ICU提供24小时专人维护保养。2、对新风系统和空调机组的所有组件进行定期检查调整、维修保养。3、对净化区域的所有部分（包括门、传递窗、灯、开关、电源、气道及其附件、插座、壁柜、压力表）进行维修保养更换。4、洁净区域日常温度、湿度、洁净度、送风量、新风量等参数调校。5、及时排查过渡季节风冷热泵机组故障，保证设备正常运行。6、及时排查过渡季节循环水泵故障，保证设备正常运行。7、防火门科室区域内强、弱电系统、给排水系统、卫生间内及净化区域所有地面铺设材料的维修。8、过滤器的维护要求如下：（1）培养室内回风口和排风口的初效无纺布过滤棉、风口百叶每周清洁一次，过滤棉3个月更换1次新的。无纺布由维保公司提供更换。（2）净化区域内送风口内安装有高效过滤器，高效过滤器不能清洁后重复使用，每1年更换1次。9、新风风柜内过滤器的维护（1）机组新风吸入口的新风初效过滤器每周清洗1次，外部空气情况不佳时，按照科室需求增加频率。清洗方法同上。3个月更换1次新的。（2）空调风柜内的初效过滤器每半月清洗1次，清洗方法同上。3个月更换1次。（3）空调风柜内的中效过滤器1个月清洗1次，清洁方法为用压缩空气从反面吹冲。6个月更换1次。10、循环风柜内过滤器的维护。（1）空调循环风柜处的初效过滤器每月清洗1次，外部空气情况不佳时，按照科室需求增加频率。清洗方法同上。3个月更换1次。（2）空调循环风柜内的中效过滤器每3个月清洗1次，清洁方法为用压缩空气从反面吹冲。6个月更换1次。（3）多联机空调机组每月清洗一次室内机过滤网，每季度清洗一次室外机冷凝器，每年进行一次供电电源、控制系统的信号线、压缩机的运转电流等常规电气检查保养。检测冷媒系统的供、回压力是否在正常值，检查冷媒是否泄漏、并进行添加。（4）所有过滤器材料由维保公司提供并更换。11、维保公司每季度对净化级别区域自检一次尘埃粒子。12、隔离变压器、多功能情报面板、自动门电机、净化机组电机、风机、新风空调机组深度除湿机、控制柜变频器以上设备损坏由院方统一购买，维保公司配合进行安装。	1年	《空调通风系统运行管理规范》（DB50365）《空调通风系统清洗规范》（GB19210）《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333）《医院空气净化管理规范》（WS/T368）	1.00	项	156,900.00	156,900.00	