


汉阴县中医医院 新院区污水处理系统采购合同

项目名称：汉阴县中医医院新院区污水处理系统采购项目

招标采购文件编号：SXCQCGAK(2025)第10号

甲方：汉阴县中医医院

乙方：安康苏泰高环保科技有限公司



汉阴县中医医院新院区污水处理系统采购合同

甲方：汉阴县中医医院（以下简称甲方）

乙方：安康苏泰高环保科技有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、采购内容

汉阴县中医医院新院区污水处理系统采购项目

二、合同总金额

大写：贰佰贰拾玖万玖仟玖佰玖拾元。

本合同项下货物总金额：¥2299990.00 元。

本合同总价款包括货物、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、验收（含第三方检测费、环保部门验收及备案等相关费用）、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。本项目为“交钥匙工程”。

三、权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2. 乙方提供的产品及材料必须保证质量可靠，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内
容，乙方须按招标产品主流标准配置或以甲方的补充要求为准。所供
产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问
题由乙方承担全部责任。

本项目质保期 2 年，保修期 2 年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参
数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文
件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文
件的承诺，以约定标准进行制造、安装；如有缺漏、损坏，由乙方负
责调换、补齐或赔偿。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无
损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6. 甲方使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成
人身伤亡、财产损失的，由乙方负责解决并承担全部责任。

四、付款方式

1. 乙方出具正式税票，甲方财务银行转帐。

2. 款项的支付进度为：签订合同后支付合同总价的20%，货到安
装调试好后经环保相关部门验收合格后支付合同总价的30%，验收合
格一年后支付合同总价的40%，余款10%于货物满2年后付清，不计利
息。

五、项目实施地点、交货期及工期、质保期：

交货期及工期：合同签订之日起30日历天。

交货地点：汉阴县中医医院新院区。

质保期：验收合格之日起24月。

六、运输、安装、调试要求：

1. 乙方根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂商到甲方指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。

2. 由乙方安装、调试及试运行的进度计划表。

3. 安装和调试期间所发生的费用均由乙方负责。

4. 乙方应对运输、装卸、安装、调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由乙方负责解决并承担全部责任。

七、技术支持：

1. 提供质保期内全年24小时的技术咨询服务。乙方怠于或无法提供技术支持的，甲方有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由乙方负责，费用直接从应付款或质保金中扣除。

2. 乙方在项目实施过程中，因质量保障人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出甲方认定的允许范围时，甲方可终止本项目的合作并进行索赔。

八、技术培训：

乙方需按甲方要求的时间为甲方免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进

行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。所供产品需在培训基地培训的，乙方应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由乙方承担。

九、验收：

由甲方、相关部门和乙方共同对项目进行安装调试验收和最终整体验收（其中所产生的相关费用由乙方承担）。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数、样式，以及处理后污水排放是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照甲方要求安装到位、是否按照甲方要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。

1. 所验产品的指标、性能参数最终验收达不到招标文件要求和招标响应文件承诺的，或在使用中发现甲方不能容忍的缺陷等，视为产品验收不合格，乙方应在甲方要求的时间内无条件免费更换或退货。

2. 若发现乙方有弄虚作假的，故意或随意夸大产品技术性能，乙方应无条件退货，本合同解除，乙方赔偿甲方相应的损失。

3. 货物达不到本合同的规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

4. 验收标准：按招标文件、招标响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

5. 验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

6. 验收依据：乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，按照清单和招标响应文件，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

7. 乙方并向甲方提供全部货物资料及其附（辅）件资料。

十、质保及维保服务：

1. 乙方应提供维护技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。

2. 服务方式：现场服务，整体验收合格后质量保证期24个月（质保期自验收合格后开始计算），质保期内维修费用含在合同总价中（中标价格），提供终身维修（护）。在质量保证期内发生故障，维修工程师抵达现场时间 ≤ 8 小时，3个工作日内无法恢复的故障提供免费备机服务。产品实行“三包”，并承担由此产生的包装、运输等的一切费用。

3. 每年至少四次免费上门维护，回访。

4. 对于存在质量问题或者短少的产品，乙方应在接到甲方的通知2个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。

5. 在最终验收后的质量保证期内，乙方应对设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。质保期满后如出现此类问题亦应负责。

6. 对于乙方未按约定提供质保服务，甲方有权委托第三方进行维修，所产生的费用由乙方承担。

十一、合同的生效

本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

十二、违约责任

1. 若乙方未按照合同约定的时间交货、完成安装调试，每逾期一日，应按照合同总价的1%向甲方支付违约金。逾期超过7日的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的全部款项，并按照合同总价的10%向甲方支付违约金，赔偿甲方因此遭受的直接经济损失（包括但不限于因设备延误导致的生产损失、另行采购设备的差价等）。

2. 若设备质量不符合合同约定标准，乙方应负责无偿返工、修理或更换，直至达到合同要求。如因此导致甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。若经返工、修理或更换后仍不能达到合同要求的，甲方有权解除合同，乙方应按照上述规定承担违约责任。

3. 其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在3个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

十四、争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十五、其他条款

1. 超出招标采购范围的费用，不得超出合同总价款的10%。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议为准。

附件：1、采购清单

2、安全协议

甲方名称：汉阴县中医医院
(盖章)

乙方名称：安康苏泰高环保科技有限公司
(盖章)

地址：

地址：安康市汉滨区汉旭苑E幢801室

法定代表人或

法定代表人或

授权代表（签字）

授权代表（签字）：

开户银行：

开户银行：中国银行安康分行火车站支行

银行帐号：

银行帐号：103299498037

2025年 5 月 26 日

年 月 日

供货明细一览表

序号	货物名称	品牌型号规格及主要技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	产地 生产厂家名称
1	排水潜污泵	品牌:通源 型号规格: WQD10-11-0.75kw 主要技术参数: 扬程: 11m; 流量: 10m ³ /h; 功率: 0.75KW	台	4	1150.00	4600.00	产地: 中国台州 生产厂商: 浙江通源泵业有限公司
2	油水分离器	品牌:科蓝尔 型号规格: OGA-20 主要技术参数: 20t/d,重力法	台	1	68500.00	68500.00	产地: 中国苏州 生产厂商: 科蓝尔环保科技有限公司
3	微动力旋转生物反应装置一体化设备	品牌:科蓝尔 型号规格: SW-Y-200A 主要技术参数: 1. 单台处理污水量 200m ³ /d 2. 单组功率 1.1Kw 3. 模块化设计: 对预处理、中央处理、消毒处	台	2	893000.00	1786000.00	产地: 中国苏州 生产厂商: 科蓝尔环保科技有限公司

		以上的方管当加强筋，表面 FRP 防腐									
5	气体处理器	品牌：科蓝尔 型号规格：HTBA/600 主要技术参数： 1. 处理量 60m³/min; 2. 处理工艺：光解+活性炭吸附; 3. 防紫外线材质。	台	1	55000.00	55000.00		产地：中国苏州 生产厂商：科蓝尔 环保科技有限公司			
6	二氧化氯发生器	品牌：科蓝尔 型号规格：ACF983MF-500 主要技术参数： 1. 有效氯产量 500g/h，加药量可调。 2. 五路报警，任意一路报警时自动停机。 3. 自动恒温。 4. 具有远程控制功能。 5. 加药计量泵要求：加药流量：20L/h；功率：30W；压力：≥5.0bar；泵头材质：PVDF；隔膜材质：PTFE。 6. 触摸屏操作界面，显示设备实时工作状态。 7. 含背压、安全、防虹吸、排气功能。 8. 兼容四种原料组合。	台	1	108000.00	108000.00		产地：中国苏州 生产厂商：科蓝尔 环保科技有限公司			

	9. 分体式制造。						
7	液位自动控制 器	品牌：力普 型号规格：LP 主要技术参数： 具有手动和自动控制方式，液位高度可自行调节	台	2	900.00	1800.00	产地：浙江乐清 生产厂商：乐清市 力普电器有限公司
8	流量计	品牌：兆洲 型号规格：MH-MFP 型 主要技术参数： 1. 流量测量范围：0~93m³/h，最大储存量：≥10 年。 2. 具备实时显示实时流量和累计流量功能。 3. 适宜堰槽类型：三角堰、矩形堰、等宽堰、巴歇尔槽。 4. 信号输入，数字信号：RS485(支持 Modbus 协议)，电流信号：4-20mA，换能器信号：电压。 5. 信号输出，模拟输出信号：0~20mA；4~20mA 负载>300Ω；0~5V；0~10V，数字输出：RS485 (支持 Modbus)。	台	1	7500.00	7500.00	产地：中国重庆 生产厂商：重庆兆 洲科技发展有限公司

		6. 工作电压：AC160V~250V， 7. 传感器量程≥3m					
9	电控柜	品牌：科蓝尔 型号规格：TL-16 主要技术参数： 1. 一控十六，2路信号输入，控制及动力输出：16路。 2. 电源电压：380±5V。 3. 总电源漏电保护，控制柜接地保护，各路单独断路器、过热保护器。 4. 标志鲜明。 5. 运行模式：具备手动和自动模式。 6. 可根据需要对系统运行参数设定。	台	1	38500.00	38500.00	产地：中国苏州 生产厂商：科蓝尔 环保科技有限公司
10	巴歇尔槽	品牌：科蓝尔 型号规格：B-2 主要技术参数： 国标2号槽	套	1	1350.00	1350.00	产地：中国苏州 生产厂商：科蓝尔 环保科技有限公司
11		运费	项	1	38500.00	38500.00	
12		吊装	项	1	3000.00	3000.00	

	防止污水飞溅或化学药剂喷溅伤害眼睛						司
防毒面具	品牌：思创科技 型号规格：ST-M50 主要技术参数： 在可能存在有毒气体的区域使用，保护呼吸系 统	套	2	350.00	700.00	产地：中国荆州 生产厂商：荆州思 创科技开发有限公 司	
工作服	品牌：安思尔 型号规格：2300 主要技术参数： 耐酸碱、耐磨等，保护身体免受污水和化学药 剂侵蚀	套	2	150.00	300.00	产地：中国厦门 生产厂商：厦门安 思尔微护佳防护用 品有限公司	
便携式水质检 测仪	品牌：正元 型号规格：ZYS-BPh, ZYS-BCL2 主要技术参数： 随时检测水质 PH、余氯参数	套	1	5000.00	5000.00	产地：中国武汉 生产厂商：武汉正 元环境科技股份有 限公司	
扳手、螺丝刀 等常用工具	品牌：绿林 型号规格：手动组套-WR0-Q04 主要技术参数： 用于设备的安装维修和保养	套	1	150.00	150.00	产地：中国烟台 生产厂商：烟台市 绿林工具有限公司	

