

一、服务项目概况

1. 服务地点：旬阳市妇幼保健院上、下院区污水处理站运营管理维护
2. 服务范围：污水处理站全套设施设备，包含格栅系统、调节池、生化处理单元、消毒设备、污泥处理装置、水泵、风机、管道阀门、在线监测设备、电气控制系统等全部设施的日常运维、检修保养、水质监测、药剂添加、污泥清运及危废处置及应对各级环保督查、检查等。
3. 服务标准：乙方维护运营后，污水排放严格执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)，各项污染物指标持续达标，满足环保部门监管要求，顺利通过各类环保检查、验收。

二、服务期限

本合同服务期限自 2026 年 4 月³⁰日起至 2028 年 4 月²⁹日止。

三、日常维护服务内容

(一) 日常运行管理

1. 安排专业运维人员持证上岗，实行每日巡检制度，实时监控污水处理设施运行状态，做好运行参数记录，确保设施 24 小时稳定运行。
2. 按规范定时投放消毒药剂、处理药剂，保障药剂投放量精准、水质处理效果达标，负责药剂的采购、运输、储存及安全使用管理。
3. 及时清理格栅截留杂物、池内沉淀物，定期清理污泥，按危险废物管理要求，委托具备资质的单位完成污泥、医疗污水相关危废的清运、处置，并留存完整处置记录。

(二) 设施设备维护保养

1. 定期对水泵、风机、阀门、管道等设备进行清洁、润滑、紧固、防