

采购清单

采购单位	吴堡县水利局		备案函号	ZCSP-吴堡县-2025-00111			
项目名称	宋家川街道办后塬村供水工程						
财政拨款	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
其他财政资金	¥ 2,669,757.87		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他水利工程施工	宋家川街道办后塬村供水工程	2,669,757.87	1	项	2,669,757.87	<p>(一) 管材要求：一是PE管选用1.6MPaPE-100的Φ63、Φ50、Φ32、Φ25等PE管材料，钢管采用4Mpa镀锌钢管的DN50等。管材具体要求按照《给水用聚乙烯(PE)管道系统》GB/T 13663.2-2018以及GB/T 13663-2000标准执行；二是管沟开挖回填要求，采用人工配合机械开挖，土方开挖坡比为1:0.3，管沟底宽不小于0.5m，埋深不小于1.5m（必须大于吴堡县最大冻土层），管沟下部0.6m采用人工回填夯实，上部0.9m采用机械夯实，压实度不小于0.9。</p> <p>(二) 高位蓄水池建设要求：一是100m³高位蓄水池要求：采用钢筋混凝土浇筑，砂浆抹面，底部砼垫层厚0.1m，3:7灰土1.5m，外围设置钢丝围栏1道；二是50m³高位蓄水池要求：采用钢筋混凝土浇筑，砂浆抹面，底部砼垫层厚0.1m，3:7灰土1.5m，外围设置钢丝围栏1道。</p>
2							
3							
4							
5							