

第二部分 第一次谈判报价表

一、开标一览表

项目编号：YLDKLCG-2025-14

项目名称：排污泵站及供水消毒设备维修改造项目

工程内容	谈判报价（元）	交货期
排污泵站及供水消毒设备 维修改造项目	528171.30	30日历天
合计	大写：528171.30 小写：伍拾贰万捌仟壹佰柒拾壹元叁角	

榆林市宇路建设有限公司（加盖公章）

2025年 8 月 8 日

备注： 1、“谈判报价”合计为投标总价。谈判报价必须包括：完成采购供货、运输、安装及后期维护等所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格。

二、分项报价表

序号	货物名称	品牌	规格型号	制造商	单位	数量	全费用价	小计
1	塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等	北承塑业	1、 ppr dn25管道采购及安装 25米 （需要做保温及 电热带防冻）	榆林北承塑业有限公司	m	25	73.50	1837.50
2	电力电缆	巨美	1、 3芯 6平方铜线采购及安装 80米	河北巨美线缆有限公司	m	80	80.00	6400.00
3	配电箱	斯普威尔	1、成套配电箱一套 1.2*0.6米采购及安装（160A总断路器1个、4个63A断路器）	浙江斯普威尔电气有限公司	台	1	1907.00	1907.00
4	消毒设备拆除		1、消毒设备拆除1套（旧设备拆除 1.2*1.0*0.6米一套、化学药剂无害化处理50L，拆除管道30米、拆除电缆10米、电镐拆除旧底座及地埋管道混凝土2方，垃圾清运、处理3.5方）	榆林市宇路建设有限公司	个	1	8120.00	8120.00
5	消毒器	德远	1、次氯酸钠发生器主机组合式结构，集成化生产单台有效氯产量≥500g/h,产药有效氯浓度6000~8000ppm，整机功率≥3000W 2、电解槽PY-DJ-500，耐腐蚀槽体，专利阳极技术，TA1纯钛基材；钎铈贵金属氧化物颗粒涂层，阳极强化寿命>200hr 3、整流电源高频恒流开关电源，整流输出直流电源进行电解输入电源	山东德远环保科技有限公司	台	1	85236.00	85236.00

			: 220VAC输出额定电压 : 20V输出额定电流$\geq$ 125A额定功率$\geq$2500W 4、电解槽保护单元实时检测电解液温度、电解槽液位，保障设备安全运行 5、控制系统次氯酸钠发生器PLC控制中心,包含PLC、电气元器件等支持以太网（TCP/IP）通讯协议 6、盐水配制系统实现原料盐的溶解及稀盐水的配置 7、软水器盐水配制用水自动制备，降低硬度，延长酸洗周期,处理能力$\geq$0.5m³/h,工作方式: 时间自动型食品级 8、溶盐箱PE材质，容积$\geq$100L，含液位控制阀、及料桶式低液位传感器 9、盐水泵流量$\geq$15L/h，压力$\geq$0.3Mpa，配套背压阀 10、稀释水单元稀释水电动阀: DN15, PVC材质，含状态输出转子流量计100~1000ml/min，稀释水泵: $\geq$200加仑 11、次氯酸钠储存投加系统: 次氯酸钠药液的储存及定量投加 12、储药罐PE材质，容积$\geq$300L料桶式高、中、低液位传感器另含碳钢防腐支架1套 13、加药计量泵定量将次氯酸钠溶液输送至加药点，最大流量$\geq$100L/h; 泵头材质: PVC; 供电电压: 220VAC 功率$\geq$90W; 配套DN15安全阀及安装支架投加点压				
--	--	--	---	--	--	--	--

			力小于5公斤可用 14、排氢单元排氢风机：供电电压：220VAC，最大风量：$\geq 50\text{m}^3/\text{h}$配套风压检测 15、电解槽酸洗单元预留手动酸洗口定期手动酸洗 16、发货配带管件、线缆和创标配管件线缆（不包含供电线缆/通讯线缆） 17、供货方需提供采购、安装、调试及相关操作辅导。					
6	循环水泵带耦合器及导轨（5台45kw耦合型污水泵）	兰江泵业	1、型号 300 WQB1000-10-45 2、应提供出场检验报告及产品合格证、保修证书等 3、壳体材料应为高强度晶粒细的高牌号铸铁。表面应光洁无任何铸造缺陷，内流道应有规则变化且足够大的截面，以使液体及固体物质能顺利平稳地通过，泵的出水法兰按ISO标准公称压力$\geq 1.0\text{MPa}$。 4、潜水排污泵的电动机必须是全淹没式；电机为三相鼠笼式异步电机，额定电压380V，频率50Hz；电机应能够承受长期满负荷运行，允许至少每小时6次启动而对电机不应有任何影响；泵的防护等级不低于IP68；每分钟最大转速不应超过1480转；效率不小于70%；满负荷功率因数不小于85%；绝缘等级不低于F级；潜水排污泵应是免维护型；外露紧固体采用的材料性能不低于304不锈钢。	南京兰江泵业有限公司	台	5	58129.00	290645.00

		5、机组实际工作点的效率不应低于潜污泵的行业标准《污水污物潜水电泵》(GB/T24674-2021)。 6、机组电机的电气性能及电气性能保证值的容差应符合《污水污物潜水电泵》(GB/T24674-2021)及《旋转电机定额和性能》GB/T755-2019中的规定。 7、潜水电泵试验方法需符合GB/T12785-2014；潜水电泵能效限定值及能效等级符合GB32030-2022 8、泵的每只叶轮都必须整体铸造完成，材料不低于304；叶轮和轴之间必须采用内部锁定装置以防叶轮和轴在正转和反转时发生松动，机组叶轮动平衡试验符合《污水污物潜水电泵》(GB/T24674-2021)中的规定。 9、采用重负荷设计承载轴承，可承受在任何工况下的轴向和径向荷载。轴承采用油脂润滑，轴承工作温度$\leq 75^{\circ}\text{C}$，免维护，轴承寿命不得少于10000小时。 10、机组的整机使用寿命不小于25年，不间断连续运行寿命不小于3年。 11、所有供电及控制电缆应为防水、低烟、无卤、阻燃型耐火电缆并满足相关规范的要求；电缆长度不小于15m。 12、应提供托架、支架等以便于设备的运输、装卸				
--	--	--	--	--	--	--

			13、供货方需提供采购、安装、调试及相关操作辅导					
7	拆除污水泵（人工、材料、机械等均由供货方自备）		1、地下10米基坑拆除污水泵5台 2、拆除时需吊车吊拆 3、需4人配合并佩戴呼吸机	榆林市宇路建设有限公司	台	5	8457.00	42285.00
8	泵坑基础改造（人工、材料、机械等均供货方自备）		1、基础改造5处需预埋铁件(2m³ 的C40P混凝土，铁件160kg)	榆林市宇路建设有限公司	项	5	5000.00	25000.00
9	耦合器安装（耦合器为泵配套设施，人工、机械及辅材等由供货方自备）		1. 基坑底部耦合器安装5个（包含管道焊接、防腐）	榆林市宇路建设有限公司	个	5	4955.00	24775.00
10	导轨安装 （导轨为泵配套设施，人工、机械及辅材等由供货方自备）		1. 池壁导轨安装5处，每处18m	榆林市宇路建设有限公司	m	90	271.50	24435.00
11	抽风 3相5.5KW 防爆轴流风机（供货方自备）	浙风科技	1. 抽风总计20台班(每台班10小时1人配合)	浙江浙风科技有限公司	台班	20	250.44	5008.80
12	送风 3相5.5KW 防爆轴流风机（供货方自备）	浙风科技	1. 送风总计20台班(每台班10小时1人配合)	浙江浙风科技有限公司	台班	20	250.44	5008.80

13	抽污水 (甲方提供污水泵)		1. 总计30台班 (每台班24小时2人配合)	榆林市宇路建设有限公司	台班	30	250.44	7513.20
合计 (元) : 528171.30								

榆林市宇路建设有限公司 (盖章)

2025 年 8 月 8 日

- 注：1.本报价表中合计金额应与“开标一览表”中的谈判报价一致。
- 2.本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求进行填写。