

采购清单

采购单位		杨凌示范区医院			备案函号	ZCSP-杨凌示范区-2025-00088	
项目名称		杨凌示范区医院手术室、介入室增设UPS电源采购及安装项目					
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 400,000.00			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	不间断电源	杨凌示范区医院手术室、介入室增设UPS电源采购及安装项目	200,000.00	2	台	400,000.00	技术规格要求：招标容量：≥60KVA*1台，≥80KVA*1台;输入电压范围（Vac）：380/400/415±25%;相数：三相四线（3Ph+PE）;输入频率范围（Hz）：45～55/ 55～65;输入功率因数：≥0.97（加滤波器）;输出电压（Vac）：380(或400/415)±1% ;输出功率：≥0.9;输出THDV：≤2%（100%线性负载）;切换时间（ms）：0;整机效率：可高达95% ;过载能力：负载≤110%，60min; ≤125%，10min; ≤150%，1min;通信功能：干接点、RS232、RS485、SNMP卡（可选）;电源延时：≥60min;执行标准：YD/T1095-2018 服务标准：供应商需提供全方位的售前、售中、售后服务，在售前阶段，应根据医院的用电需求和场地条件，免费提供UPS 电源系统的设计方案和技术咨询服务，确保方案的科学性和合理性。在货物运输过程中，供应商需负责货物的包装、运输和保险，确保货物安全、完好地到达交付地点。售后服务：供应商需提供至少[3]年的免费质保服务，质保期自验收合格之日起计算。在质保期内，供应商需免费提供设备的维修、更换零部件（非人为因素损坏）等服务。质保期外，供应商需提供终身维修服务，收取合理的零部件费用和维修服务费用。 服务期限：质保服务期限：[3]年，自验收合格之日起计算。

							终身维修服务期限：自合同签订之日起，至设备报废为止。 服务效率：在质保期内，供应商需提供 7×24 小时的技术支持服务，在接到医院的故障通知后，需在[1]小时内响应，对于重大故障，需在[4]小时内派遣技术人员到达现场进行维修处理，确保设备在最短时间内恢复正常运行。对于非紧急维修需求，供应商需在接到通知后[2]个工作日内安排技术人员到达现场进行处理。供应商需建立完善的售后服务档案，定期对医院 初步验收：货物到达医院指定地点后，医院和供应商共同对货物进行初步验收，检查货物的包装是否完好，数量、规格、型号是否与采购合同和供货清单一致，随机文件（如产品说明书、合格证、检验报告、保修卡等）是否齐全。初步验收合格后，双方签署初步验收报告。 最终验收：通过安装调试验收后，UPS 电源系统需正常运行[7]天，期间无重大故障发生，医院组织验收小组进行最终验收。最终验收合格后，双方签署最终验收报告，标志着采购项目正式交付使用。
2							
3							
4							
5							