

# 采购清单

采购单位	陕西省疾病预防控制中心			备案函号	ZCBN-省本级-2025-12246		
项目名称	病毒所BSL-3级生物安全实验室中控系统维保服务						
财政拨款	¥ 200,000.00			财政专户管理资金	¥ 0.00		
其他财政资金	¥ 0.00			保障性资金	¥ 0.00		
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他运行维护服务	病毒所 BSL-3级生 物安全实 验室中控 系统维保 服务	200,000.00	1	项	200,000.00	<p>一 更换送、排风机箱内初、中效过滤器（半年一次），高效过滤器（一年一次） 1 高效过滤器H14，风口型扫描检漏排风口，610*762*90 2 高效过滤器H14，风口型扫描检漏排风口，610*610*90 3 高效过滤器H14，风口型扫描检漏排风口，610*305*90 4 高效过滤器H14，送风口，610*305*90 5 高效过滤器H14，送风口，610*610*90 6 高效过滤器H14，排风口，610*610*90 7 板式初效过滤器(G4)，送风机组(P3)，592*396*46 8 袋式中效过滤器(G4)，送风机组(P3)，592*490*46 9 袋式中效过滤器(F8)，送风机组(P3)，592*396*381-5P 10 袋式中效过滤器(活性炭)，送风机组(P3)，592*490*381-5P 11 袋式中效过滤器(活性炭)，排风机组(P3)，610*610*350 12 袋式中效过滤器，排风机组(P3)，610*610*350 二 对整个系统进行调试及检测（三个月一次） 1 检查、检测实验室压力、压差、洁净度、温湿度（三个月一次） 2 检测、检修变风量阀、送排风密闭阀，调试自动化控制系统（三个月一次） 3 检测、检修、调试监控录像系统，拷贝录像资料（三个月一次） 4 检测、检修、调试门禁系统，拷贝人员出入数据资料（三个月一次） 5 检查空调</p>

							机组、送排风机组（三个月一次）。6 检测、检修、保养电气系统，包括配电柜、动力切换柜、变频器、照明控制柜（三个月一次）7 检测、生物安全柜、负压隔离笼运行状态（三个月一次）。8 检查实验室内上下水、电热水器等（三个月一次）三 每个季度现场巡查，故障排除 四 高效过滤器医废处理
2							
3							
4							
5							