采购清单

采购单位	榆阳区农村供水安全中心		备案函号	ZCSP-榆阳区-2025-01188			
项目名称	榆阳区2025年度农村供水水质提升（消毒净化设备采购）项目						
财政拨款	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
其他财政资金	¥ 821,994.20		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	消毒灭菌设备及器具	821994.2	821,994.20	1	批	821,994.20	1. 消毒设备生产企业需具备消毒产品生产企业卫生许可证、国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证、质量管理体系认证证书和第三方检测机构的检测报告。 2. 消毒设备的安装应该按照相关规范完成，保证设备正常运行，整机质保1年，主体器件寿命不低于5年。有专业的售后团队，设备发生故障后在24小时内完成检修。 3. 消毒后的饮用水中微生物指标应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求，臭氧残留量末梢水要求不大于0.3mg/L不小于0.02mg/L，消毒时，臭氧与饮用水接触时间应该大于12分钟。 4. 臭氧消毒设备需满足国家《臭氧消毒器卫生要求》GB 28232-2020第4条“原材料要求”和第5条“技术要求”；同时臭氧消毒设备的技术参数应符合国家标准《水处理用臭氧发生器技术要求》GB/T 37894-2021中的第7条规定的关于“额定技术指标、外观、压力动作部件、气密性、稳定性、臭氧泄露、脱脂处理、调节性能、电气、噪声”的要求。 5. 小型净水器出水水质应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022.
2							
3							
4							
5							