

2.2 分项报价表

产品 费用	序号	名称	品牌	规格型号	制造商	数量	单位
	序号	名称	品牌	规格型号	制造商	数量	单位
	1	箱式变 电站	旭变变 压器	变压器容量 1250kVA, 绕组采用 铜绕组; 2500A 低压 进线柜, 400kvar 电容柜, 五路出线 柜, 七路出线柜, 出线均采用塑壳式 断路器; 高、低压 柜母线均采用铜制 母排	江苏旭变变 压器有限公 司	1	套
	2	电杆组 立	汉中汉 台	锥形水泥电杆、 190*12m	汉中市汉台 电力电杆厂	2	基
	3	横担组 装	丹源电 力	70*7*1600	商洛丹源电 力(集团) 有限责任公 司	8	组
	4	导线	丹源电 力	架空交联聚乙烯绝 缘铝芯导线、 JKLYJ-10/70、 70mm ²	商洛丹源电 力(集团) 有限责任公 司	0.3	km
	5	电力电 缆头	海斯特	3 芯, ≤70mm ² 、 95mm ²	石家庄海斯 特电气有限 公司	4	套
	6	杆上设 备	福一开 关	柱上避雷 器: YH5WZ-17/45	福一开关有 限公司	1	组
	7	砌筑箱 变, 安 装箱变 围栏	丹源电 力	1250kVA 箱变基础	商洛丹源电 力(集团) 有限责任公 司	1	项
	8	直埋电 缆沟槽 挖填	丹源电 力	/	商洛丹源电 力(集团) 有限责任公 司	10	m
	9	高压电	光磊	AC10kV, YJV, 70, 3,	河北光磊线	20	m

		力电缆		22, ZR, 无阻水	缆集团有限公司		
	10	低压电力电缆	光磊	YJV, 铜, 95, 4 芯, ZC, 22, 普通	河北光磊线缆集团有限公司	20	m
磋商总报价							
备注		保留小数点后两位。					

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3. 供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

4. 单位：元，保留小数点后两位。

5. 此明细表依据采购需求表填写。

供应商名称：商洛丹源电力（集团）有限责任公司（盖章）

法定代表人或授权代表人：王志明（签字或盖章）

日期：2025 年 12 月 22 日