

一、采购清单

序号	采购内容	最高限价（元）
1	雁塔校区北院、临潼校区骊山校园 11 栋建筑物消防设施设备	430000.00

二、技术参数

西安科技大学（雁塔校区北院 6 栋建筑+临潼校区 1-5#学生公寓）消防材料采购单					
第一部分：西安科技大学雁塔校区北院 6 栋建筑消防材料采购单					
一、创新大楼：（15 层-26 层）					
序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	手提式干粉灭火器 4 公斤	MF-ABCE4	具	145	含更换安装
2	应急灯	AC220V、3W	盏	173	含设备拆除更换安装
3	双面吊装疏散指示灯	AC220V、3W	盏	12	含设备拆除更换安装
4	疏散出口指示灯	AC220V、3W	盏	25	含设备拆除更换安装
5	疏散左向指示灯	AC220V、3W	盏	8	含设备拆除更换安装
6	疏散右向指示灯	AC220V、3W	盏	6	含设备拆除更换安装
7	楼层标志灯	AC220V、3W	盏	11	含设备拆除更换安装
8	有衬里消防水带	8-65-25	卷	97	含接扣
9	消防自救卷盘	JPS0.8-19/20	个	97	含设备拆除更换安装
10	消火栓箱标识	1800*700	张	97	消火栓操作指南、灭火器操作指南等
11	防火门闭门器		对	48	
12	防火门顺序器		个	48	
13	防火门铭牌		个	48	
14	电源线	WDZN-BYJ-2.5	米	400	含线缆敷设

15	JDG 管	JDG 管 20	米	100	含配管
16	钢结构防火涂料	5 公斤	桶	1	
17	排烟送风口标识		项	1	
二、科技大楼（百脑汇 8 层-13 层）					
序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	手提式干粉灭火器 4 公斤	MF-ABCE4	具	254	含更换安装
2	应急灯	AC220V、3W	盏	185	含设备拆除更换安装
3	疏散出口指示灯	AC220V、3W	盏	17	含设备拆除更换安装
4	疏散左向指示灯	AC220V、3W	盏	60	含设备拆除更换安装
5	疏散右向指示灯	AC220V、3W	盏	61	含设备拆除更换安装
6	楼层标志灯	AC220V、3W	盏	24	含设备拆除更换安装
7	有衬里消防水带	8-65-25	卷	84	含接扣
8	消防自救卷盘	JPS0.8-19/20	个	84	含设备拆除更换安装
9	消火栓箱标识	1800*700	张	84	
10	防火门闭门器		对	60	
11	防火门顺序器		个	30	
12	防火门铭牌		个	60	
13	防火门维修		樘	2	
14	防火门更换	GFM1524(1500*2400)	樘	5	
15	电源线	WDZN-BYJ-2.5	米	400	含线缆敷设
16	JDG 管	JDG 管 20	米	100	含配管
17	钢结构防火涂料	5 公斤	桶	1	
18	排烟送风口标识		项	1	
三、1 号教学楼					
序号	名称	规格型号	单位	数量	备注

1	手提式干粉灭火器 4 公斤	MF-ABCE4	具	70	含更换安装
2	手提式干粉灭火器 8 公斤	MF-ABCE8	具	8	含更换安装
3	灭火器箱	2 位	个	30	
4	有衬里消防水带	8-65-25	卷	3	含接扣
5	消防自救卷盘	JPS0.8-19/20	个	3	含设备拆除更换安装
6	消火栓箱标识	1800*700	张	3	消火栓操作指南、灭火器操作指南等

四、2号教学楼

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	手提式干粉灭火器 4 公斤	MF-ABCE4	具	40	含更换安装
2	应急灯	AC220V、3W	盏	33	含设备拆除更换安装
3	双面吊装疏散指示灯	AC220V、3W	盏	10	含设备拆除更换安装
4	安全出口吊装指示灯	AC220V、3W	盏	3	含设备拆除更换安装
5	疏散出口指示灯	AC220V、3W	盏	8	含设备拆除更换安装
6	疏散左向指示灯	AC220V、3W	盏	8	含设备拆除更换安装
7	疏散右向指示灯	AC220V、3W	盏	21	含设备拆除更换安装
8	楼层标志灯	AC220V、3W	盏	21	含设备拆除更换安装
9	电源线	WDZN-BYJ-2.5	米	400	含线缆敷设
10	JDG 管	JDG 管 20	米	100	含配管
11	钢结构防火涂料	5 公斤	桶	1	

五、3号教学楼

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	手提式干粉灭火器 4 公斤	MF-ABCE4	具	40	含更换安装
2	应急灯	AC220V、3W	盏	39	含设备拆除更换安装

3	双面吊装疏散指示灯	AC220V、3W	盏	11	含设备拆除更换安装
4	安全出口吊装指示灯	AC220V、3W	盏	3	含设备拆除更换安装
5	疏散出口指示灯	AC220V、3W	盏	8	含设备拆除更换安装
6	疏散左向指示灯	AC220V、3W	盏	8	含设备拆除更换安装
7	疏散右向指示灯	AC220V、3W	盏	21	含设备拆除更换安装
8	楼层标志灯	AC220V、3W	盏	10	含设备拆除更换安装
9	电源线	WDZN-BYJ-2.5	米	400	含线缆敷设
10	JDG 管	JDG 管 20	米	100	含配管
11	钢结构防火涂料	5 公斤	桶	1	

六、4号教学楼

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	手提式干粉灭火器 4 公斤	MF-ABCE4	具	40	含更换安装
2	应急灯	AC220V、3W	盏	38	含设备拆除更换安装
3	双面吊装疏散指示灯	AC220V、3W	盏	11	含设备拆除更换安装
4	安全出口吊装指示灯	AC220V、3W	盏	3	含设备拆除更换安装
5	疏散出口指示灯	AC220V、3W	盏	8	含设备拆除更换安装
6	疏散左向指示灯	AC220V、3W	盏	8	含设备拆除更换安装
7	疏散右向指示灯	AC220V、3W	盏	20	含设备拆除更换安装
8	楼层标志灯	AC220V、3W	盏	10	含设备拆除更换安装
9	电源线	WDZN-BYJ-2.5	米	400	含线缆敷设
10	JDG 管	JDG 管 20	米	100	含配管
11	钢结构防火涂料	5 公斤	桶	1	

第二部分：西安科技大学临潼校区 1-5#教学楼消防材料采购报价单

一、西安科技大学临潼校区 1#公寓消防改造

序号	项目名称	规格型号	单位	数量	备注
1	应急照明灯	220V、8W	个	58	含拆除安装
2	疏散指示牌、安全出口	220V、3W	个	65	含拆除安装
3	消防水带、枪头	8-65-25	套	24	含更换安装
4	5kg 干粉灭火器	MF-ABCE/5	具	48	含更换安装
5	灭火器箱	内装 2 具	个	24	含更换安装

二、西安科技大学临潼校区 2#公寓消防改造

序号	项目名称	规格型号	单位	数量	备注
1	应急照明灯	220V、8W	个	60	含拆除安装
2	疏散指示牌、安全出口	220V、3W	个	70	含拆除安装
3	消防水带、枪头	8-65-25	套	31	含更换安装
4	5kg 干粉灭火器	MF-ABCE/5	具	48	含更换安装
5	灭火器箱	内装 2 具	个	24	含更换安装

三、西安科技大学临潼校区 3#公寓消防改造

序号	项目名称	规格型号	单位	数量	备注
1	应急照明灯	220V、8W	个	55	含拆除安装
2	疏散指示牌、安全出口	220V、3W	个	62	含拆除安装
3	消防水带、枪头	8-65-25	套	24	含更换安装
4	5kg 干粉灭火器	MF-ABCE/5	具	48	含更换安装
5	灭火器箱	内装 2 具	个	24	含更换安装

四、西安科技大学临潼校区 4#公寓消防改造

序号	项目名称	规格型号	单位	数量	备注
1	应急照明灯	220V、8W	个	55	含拆除安装
2	疏散指示牌、安全出口	220V、3W	个	62	含拆除安装
3	消防水带、枪头	8-65-25	套	24	含更换安装

4	5kg 干粉灭火器	MF-ABCE/5	具	48	含更换安装
5	灭火器箱	内装 2 具	个	24	含更换安装
五、西安科技大学临潼校区 5#公寓消防改造					
序号	项目名称	规格型号	单位	数量	备注
1	应急照明灯	220V、8W	个	56	含拆除安装
2	疏散指示牌、安全出口	220V、3W	个	65	含拆除安装
3	消防水带、枪头	8-65-25	套	24	含更换安装
4	5kg 干粉灭火器	MF-ABCE/5	具	48	含更换安装
5	灭火器箱	内装 2 具	个	24	含更换安装

备注:

- (1) 所供货物需包含人工费、拆旧装新费用、运输等费用。
- (2) 所有灭火器摆放时需提前喷图（西安科技大学）字样。
- (3) 所更换原有消防设施、设备需经甲方同意后方可处置。

三、其他要求

1. 国家现行《建筑工程施工及验收规范》和相关技术规程；
2. 国家现行《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量及验收统一标准》；
3. GB50444-2008 建筑灭火器配置验收及检查规范；
4. 7. GB51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准；
5. GB6246-2011 消防水带；
6. GB15090-2005 软管卷盘；
7. GB50877-2014 防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范；
8. 项目所在地建设主管部门的标准、规范；
9. 项目所在地行业的标准、规范；
10. 所供货物需提供检测报告、合格证、中国国家强制性产品认证证书。