

采购清单

采购单位	陕西职业技术学院		备案函号	ZCBN-省本级-2025-01479			
项目名称	两校区学生宿舍修缮设计及室内外消防设计项目						
财政拨款	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 1,000,000.00			
其他财政资金	¥ 0.00		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	工程设计服务	两校区学生宿舍修缮设计及室内外消防设计项目	1,000,000.00	1	项	1,000,000.00	<p>陕西职业技术学院两校区我校现有纳入建筑消防管理的建筑物共有64栋，学生宿舍18栋，总建筑面积8.7万平方米，其中白鹿原校区9栋，建筑面积5.7万平方米；长安校区9栋，建筑面积3万平方米。</p> <p>需对学生宿舍按照不同功能布局，将外立面改造、室内空间布局、入口门廊、信息网络、水电暖管线以及室内装修等系统设计。扣除学生公寓18栋，还剩余46栋。总面积15.65万平方米，其中餐厅（食堂）3栋、教学楼13栋、实验（训）室9栋、办公楼4栋、大跨度建筑（体育馆、礼堂、多功能厅等）2栋、其他用途建筑14栋。需对46栋楼进行室内消防设计，具体服务内容及需求详见本项目招标文件。室内外消防设计主要包括：消防控制室、消防水泵房、消防水池、发电机房（满足消防水泵备用电源）、室外消防合用环管、室内消火栓、自喷系统环网及室外消火栓。根据现场情况建设消防通道及消防回车场。室外部分需到达每一栋楼，形成室内外联动，工程量较大。本项目所有楼宇设计甲方不提供原始图纸，需要设计院现场复核实测，重新出图，涉及两个校区（白鹿原校区和长安校区），两校区距离30公里左右，需要自行考虑通勤。公寓设计包括公寓规划和施工图设计，消防部分设计需满足相关规范要求以及《陕西省教育厅陕西省</p>

							住房和城乡建设厅陕西省消防救援总队关于开展排查化解高校校内建筑消防安全隐患专项行动的通知》陕教函（2024）18号要求，后期按图施工能够达到住建部门出具评估论证意见函的标准。道路规划升级：实地勘察校园交通流量，拓宽狭窄路段，确保双向车道通行顺畅；铺设沥青面层，施划清晰的行车标线、人行横道与停车位；增设道路标识标牌，规范楼宇指引、交通警示与限速标识，保障师生出行安全。本项目设计内容包含方案设计、初步设计、施工图设计、后续施工技术服务等在内的全部设计任务，其他要求详见设计任务书及招标文件。
2							
3							
4							
5							