

采购清单

采购单位		陕西省留坝县张良庙博物馆			备案函号	ZCBN-留坝县-2025-00016	
项目名称		张良庙防雷工程					
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 0.00			保障性资金	¥ 1,138,546.26	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他建筑工程	1	1,138,546.26	1	项	1,138,546.26	1. 技术规格：防雷工程所采用材料均符合国家标准。接闪装置依据张良庙建筑形态定制，精准布局于屋脊、檐口等雷电易侵袭部位，确保高效接闪。引下线结合建筑结构实际，或利用内部结构或暗敷线路，保障可靠的电气传导通路。接地系统采用适配的接地极与接地网组合，符合国家规范要求，以实现良好的雷电泄放功能。 2. 服务要求：施工方提供完善的防雷设计方案，施工进度严格遵循古建筑保护法规，竣工后给予系统的维护培训与持续的技术咨询服务。 3.. 验收要求：依据国家防雷工程验收准则，全面核验接闪、引下、接地系统的连接可靠性与性能指标，检查金属构件等电位连接及电涌保护设施的设置状况，保证防雷工程质量达标且对张良庙无负面影响。
2							
3							
4							
5							