

采购需求

西安市中心血站现准备在血站旧业务楼改造安装信息化血液标本储存冷库 1 座，库内温度 $-30^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 。同时负责旧血液样本冷库拆卸 1 座（库体、机组、电气、货架）、新样本库库址改造（办公房屋 3 间、运输电梯拆卸及冷库基础加固）、标本搬迁等，具体详见招标文件。