

铜川市王益区人民法院审判法庭建设项目配套中央 空调设备答疑纪要


一、界面问题

一)技术文件二项目需求 1.招标内容显示本次招标范围为一体化直燃型溴化锂冷热水机组部分。

问题 1: 需要与主楼系统进行联动是否包含整体系统自控群控等电气部分? 或主楼群控系统已完成, 目前仅需要一体机组可以与已完成主楼部分群控进行兼容匹配?

问题 2: 目前所有设备基础均未预留, 需要供货单位自行制作基础?

问题 3: 是否由一体化机组供应方承担整体系统的调试工作?



回复: 问题 1: 需要与主楼系统进行联动包含两部分①水系统: 必须保证主楼空调系统水系统正常循环, 确保主楼的空调水系统正常使用, 达到设计标准; ②电气系统: 一体化主机电气控制系统与楼内已有弱电群控系统须进行联动和兼容; 联动方式为: 在主楼的群控控制系统里实现一键启停, 实时在线监控。

问题 2: 供货单位自行制作基础。

问题 3: 一体化机组供应方承担整体系统的调试工作。

二)、平面图纸显示空调系统主管道从主楼地下 1 层 G 轴西侧出接一体化直燃机组, 系统图显示直燃机组放置位置在一层。水处理设备均在主楼地下 1 层。

问题 1: 一体化机组与主楼之间埋地管道是否在本次施工范围内, 地沟开挖与覆盖是否在本次招标范围?

问题 2: 地下一层水处理设备与一体化机组之间管道是否包含在本次招标范围



内？



回复：一体化机组与主楼之间地埋管道在本次施工范围内，地沟开挖与覆盖在本次招标范围。地下一层水处理设备与一体化机组之间管道包含在本次招标范围内。

三）勘察现场

需要现场勘察：1.电气预留位置或招标单位提供电气接驳点位。2.主楼控制系统类型。3.设备基础、管道预埋、管道路由、烟囱排放等事项

问题 1：方便勘察现场时间？

回复：投标人自行勘察，联系方式 18791198775。

招标代理机构：陕西大用项目管理有限公司



2025 年 9 月 30 日