

采购清单

采购单位		吴堡县农业农村局			备案函号		ZCSP-吴堡县-2025-00153	
项目名称		农业农村局吴堡县千村光伏（第二批）建设项目采购						
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 1,339,188.00			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	其他电气设备	农业农村局吴堡县千村光伏（第二批）建设项目采购	1,339,188.00	1	批	1,339,188.00	名称 型号及规格 单位 数量 高效单晶硅双玻双面组件 "最大功率 (Pmax) 720W 开路电压 (Voc) 49.0V - 52.0V 短路电流 (Isc) 18.5A - 19.5A 最大功率点电压 (Vmpp) 41.0V - 43.0 V 最大功率点电流 (Impp) 17.5A - 18.0 A 组件效率 22.8% - 23.2% 组件尺寸 (长×宽×厚)：2384mm × 1303mm × 35mm，接线盒 IP68防护等级，首年衰减≤1%，此后每年衰减≤0.4%；双面率 ≥85%； 温度系数-0.29%/℃。" 块 562 组串式逆变器 额定功率：100kW，额定输出电压380V 台 4 光伏并网柜 GGD柜；含防逆流装置、浪涌保护器等 台 1 光伏专用电缆 PV-F-1.5kV-1×4mm² 米 3600 MC4插接头 套 30 电力电缆 ZR-YJLHV22-0.6/1kV 3*120+1*70mm² 米 1600 电力电缆 ZR-YJV22-0.6/1kV 3*185+1*95mm² 米 40 电缆保护管 PVC φ32 米 100 电缆桥架 300*300 米 20 逆变器 接地线 BVR-1×16mm2 米 10 电池组件接地线 BVR-1×4.0mm2 米 400 接地扁钢 扁钢-50×5mm,热镀锌 米 360 接地极 φ50 L=2500 根 4 防火泥 kg 10 C30混凝土 m³ 6 协议转换器 满足供电公司四可要求 台 4 RS485电缆 ZRC-DJYVP22-2x2x1.0mm2 米 100 清表 边坡护坡处理 项 1 逆变器支架 套 4 2*9阵列支架	

							锌铝镁c型钢 套 21 3*9阵列支架 锌铝镁c 型钢 套 8 螺旋桩基 础 76*4.0，深度1.9 米 个 290 并网柜基 础 座 1 电缆沟开挖 含混凝土及硬土开挖宽 0.6米，深0.8米 米 350 穿线工程 含机械 费、电缆井扩建、电缆 架空及相关配件 项 1 安装工程 含基础、支 架、光伏板安装等 项 1 户外枪球型摄像头 太阳能枪球套装，终身 流量 台 2 灭火器 台 2 围栏 1.8米高铁艺围 栏 米 220 系统调试 含并网及调试 项 1
2							
3							
4							
5							