

采购项目编号：SXKD[2025]-BJ-8

马营镇明星幼儿园消防提升改造项目

竞争性磋商文件

采购单位：宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学（盖章）



代理机构：陕西凯达项目管理有限公司（盖章）



2025年6月

目 录

第一章 磋商公告

第二章 磋商须知

第三章 供应商资格证明文件要求及审核办法

第四章 采购内容及要求

第五章 合同条款及格式

第六章 磋商评审办法

第七章 竞争性磋商响应文件格式及构成

第一章 磋商公告

宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学马营镇明星幼儿园消防提升改造项目 竞争性磋商公告

项目概况

马营镇明星幼儿园消防提升改造项目的潜在供应商应在宝鸡国际中心 5B804 室获取采购文件，并于 2025 年 7 月 8 日 14 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXKD[2025]-BJ-8

项目名称：马营镇明星幼儿园消防提升改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：179996.98 元

采购需求：

合同包 1(马营镇明星幼儿园消防提升改造项目)：

合同包预算金额：179996.98 元

合同包最高限价：179996.98 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、 参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	其他建筑工程	消防改造	1(项)	详见采购文件	179,996.98	179,996.98

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(马营镇明星幼儿园消防提升改造项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- 1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知—财库〔2020〕46 号、宝市财办采（2022）9 号、陕财办采（2022）5 号

2) 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知—财库〔2014〕68号；

3) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》—国办发〔2007〕51号；

4) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

5) 《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》—2019年第16号；

6) 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

7) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

8) 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号；

9) 《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号；

10) 本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；

11) 其他需要落实的政府采购政策；

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(马营镇明星幼儿园消防提升改造项目)特定资格要求如下：

1、具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人或其他组织，提供营业执照（事业单位须事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件）；

2、供应商应拟派代表参加磋商全过程，被授权人须出具法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及本人身份证原件（法定代表人须出具法定代表人身份证明及本人身份证原件）；

3、供应商具备建设行政主管部门核发的消防设施工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

4、拟派项目经理须具备机电工程专业注册建造师二级及有效的安全考核合格证书（安B证），且无在建项目（提供项目经理无在建承诺函），并提供项目经理在本企业

2024 年 6 月至今任意三个月的缴纳养老证明；

5、财务状况报告：提供 2024 年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户信息（开户许可证）；

6、税收缴纳证明：提供 2024 年 6 月至今已缴纳的至少三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

7、社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年 6 月至今已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

8、符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125 号）文件中信用查询的要求；

9、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明。

10、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

11、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的采购活动（提供书面承诺）；

12、本项目不接受联合体投标（提供书面承诺）；

13、本项目为专门面向中小企业采购，供应商应提供中小企业声明函。

三、获取采购文件

时间：2025 年 6 月 26 日至 2025 年 7 月 2 日，每天上午 08:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 18:00:00（北京时间）

途径：宝鸡国际中心 5B804 室

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 7 月 8 日 14 时 30 分 00 秒（北京时间）

地点：宝鸡国际中心 5B804 室

五、开启

时间：2025 年 7 月 8 日 14 时 30 分 00 秒（北京时间）

地点：宝鸡国际中心 5B804 室

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

获取竞争性磋商文件请本单位人员携带有效的单位介绍信原件，经办人身份证原件及加盖供应商公章的身份证复印件至宝鸡国际中心 5B804 室，不接受邮寄。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学

地址：宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学

联系方式：15319260586

2. 采购代理机构信息

名称：陕西凯达项目管理有限公司

地址：宝鸡国际中心 5B804 室

联系方式：0917-3323615

3. 项目联系方式

项目联系人：白阳阳

电话：0917-3323615

陕西凯达项目管理有限公司

第二章 磋商须知

一、名词解释

- 1、采购人：宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学
- 2、磋商组织机构：陕西凯达项目管理有限公司
- 3、参与磋商的供应商：符合本次竞争性磋商所规定的资格条件

二、竞争性磋商文件及澄清

1、竞争性磋商文件组成：竞争性磋商文件是根据本项目的内容和需求编制，包括以下内容：

- 1-1、磋商公告
- 1-2、磋商须知
- 1-3、供应商资格证明文件要求及审核办法
- 1-4、采购内容及要求
- 1-5、合同条款及格式
- 1-6、磋商评审办法
- 1-7、竞争性磋商响应文件格式及构成

2、提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3、参与磋商的供应商应仔细阅读和正确理解竞争性磋商文件。因供应商在阅读、理解磋商文件方面产生疏漏和误解，而导致磋商不利后果的，其责任由供应商自负。

4、投标供应商必须在陕西省宝鸡市渭滨区陕西省宝鸡市高新开发区马营镇蟠龙路（高新五路）北段 28 号 1 幢 604 室获取竞争性磋商文件，方可参加投标，投标供应商自行转让或复制磋商文件视为无效。

三、竞争性磋商响应文件及递交

1、本项目竞争性磋商响应文件由以下内容组成：资格证明文件、符合性证明文件、响应方案、其他资料。

2、磋商响应文件报价说明

2.1 本项目最高限价：179996.98 元。

2.2 磋商响应报价由供应商根据本磋商文件、采购内容及要求进行预算并报价。

2.3 磋商响应报价应是磋商文件所确定的磋商范围内的全部工作内容的价格体现。

2.4 供应商应按照相关法律、法规及磋商文件的要求，根据企业自身技术力量、设备装备水平、企业管理水平、市场价格行情自主报价。报价时应考虑相关费用在不可预见情况下的各种风险因素。

2.5 本项目磋商报价的总价和单价不做调整，若有漏报或缺报，视为该项费用已包括在其它项目中。

注：（1）磋商报价的最终报价参与评审；

（2）磋商过程中，每轮磋商结束时均不公开各供应商的报价；

（3）投标报价超过最高限价的按废标处理；

（4）再次报价或多次报价均不得高于前次报价，否则按废标处理。

2.6 磋商后调整的报价为最终报价，待确定成交投标人后，按照最终报价/第一次报价计算出调整率，第一次单价乘以调整率计算最终单价价格作为每个子目最终单价价格。

3、参与磋商的供应商须具有与完成采购项目相适应的能力和具备法律法规规定的资格、认证、认定等必要条件，并按本竞争性磋商文件的要求以及磋商组织机构的补充要求，提供相关资格证明文件。相关产品必须符合国家有关强制标准和认证。

4、竞争性磋商响应文件的递交

4.1 纸质版竞争性磋商响应文件的递交：供应商应当在竞争性磋商文件要求的提交磋商响应文件截止时间前，将纸质版磋商响应文件密封送达指定地点；在截止时间后送达的纸质版磋商响应文件，为无效磋商响应文件，磋商组织机构应当拒收。

5、本项目竞争性磋商响应文件有效期自磋商之日计算不得少于 90 天。

四、竞争性磋商响应文件的编制要求

1、供应商应当按照竞争性磋商文件要求，依法真实编制磋商响应文件，并对其提交的磋商响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、磋商所有响应文件、资料、函电文字均应使用中文（通用缩写、代号、名称除外）。谈判使用的计量单位须使用公制单位（另有规定的除外）。

3、所有纸质版磋商响应文件应使用 A4 纸打印或使用不褪色蓝（黑）墨水书写，各自胶装成册，并在封面标明“正本”/“副本”字样。磋商响应文件正本一份、副本三份，电子 U 盘一套，所有磋商响应文件密封在一个标袋中。

4、磋商所有响应文件的任何行间插字、涂改和增删，须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效。

5、供应商须在磋商响应文件中指定页面的落款处，加盖法人公章以及由法定代表人或被授权人签名盖章。

6、供应商在提交磋商响应文件截止时间前，可以对所提交的磋商响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商组织机构。补充、修改的内容作为磋商响应文件的组成部分。补充、修改的内容与磋商响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

7、磋商响应文件的正本、副本须按照本节（第 3 项）密封（封袋不得有破损），加贴封条，并在封线处加盖公章（骑缝章）。封袋正面标识式样见磋商响应文件格式。

五、竞争性磋商保证金的交纳和退还：本项目不收取保证金

六、磋商评审小组的组成及工作纪律

1、磋商评审小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商评审小组成员总数的 2/3。

2、磋商评审小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。并采取必要措施，保证评审工作在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向监管部门告知。

3、磋商评审小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商评审小组应当告知提交响应文件的供应商。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向采购中心、监察等部门举报。

4、竞争性磋商文件和响应文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商评审小组应当停止评审并向采购人或者磋商组织机构说明情况。

七、竞争性磋商及评审要求

1、供应商应当根据竞争性磋商文件的要求，在磋商开始前提交磋商响应文件。由磋商

商评审小组对磋商响应文件进行评审，并根据竞争性磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应竞争性磋商文件的磋商响应文件按无效处理，磋商评审小组应当告知有关供应商。

2、磋商评审小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

3、磋商过程中，凡磋商响应文件正、副本内容不一致的，以正本为准。磋商响应文件中竞争性磋商初次报价表内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以竞争性磋商初次报价表为准。磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4、在磋商过程中，竞争性磋商评审小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商评审小组应当及时通知所有参加磋商的供应商。

5、供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商评审小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

6、磋商评审小组要求供应商澄清、说明或者更正磋商响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章，由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

7、评审时，磋商评审小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

8、在竞争性磋商活动中出现下列情形之一的，采购活动终止：

A、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

B、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

C、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购控制价的供应商不足 3 家的。

八、成交供应商的确定和公告

1、磋商评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标和服务承诺优劣顺序推荐。

2、评审报告由磋商评审小组成员签字认可。磋商评审小组成员对评审报告有异议的，磋商评审小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人。对评审报告有异议的磋商评审小组成员，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，由磋商评审小组书面记录相关情况。磋商评审小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

3、采购代理机构在接到采购人的“成交复函”后 2 个工作日内，在与竞争性磋商公告发布的同一媒体上公告，公告期限为一个工作日，并向中标供应商发“成交通知书”。

九、合同的签订

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 25 日内，按照竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务等事项要求签订采购合同。

2、采购人不得向成交供应商提出超出竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

3、成交供应商拒绝签订政府采购合同或者不履行合同的，采购人应当按经评审得分由高到低的排序，确定其他供应商作为成交供应商，并签订政府采购合同。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4、合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

5、竞争性磋商文件、磋商响应文件、补充协议等为合同的组成部分，具有同等法律效力。

6、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

十、本项目所属行业：其他未列明行业。（工信部联企业[2011]300号）

从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

第三章 供应商资格证明文件要求及审核办法

一、参与磋商的供应商应提交的资格证明文件：

1、具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人或其他组织，提供营业执照（事业单位须事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件）；

2、供应商应拟派代表参加磋商全过程，被授权人须出具法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及本人身份证原件（法定代表人须出具法定代表人身份证明及本人身份证原件）；

3、供应商具备建设行政主管部门核发的消防设施工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

4、拟派项目经理须具备机电工程专业注册建造师二级及有效的安全考核合格证书（安B证），且无在建项目（提供项目经理无在建承诺函），并提供项目经理在本企业2024年6月至今任意三个月的缴纳养老证明；

5、财务状况报告：提供2024年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户信息（开户许可证）；

6、税收缴纳证明：提供2024年6月至今已缴纳的至少三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

7、社会保障资金缴纳证明：提供2024年6月至今已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

8、符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求；

9、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明。

10、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

11、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的采购活动（提供书面承诺）；

12、本项目不接受联合体投标（提供书面承诺）；

13、本项目为专门面向中小企业采购，供应商应提供中小企业声明函。

二、审核办法：

（1）供应商的资格证明文件须在响应文件对应章节中附有加盖投标供应商红色公章的复印件，在评标过程中由采购人进行评审，缺项、漏项或者符合性、有效性、合法性审核不合格的，判断为不响应磋商文件，按无效文件处理。

（2）对于资格证明文件的真实性。凡发现有出具虚假资格证明文件的，将拒绝与其磋商。

第四章 采购内容及要求

一、工程概述

项目概况：马营镇明星幼儿园消防提升改造项目，1 项。

二、采购要求

（一）工期：7 日历天

（二）质量：合格

（三）最高限价：179996.98 元

（四）付款方式：甲乙双方协商

三、工程量清单：本项目含暂列金 16000.00 元

马营镇明星幼儿园消防提升改造
项目 工程

工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

工程造价咨询
或招标代理人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



编制时间：2025年6月26日

复核时间：2025年6月26日

工程项目总造价表

项目名称：马营镇明星幼儿园消防提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）							
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	规费	增值税销项税额	附加税	劳保费用	安全文明施工费
1	马营镇明星幼儿园消防提升改造项目									
1.1	马营镇明星幼儿园消防提升改造项目									
合计										

分部分项工程量清单

工程名称：马营镇明星幼儿园消防提升改造项目

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	B	装饰装修工程		
1	020108001001	石材台阶面 [项目特征] 1. 原石材面同类石材 2. 砖砌台阶 3. 详见图纸及整改方案 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺设垫层 3. 抹找平层 4. 面层铺贴 5. 贴嵌防滑条 6. 勾缝 7. 刷防护材料 8. 材料运输	m ²	4.5
2	020403003001	防火卷帘 [项目特征] 1. 门材质、框外围尺寸:1.2*1.5m 2. 详见图纸及整改方案 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 启动装置、五金安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
3	020404005001	肯德基门 [项目特征] 1. 框材质、外围尺寸:1.8*2.4m 2. 详见图纸及整改方案 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
4	040801006001	拆除砖石结构 [项目特征] 1. 拆除卷帘门 2. 门洞向南扩 300 将门宽改为 1800 3. 详见图纸及整改方案 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运	项	1
5	CB001	铁艺围栏上开宽 1800 活门 [项目特征] 1. 铁艺围栏上开宽 1800 活门 2. 详见图纸及整改方案 [工作内容] 1. 开门	项	1
6	CB002	100 厚 ALC 板封 300 宽, 同窗高 [项目特征] 1. 100 厚 ALC 板封 300 宽, 同窗高	项	1

分部分项工程量清单

工程名称：马营镇明星幼儿园消防提升改造项目

专业：消防设备安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 详见图纸及整改方案 [工作内容] 1. 封堵		
7	CB003	拆除消防车道上的装饰物 [项目特征] 1. 拆除消防车道上的装饰物 2. 详见图纸及整改方案 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运	项	1
8	CB004	拆除地面及墙裙 [项目特征] 1. 拆除不满足 A 级要求的地胶及墙裙 2. 拆除面积按照按设计图示尺寸的水平投影面积计算 3. 详见图纸及整改方案 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运	m ²	979.14
9	CB005	楼梯间的装修 [项目特征] 1. A 级材料地胶及墙裙 2. 恢复面积按照按设计图示尺寸的水平投影面积计算 3. 详见图纸及整改方案 [工作内容] 1. 安装 2. 粘贴	m ²	238
10	CB006	竖向排烟管道采用轻质隔墙封闭 [项目特征] 1. 竖向排烟管道采用轻质隔墙封闭 2. 详见图纸及整改方案 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	项	1
11	CB007	闭门器 [项目特征] 1. 防火门闭门器及顺序器 2. 拆除锁具、门框灌水泥浆。 3. 详见图纸及整改方案 [工作内容] 1. 安装	套	7
12	CB008	信号阀、水流指示器设置标志及 500*500 检修孔 [项目特征] 1. 信号阀、水流指示器设置标志及 500*500 检修孔。 2. 详见图纸及整改方案	项	1

分部分项工程量清单

工程名称：马营镇明星幼儿园消防提升改造项目

专业：消防设备安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 制作 2. 安装		
	C	安装工程		
13	030108003001	轴流通风机 [项目特征] 1. 名称: GXF-II NO.3.5S 防爆型混流风机 与可燃气体浓度监控系统连锁 2. 型号: 风量: 2000m³/h; 风压: 80Pa; 功率: 0.18KW [工作内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 二次灌浆	台	1
14	030108003002	轴流通风机 [项目特征] 1. 名称: 排烟风机移至屋面, 屋面设置风机房 [工作内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 二次灌浆	台	1
15	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 应急照明控制箱 1ALE 2. 规格: 400X600X200 (厂家提供箱体大小) 3. 安装方式: 距地 1. 4m [工作内容] 1. 箱体安装 2. 无端子外部接线安装	台	1
16	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 风机控制箱 AT [工作内容] 1. 箱体安装 2. 无端子外部接线安装	台	2
17	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格: WDZB2-YJY22 5x6.0 2. 敷设方式: 桥架 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	27.92
18	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 焊接钢管 2. 材质、规格: SC32 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	87.51

分部分项工程量清单

工程名称：马营镇明星幼儿园消防提升改造项目

专业：消防设备安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
19	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 材质、规格:SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	27.92
20	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 材质、规格:SC15 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	144.37
21	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG25 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设 3. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	5
22	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:FC 2. 导线型号、材质、规格:ZR-RVS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	47.67
23	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:FC 2. 导线型号、材质、规格:NH-BV-4 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	20.07
24	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:CC.WC 2. 导线型号、材质、规格:WDZB2N-BYJR-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	300.95
25	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:FC.WC 2. 导线型号、材质、规格:WDZB2N-BYJR-1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	83.76

分部分项工程量清单

工程名称：马营镇明星幼儿园消防提升改造项目

专业：消防设备安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
26	030212003005	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:CC. WC 2. 导线型号、材质、规格:WDZB2N-BYJ-2. 5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	15
27	030212003006	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:FC 2. 导线型号、材质、规格:ZR-RVS-4*2. 5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	8.27
28	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:应急吸顶灯 2. 规格:5W 36V LED 3. 安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1. 支架制作、安装	套	6
29	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:2W 36V LED 3. 安装高度:安装高度 2. 4 米 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	4
30	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:疏散照明灯(A 型) 2. 规格:5W 36V LED 3. 安装高度:安装高度 2. 2 米 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	22
31	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:应急疏散指示标志灯 2. 规格:2W 36V LED 3. 安装高度:安装高度 2. 4 米 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	13
32	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:方向标志灯 2. 规格:2W 36V LED	套	12

分部分项工程量清单

工程名称：马营镇明星幼儿园消防提升改造项目

专业：消防设备安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 安装高度：安装高度 0.6 米 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装		
33	030701011001	消 防 水 喷 头 [项目特 征] 1. 有吊顶、无吊顶：有吊顶 2. 材质：金属 3. 型号：DN15 4. 规格：与现有喷头同材 质 [工作内容] 1. 安装 2. 密封性试验	个	8
34	030701016001	末 端 试 水 装 置 [项目特 征] 1. 末端试水装置设专用排水立管、增加安装试 水接头 [工作内容] 1. 安装	组	1
35	030705001001	点 型 探 测 器 [项目特 征] 1. 名称：可燃气体探测 器 [工作内容] 1. 探头安装 2. 底座安装 3. 校接线 4. 探测器调试	只	1
36	030705003001	按钮 [项目特征] 1. 规格：厨房操作间室外设置事故排风机手动 启 停按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 调试	只	1
37	030705004001	模 块（接 口）[项目 特征] 1. 名称：增加排烟阀组件 2. 规格、型号：同原设计图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	只	4
38	030705004002	模 块（接 口）[项目 特征] 1. 名称：拆除配电柜及控制柜内的模块，安装在 配电（控制）柜外 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	只	4

分部分项工程量清单

工程名称：马营镇明星幼儿园消防提升改造项目

专业：消防设备安装工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：马营镇明星幼儿园消防提升改造项目

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：马营镇明星幼儿园消防提升改造项目

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：马营镇明星幼儿园消防提升改造项目

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：马营镇明星幼儿园消防提升改造项目

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称：马营镇明星幼儿园消防提升改造项目

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称：马营镇明星幼儿园消防提升改造项目

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

甲供材料、设备数量及单价明细表

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

整改方案

根据高新区行政审批服务局建设工程消防技术指导服务函我园做如下整改方案：

一、总平面布局：

1. 消防车道上有障碍物。不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 版)第 7.1.8 条的规定(应)。

整改方案：拆除消防车道路上的装饰物。

二、平面布置：

1. 第二安全出口室外疏散小巷的净宽不应小于 3.0 米。不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 版)第 5.5.19 条的规定(应)。

整改方案：在首层第二安全出口外，正对铁艺围栏上开设不借助钥匙可以开启的活门，宽 1.8 米。

2. 首层疏散门净宽不应小于 1.4 米，且紧靠门口内外各 1.4 米范围内不应设置踏步。不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 版)第 5.5.19 条的规定(应)。

整改方案：将一层东出口门拆除，门洞向南扩 300，门洞宽改为 1800，重新做门安装。

3. 楼梯间的装修材料应采用 A 级材料。不符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 第 4.0.5 条的规定(强)

整改方案：拆除楼梯间的地胶回复原瓷砖地面。

4. 应提供室内装修材料的耐火极限的证明材料。不符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 第 5.1.1 条的规定(强)。

整改方案：装修材料的耐火极限的证明材料见附件。

三、建筑构造：

1. 首层安全疏散出口的门不应采用卷帘门。不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006 第 6.4.11-1 条的规定(强)

整改方案：拆除首层安全疏散出口的卷帘门。

2. 厨房与其他部位未做防火分隔。不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 版)第 6.2.3-5 条的规定(应)。

整改方案：厨房开向走廊的门窗更换为乙级防火门窗。

3. 防火门未安装闭门器、不应有锁具、门框未灌浆。不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 版)第 6.5.1 条的规定(应)。

整改方案：防火门安装闭门器、拆除锁具、门框灌水泥浆。

四、暖通专业

1. 厨房操作间使用天然气，其排风系统未安装防爆型通风设备，不符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 第 6.3.9 条第三款(应)。

整改方案：厨房操作间设置防爆型轴流风机，风量：2000m³/h，风压：80Pa，功率：180W；并于可燃气体报警系统连锁。

3. 厨房操作间事故通风系统未在室外便于操作的地点设置手动控制装置，不符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 第 6.3.9 条第二款。(强)

整改方案：厨房操作间室外设置事故排风机手动启停按钮。

4. 教学楼敞开楼梯穿越楼板的开口处未设置挡烟垂壁等设施。不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 4.2.3 条(应)。

整改方案：每层楼梯间入口处设置固定式挡烟垂壁（防火布），距地

2.2 米。

5. 竖向设置的排烟管道未设置在独立的管道井内，不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 4.4.8 条第二款(应)。

整改方案：对竖向排烟管道采用轻质隔墙封闭。

6. 排烟风机未设置在专用机房内，不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 4.4.5 条。(应)

整改方案：排烟风机移至屋面，屋面设置风机房。

五、给排水专业

1. 部分采用格栅吊顶的房间，吊顶上方未设喷头，不符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 第 7.1.13 条。(应)

整改方案：1 层盥洗间，2 层寝室吊顶上方增设喷头 7 个。

2. 暗装在吊顶内的信号阀、水流指示器未设置标志及检修孔，不便于维修，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第 12.3.25 条第 2 款。(应)

整改方案：暗装在吊顶内的信号阀、水流指示器设置标志及 500*500 检修孔。

3. 末端试水装置未设专用排水立管、未安装试水接头，不符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 第 6.5.2 条。(应)

整改方案：末端试水装置设专用排水立管、增加安装试水接头。

六、电气专业

1. 教学楼总配电柜非消防电源强切模块和排烟风机联动控制模块严禁设置在配电箱内，不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第 6.8.2 条。(强)

整改方案：拆除配电柜及控制柜内的模块，安装在配电（控制）柜外。

2. 教学楼总配电柜未见设置排烟风机供电回路，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第 10.1.6 条。(强)

整改方案：由消防专用回路引来排烟风机供电回路，采用 WDZB2N-YJY 5X6.0 JDG32 FC WC 接至排烟风机控制箱。

3. 教学楼楼梯间消防疏散照明灯具未选用 A 型灯具，不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 第 3.2.1 条 4 款。(应)

整改方案：将消防疏散照明配电箱更换为消防疏散照明 A 型控制箱，采用 36v 直流供电，灯具选用 A 型灯具。

4. 教学楼楼梯口未设置楼层标志灯，不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 第 3.2.10 条。(应)

整改方案：教学楼楼梯口增加楼层标志灯。

5. 教学楼室外疏散楼梯未设置消防疏散照明，不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 第 3.2.5 条。(应)

整改方案：教学楼室外疏散楼梯增加消防疏散照明。

6. 教学楼消防控制室入口处未设置明显标识，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第 8.1.12 条。(应)

整改方案：教学楼消防控制室入口增设标识。

7. 教学楼消控室消防主机未设置排烟风机手动直接控制装置，不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第 4.1.4 条。(强)

整改方案：教学楼消控室消防主机增加手动直接控制装置。

8. 教学楼消控室未设置可直接报警的外线电话，不符合《火灾自动报

警系统设计规范》GB50116-2013 第 3.4.3 条。(应)

整改方案：教学楼消控室增设可直接报警的外线电话。

第五章 合同条款及格式（仅供参考）

发包人（全称）：

承包人（全称）：_____

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施
工协商一致，订立本合同。

一、工程概况

项目名称：马营镇明星幼儿园消防提升改造项目

项目地点：采购人指定地点

建设规模：具体内容详见竞争性磋商文件。

资金来源：财政资金

二、工程承包范围

承包范围：工程量清单范围内所有内容

三、合同工期：

总日历天数：7 日历天

开工日期：自合同签订之日起算

竣工日期：

四、付款方式：甲乙双方自行协商

五、质量标准

工程质量标准：合格

六、合同价款

1、合同总价（大写）：（人民币）元

（小写）¥：元

2、综合单价：详见承包人的报价书（原则上不予调整）。

七、项目经理

承包人项目经理：

八、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、本合同
- 2、中标通知书
- 3、响应文件、工程报价单或预算书及其附件
- 4、磋商文件、答疑纪要及工程量清单
- 5、图纸
- 6、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

九、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3. 装修工程为 2 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6. 其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

十、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十一、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十二、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十三、合同生效

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

本合同双方约定_____双方签字盖章_____后生效。

十四、合同份数

本合同一式__4__份，均具有同等法律效力，发包人执__2__份，承包人执__2__份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

地址：

地址：

邮政编码：

邮政编码：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

第六章 磋商评审办法

一、本项目具体评审程序和评标办法如下：

1、供应商响应文件资格性审查：依据竞争性磋商文件的规定，采购人依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对供应商的资格证明文件进行审查，以确保投标供应商是否具备相应资格。

2、供应商响应文件符合性审查：依据竞争性磋商文件的规定，磋商小组成员对响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性内容作出响应。

3、经过对投标供应商及响应文件的资格性和符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

- （1）未交或未按规定交纳磋商保证金的；
- （2）未按磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；
- （3）以他人名义报价的；
- （4）响应文件有效期不符合磋商文件要求的；
- （5）工期、质量不符合磋商文件要求；
- （6）本次报价只评审总价，但工程量少项、漏项、增项的；
- （7）附有采购人、磋商组织机构不能接受的条款的；
- （8）以虚假资料谋取成交的；
- （9）不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；
- （10）报价超出最高限价的。

4、响应文件的澄清：为了有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可分别要求投标供应商对其响应文件中含义不明确，同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者纠正，投标供应商澄清、说明或者补正，由其法定代表人（或授权代表人）签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5、评标程序：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的投标供应商进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选单位。

6、评标方法：综合评分法（总计 100 分）

评分项	分项分值	评审要素
报价部分	30分	对磋商文件做出实质性响应的所有合格投标人中的最低价格为本次评标的评审基准价。投标报价等于评审基准价的得满分值 30 分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 本项目为专门面向中小型企业，不享受价格折扣优惠。
技术部分	20分	1. 施工方案（0-20分）： 施工方案全面、详细、科学合理，可实施性强，由评审小组横向比较，得 13-20分； 施工方案较全面、方案基本科学合理，有可实施性，由评审小组小组横向比较，得 6-12分； 施工方案不完整，方案合理性差，可实施性差，由评审小组横向比较，得 0-5 分。
	10分	2. 工作进度计划及保障措施（0-10分）： 根据本项目的具体实施内容及作业区域，做出工作进度计划及保障措施，措施有力、针对性强，由评审小组横向比较，得6-10 分； 措施可行、一般，由评审小组横向比较，得3-6 分； 措施不力、不合理，由评审小组横向比较，得 0-3 分。
	10分	3. 质量保证措施（0-10分）： 根据本项目的具体实施内容，做出质量保证，质量保证措施有力、完善、具体，由评审小组横向比较，得 6-10 分； 质量保证措施较完善、具体，由评审小组横向比较，得 3-6 分； 质量保证措施不完善、不具体，由评审小组横向比较，得 0-3 分；
	10分	4. 安全、环境保障措施（0-10分）： 保证作业人员安全保障和环境保护措施完善、合理、科学、先进，由评审小组横向比较，得 6-10 分； 措施基本完善、合理，由评审小组横向比较，得 3-6 分； 措施不完善、不合理，由评审小组横向比较，得 0-3 分。

	10分	5. 主要设施、设备的配置（0-10分）： 拟投入的设施、设备合理齐全，确保项目的实施效果，安排计划配置表合理、科学，由评审小组横向比较，得6-10分； 拟投入的设施、设备较合理、较齐全安排计划表较合理，由评审小组横向比较，得3-6分； 拟投入的设施、设备不合理、不齐全安排计划表不合理，由评审小组横向比较，得0-3分；
	5分	6. 服务承诺（0-5分）： 服务承诺需体现服务期限符合采购人要求及质保期，承诺安排合理、完善、切实可行、针对性强、由评审小组横向比较，得0-5分；
业绩	5分	提供近三年（2022年6月至今）具有类似项目业绩，每增加一项加1分，最高得5分。 注：业绩时间以中标通知书或合同协议为准，响应文件中附中标通知书或合同扫描件或复印件且加盖公章。

1、磋商委员会发现投标人的报价明显低于其他投标人报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，投标人应作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，将否决其投标。

2、工作人员根据评委打分的评审表，汇总计算出供应商总得分后，由高到低排列。

第七章 竞争性磋商响应文件格式及构成

说明：

一、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身情况作解释性说明，不作为必填项。

二、供应商不予填写的地方，应当用“/”表示

正本/副本

马营镇明星幼儿园消防提升改造项目

竞争性磋商响应文件

采购项目编号：SXKD[2025]-BJ-8

供应商（盖章）：_____

法定代表人/授权代表（签字）：_____

时 间：_____

目 录

一、资格证明文件

二、符合性证明文件

三、响应方案

四、其他资料

一、资格证明文件

1、具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人或其他组织，提供营业执照（事业单位须事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件）；

2、供应商应拟派代表参加磋商全过程，被授权人须出具法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及本人身份证原件（法定代表人须出具法定代表人身份证明及本人身份证原件）；

3、供应商具备建设行政主管部门核发的消防设施工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

4、拟派项目经理须具备机电工程专业注册建造师二级及有效的安全考核合格证书（安B证），且无在建项目（提供项目经理无在建承诺函），并提供项目经理在本企业2024年6月至今任意三个月的缴纳养老证明；

5、财务状况报告：提供2024年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户信息（开户许可证）；

6、税收缴纳证明：提供2024年6月至今已缴纳的至少三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

7、社会保障资金缴纳证明：提供2024年6月至今已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

8、符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求；

9、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明。

10、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

11、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的采购活动（提供书面承诺）；

12、本项目不接受联合体投标（提供书面承诺）；

13、本项目为专门面向中小企业采购，供应商应提供中小企业声明函。

法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性别：_____年龄：_____

职务：_____系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法人身份证复印件	法人身份证复印件
----------	----------

供应商全称：_____（盖单位章）

年 月 日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于（供应商地址）的（供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（采购项目名称）（采购项目编号）的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书有效期自开标之日起 天，特此声明

法人身份证复印件	被授权人身份证复印件
法人身份证复印件	被授权人身份证复印件

注：此授权书的有效期限应与磋商响应文件有效期一致。

供应商全称：_____（盖单位公章）

法定代表人（负责人）_____（签字或盖章）

授权代表：_____（签字）

日 期：_____年 _____月 _____ 日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、符合性证明文件

1. 响应函

_____:

_____ (供应商全称) 授权 _____ (全权代表姓名)
(职务、职称) 为全权代表, 参加贵方组织的 _____ (项目编号、项目名称) 磋商的有关活动, 并对 _____ 进行报价。为此:

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条中规定的参加政府采购活动的投标供应商应当具备的条件:

- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定, 若有下列情形之一的, 将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款, 列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购活动, 有违法所得的, 并处没收违法所得, 情节严重的, 由工商行政管理机关吊销营业执照; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任:

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的;
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
- (3) 与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的;
- (4) 向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;
- (5) 在磋商采购过程中与采购人进行协商谈判的;
- (6) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

3、完全满足磋商文件中全部实质性要求。

4、提供规定的全部投标文件。

5、保证遵守磋商文件中的有关规定。

6、保证严格执行双方所签的采购合同, 并承担合同规定的责任义务。

7、愿意向贵方提供任何与磋商有关的资料、情况和技术资料, 并保证我方

已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

8、本报价响应文件自磋商之日起 90 日内有效。

9、我方愿提供_____元整作为磋商保证金。

10、在评审过程中，评审委员会认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，我方将完全接受招标代理机构的书面解释；

11、我方报价为本采购项目合同下所有费用，是采购人最终验收合格后的总价。

12、我方报价均真实有效，不存在不正当竞争行为，并且不存在以低价谋取成交后提供不良产品或者不诚信履约情况。评审委员会认为我方报价涉嫌不正当竞争，我方将按照评审委员会要求积极配合提供相关证明材料；并接受评审委员会的评审认定。

供应商全称：_____（盖单位公章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

通讯地址：_____

邮政编码：_____

联系电话：_____

传 真：_____

日 期：_____年_____月_____日

2. 第一次磋商报价表

采购编号：S XKD[2025]-BJ-8

项目名称	
投标报价（元）	大写： 小写：
工期（日历天）	
质量	

供应商：（加盖公章）

日 期：

备注：“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括本项目所需全部费用。

最终磋商报价表

采购编号：SXKD[2025]-BJ-8

项目名称	
投标报价（元）	大写： 小写：
工期（日历天）	
质量	

供应商：（加盖公章）

日 期：

备注：此表单独打印加盖公章，用以现场二次报价。

3. 已标价的工程量清单

各单位根据竞争性磋商文件中提供的工程量清单报价

三、响应方案

1. 企业基本情况表

企业名称		成立日期	
项目名称		采购编号	
企业法人营业执照注册号			
注册资本		企业类型	
批准登记机关		组织代码	
法定代表人		营业期限	
企业资质		等 级	
主营业务			
地 址			
开户银行			
开户行号			
银行账号			
电 话		传 真	
邮 箱		邮 编	
联系人		联系方式	

注：后附统一社会信用代码的营业执照。

2. 近三年类似项目业绩

序号	项目名称	项目内容 (同类项目)	完成日期	质量	业主名称、联系人 及电话
1					
2					
3					
4					
5					
• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •

注： 1、投标人应随此表附上相关的业绩证明（业绩中标通知书或合同复印件加盖公章）。

2、如有多个同类项目，可按此表格扩展。

供 应 商： _____（盖章）

法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章）

3. 施工组织设计

供应商根据磋商文件要求及评审办法自行编制，格式自定

项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	

四、其他资料

监狱企业证明材料

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：_____

日 期：_____年____月____日

备注：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消磋商资格，并按有关规定予以处理。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

备注：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消磋商资格，并按有关规定予以处理。

“节能产品”、“环境标志产品”证明材料

供应商认为需要提交的其他文件或资料