

采购需求

一、基本要求

1、项目概况

(1) 项目名称：白水县高新区供热管网建设项目（一期）EPC 总承包

(2) 建设单位：白水城市集中供热服务中心

(3) 建设规模及内容：该项目规划新建供热管网西起电厂北侧，途径渭清路、李家卓小区和锦绣天下小区、雁中制衣厂、东至白扬绿能西北角。敷设市政供热管道 1700m，预设管径为 DN450-D400m，设计压力为 1.6Mpa，设计温度为 130/70℃，并配套供热设施管网 250m，新建首站一座，小区内换热站及检查井 15 座。建成后新增供热能力 100 余万平方米，可满足该区域用热需求。本项目为一个合同包。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：

(1)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

(2)、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

(3)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

(4)、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）；

(5)、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）；

(6)、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办〔2007〕51 号）；

(7)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整

优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（8）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

（9）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）；

（10）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

（11）、《财政部关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

（12）、其他需要落实的政府采购政策；

（13）、本项目专门面向中小企业。

3、其他要求：

（1）工期：自合同签订之日起10个月。

（2）建设地点：项目区位于陕西省渭南市白水县。

（3）质保金：预留工程款的3%作为质保金。

（4）质保期：自工程竣工验收合格之日起2个供热季。

（5）本项目接受联合体投标。

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他规范标准

（1）《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

（2）《城镇智慧供热工程技术通则》（T/CABEE 038—2022）

（3）《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014

（4）《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011

（5）《城镇供热系统安全运行技术规程》（CJJ/T 248-2016）

(6) 《城镇供热系统运行维护技术规程》(CJJ 88-2014)

(7) 《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ 28-2021)

(8) 《城镇供热监测与调控系统技术规程》(CJJ/T 241-2016)

按照国家、省、市、行业现行施工规范和标准。如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

三、拟投入本项目的费用测算

本项目采购预算 1860.00 万元，包括本次项目所需的人工费、设备购置费、施工费、管理费、税金等所有费用。

四、服务质量、标准、期限、效率等要求

1、质量标准：符合国家现行相关施工验收规范标准，达到“合格”标准。

2、工期：自合同签订之日起 10 个月。

3、效率：本着高效的原则，中标供应商在接到中标通知书并签订合同后，立即组织人员开展工作，在保证工作质量的前提下，按时完成项目施工。

五、付款方式

(1) 承包人须按发包人要求每月 25 日前报送施工月进度表。

(2) 工程进度款按月支付，承包人根据已完工程量编报工程量和工程款审批单，报监理工程师审核，发包人对监理工程师审核结果审查后，签发已完合格工程量及费用核算单，并支付审定工程进度款的 85%；工程竣工验收合格并提交合格、完整的竣工验收资料经发包人、监理人审核后支付至已完工程价款的 85%；工程竣工结算完成后支付到审定竣工结算价

的 97%，剩余 3%作为质量保修金，缺陷责任期满后 30 天内付清，无利息。

（3）发包人每次付款前，承包人应提供经发包人认可的等额增值税专用发票；工程竣工结算后，承包人应提供工程结算总额扣除已经提供发票金额后其余增值税专用发票（含质量保证金）。

六、验收标准

- 1、本工程应按要求完成工程全部内容。
- 2、本工程验收标准应符合国家相关工程管理规定及行业标准

