




3.投标分项报价表

项目名称：紫阳县高坪镇等 11座污水处理厂加药装置采购安装项目

项目编号：PCBR-招 2025-061

序号	名称	品牌/型号/规格	制造厂家	单位	数量	单价 (人民币：元)	合价 (人民币：元)	备注
除磷剂 加药装置	加药桶	(1) 材质：PE; (2) 容量：2吨	福州力高力环保科技有限公司	个	11	3250	35750	
	搅拌机	(1) 额定流量：50L/h; (2) 泵速：135min ⁻¹ ; (3) 排出压力：0.8MPa; (4) 隔膜：65mm。	福州力高力环保科技有限公司	台	11	4000	44000	
	隔膜计量泵	传动比：55 许用转矩：85N·m。	福州力高力环保科技有限公司	台	11	4000	44000	
	配电箱	/	福州力高力环保科技有限公司	个	11	2000	22000	
	管材	(1) 平均外径：25.2mm、32.2mm; (2) 壁厚： DN25: 1.952.02mm; DN32: 1.972.01mm; (3) 维卡软化温度： DN25: 76℃; DN32: 75℃。	陕西鑫胜天华实业有限公司	套	11	500	5500	
	安装	/	/	处	11	1200	13200	
	调试	/	/	处	11	600	6600	



碳源加药装置	加药桶	(1) 材质: PE; (2) 容量: 2吨	福州力高力环保科技有限公司	个	11	3250	35750	
	搅拌机	(1) 额定流量: 50L/h; (2) 泵速: 135min ⁻¹ ; (3) 排出压力: 0.8MPa; (4) 隔膜: 65mm。	福州力高力环保科技有限公司	台	11	4000	44000	
	隔膜计量泵	传动比: 55 许用转矩: 85N·m。	福州力高力环保科技有限公司	台	11	4000	44000	
	配电箱	/	福州力高力环保科技有限公司	个	11	2000	22000	
	管材	(1) 平均外径: 25.2mm、32.2mm; (2) 壁厚: DN25: 1.952.02mm; DN32: 1.972.01mm; (3) 维卡软化温度: DN25: 76℃; DN32: 75℃。	陕西鑫胜天华实业有限公司	套	11	500	5500	
	安装	/	/	处	11	1200	13200	
药剂	调试	/	/	处	11	600	6600	
	碳源	(1) 葡萄糖含量: 99.7%; (2) 状态: 结晶性粉末或颗粒, 无正常视力可见杂质; (3) 水分 8.63%; (4) Ph: 6.4; (5) 比旋光度: 52.4°	河南百川新材料有限公司	吨	6	3900	23400	

		除磷剂 配送到厂	(1) 外观：淡黄色粉末； (2) 除磷效果≥85%。	河南佰川新材料 有限公司	吨	2	1500	3000	
					次	1	1500	1500	
						合计：小写：370000.00元 大写：叁拾柒万元整			

注：1. 项目报价包括：投标者需按照招标文件要求，提供项目所需的主要产品、服务等详细报价。此报价应涵盖项目所需的所有直接成本，包括但不限于设备价（含税）+运输费+安装费+调试费+培训费+产品辅材费+售后服务费+运输保险费及相关伴随费用等。一旦成交，投标报价将不会因国家政策调整及市场变化因素而得到调整。

2. 项目报价不受市场价格变化的影响，不受实际工作量变化的影响。

3. 因投标单位核算失误等所产生的额外费用由投标单位承担。

供应商名称：安康市绿邦环保科技有限公司 (供应商单位公章)

法定代表人或被授权人：(签字或盖章)



日期：2025年12月12日