

旬阳市人民医院医院初中效、亚高效过滤器明细表

机组型号	过滤器型号参数	数量 (个)	更换周期年 (每季 1 次)	品牌
一、	手术室、ICU			
AHU-1 (初效)	W594*H594*D95 (G4) 铝框	4	4	广州灵洁
AHU-2 (初效)	W594*H594*D95 (G4) 铝框	4	4	广州灵洁
AHU-3 (初效)	W594*H594*D95 (G4) 铝框	1	4	广州灵洁
AHU-4 (初效)	W594*H594*D95 (G4) 铝框	1	4	广州灵洁
AHU-5 (初效)	W289*H594*D95 (G4) 铝框	1	4	广州灵洁
	W289*H592*D95 (G4) 铝框	2	4	广州灵洁
	W592*H592*D95 (G4) 铝框	1	4	广州灵洁
AHU-6 (初效)	W490*H594*D95 (G4) 铝框	4	4	广州灵洁
	W289*H594*D95 (G4) 铝框	2	4	广州灵洁
AHU-7 (初效)	W594*H594*D95 (G4) 铝框	1	4	广州灵洁
	W289*H594*D95 (G4) 铝框	1	4	广州灵洁
AHU-8 (初效)	W594*H594*D95 (G4) 铝框	6	4	广州灵洁
	W594*H289*D95 (G4) 铝框	3	4	广州灵洁
AHU-9 (初效)	W594*H490*D95 (G4) 铝框	2	4	广州灵洁
	W594*H289*D95 (G4) 铝框	2	4	广州灵洁
XF-1 (初效)	W594*H490*D95 (G4) 铝框	4	4	广州灵洁
XF-2 (初效)	W490*H594*D95 (G4) 铝框	6	4	广州灵洁
AHU-1 (中效)	w592*H592*D534*6P (F8) 铝框厚度 20mm	4	4	广州灵洁
AHU-2 (中效)	w592*H592*D534*6P (F8) 铝框厚度 20mm	4	4	广州灵洁
AHU-3 (中效)	w592*H592*D534*6P (F8) 铝框厚度 20mm	1	4	广州灵洁
AHU-4 (中效)	w592*H592*D534*6P (F8) 铝框厚度 20mm	1	4	广州灵洁
	w287*H592*D534*3P (F8) 铝框厚度 20mm	1	4	广州灵洁
AHU-5 (中效)	W289*H592*D534*3P (F8) 铝框厚度 20mm	1	4	广州灵洁
	W592*H289*D534*6P (F8) 铝框厚度 20mm	1	4	广州灵洁
	w592*H592*D534*6P (F8) 铝框厚度 20mm	1	4	广州灵洁
AHU-6 (中效)	W490*H592*D534*5P (F8) 铝框厚度 20mm	4	4	广州灵洁
	w287*H592*D534*3P (F8) 铝框厚度 20mm	2	4	广州灵洁

AHU-7 (中效)	w592*H592*D534*6P (F8) 铝框厚度 20mm	1	4	广州灵洁
	W287*H592*D534*3P (F8) 铝框厚度 20mm	1	4	广州灵洁
AHU-8 (中效)	W592*H592*D534*6P (F8) 铝框厚度 20mm	6	4	广州灵洁
	W592*H287*D534*6P (F8) 铝框厚度 20mm	3	4	广州灵洁
AHU-9 (中效)	W592*H490*D534*6P (F8) 铝框厚度 20mm	2	4	广州灵洁
	W592*H287*D534*6P (F8) 铝框厚度 20mm	2	4	广州灵洁
XF-1 (中效)	W592*H490*D534*6P (F8) 铝框厚度 20mm	4	4	广州灵洁
XF-2 (中效)	W490*H592*D534*5P (F8) 铝框厚度 20mm	4	4	广州灵洁
亚高效 (xf-1)	W287*H592*D534*3P (F8) 铝框厚度 20mm	2	4	广州灵洁
	w490*h592*d292	4		广州灵洁
亚高效 (xf-2)	w287*h592*d292	2		广州灵洁
	w490*h592*d292	4		广州灵洁
二、	PCR 实验室			
新风机初效	W490*H490*D45 (G4) 铝框	4	4	广州灵洁
	W290*H490*D45 (G4) 铝框	2		广州灵洁
新风机中效	W495*H495*D20 (F7) (F8) 铝框厚度 20mm	4	4	广州灵洁
	W495*H295*D20 (F7) (铝框 厚度 20mm	2	4	广州灵洁
上排风机中 效	W495*H595*D20 (F7) 铝框 厚度 20mm	2	4	广州灵洁
	W495*H295*D20 (F7) 铝框 厚度 20mm	2	4	广州灵洁
上排风机亚 高效	W490*H592*D292 (H13)	2	4	广州灵洁
	W490*H290*D292 (H13)	2	4	广州灵洁
下排风亚高 效	W592*H592*D292 (H13)	2	4	广州灵洁
三、	门诊楼 11 楼检验科			
1 号机组初效	板式单网 295*595*46 (铝 框)	2	4	广州灵洁
2 号机组初效	板式单网 295*595*46 (铝 框)	2	4	广州灵洁
1 号机组中效	袋式 295*595*381 4P (铝 框)	2	4	广州灵洁

2 号机组中效	袋式 295*595*381 4P (铝 框)	2	4	广州灵洁
---------	----------------------------	---	---	------

陕西胜邦凯净化工程有限公司
2025 年 12 月 26 日

